

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（8月分）



8月	日	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.46E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.26E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.41E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.37E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.05E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.11E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.63E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.12E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.83E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.62E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.76E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.44E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.79E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.49E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.75E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.16E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.28E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.56E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.68E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.06E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.18E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.66E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.76E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.83E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.12E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	29(日)	30(月)	31(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.65E-05 (最大) ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2021年9月1日時点

※2：ND = 不検出