

構内線量表示器測定記録(2021 年 9 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

測定月報

測定日：2021/09

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	★ B005 厚生棟休憩所周辺	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 故障中	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号機防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.189	0.496	1.295	0.381	0.432	1.143	△	2.402	3.438	1.172
2	0.187	0.492	1.290	0.374	0.425	1.136		2.389	3.412	1.129
3	0.186	0.490	1.293	0.375	0.426	1.136		2.394	3.430	1.142
4	0.184	0.489	1.274	0.371	0.420	1.130		2.350	3.395	1.085
5	0.179	0.483	1.288	0.370	0.421	1.130		2.378	3.400	1.146
6	0.182	0.484	1.267	0.368	0.417	1.124		2.370	3.364	1.105
7	0.180	0.483	1.292	0.370	0.420	1.130		2.379	3.384	1.140
8	0.183	0.486	1.291	0.372	0.421	1.129		2.377	3.407	1.155
9	0.184	0.490	1.297	0.372	0.423	1.134		2.411	3.437	1.163
10	0.186	0.493	1.307	0.378	0.426	1.136		2.385	3.451	1.174
11	0.186	0.490	1.304	0.378	0.428	1.141		2.389	3.464	1.183
12	0.187	0.491	1.312	0.379	0.431	1.137		2.390	3.484	1.192
13	0.185	0.489	1.309	0.381	0.427	1.142		2.385	3.466	1.196
14	0.182	0.488	1.308	0.379	0.426	1.140		2.385	3.439	1.201
15	0.183	0.491	1.313	0.378	0.431	1.141		2.405	3.445	1.203
16	0.183	0.483	1.295	0.373	0.422	1.134		2.387	3.417	1.161
17	0.184	0.489	1.305	0.375	0.424	1.136		2.399	3.436	1.174
18	0.185	0.487	1.280	0.372	0.422	1.128		2.387	3.440	1.142
19	0.183	0.481	1.299	0.372	0.423	1.136		2.381	3.442	1.161
20	0.181	0.485	1.304	0.375	0.423	1.132		2.395	3.434	1.170
21	0.185	0.486	1.307	0.376	0.422	1.138		2.394	3.438	1.187
22	0.186	0.486	1.310	0.380	0.427	1.139		2.411	3.479	1.202
23	0.186	0.483	1.307	0.376	0.425	1.133		2.390	3.459	1.183
24	0.184	0.490	1.318	0.381	0.427	1.136		2.403	3.464	1.192
25	0.182	0.481	1.293	0.372	0.422	1.132		2.373	3.382	1.152
26	0.179	0.479	1.301	0.371	0.424	1.133		2.390	3.403	1.163
27	0.182	0.485	1.302	0.376	0.419	1.137		2.397	3.421	1.176
28	0.181	0.487	1.307	0.379	0.421	1.137		2.383	3.424	1.189
29	0.184	0.482	1.309	0.378	0.421	1.142		2.399	3.446	1.197
30	0.185	0.487	1.311	0.379	0.424	1.139		2.400	3.478	1.207
31										
1ヶ月値	0.184	0.487	1.300	0.375	0.424	1.135		2.389	3.433	1.168
最大値	0.223	0.537	1.394	0.425	0.479	1.223		5.432	3.615	1.279
最大値日時	09/04 03:50	09/01 07:50	09/15 12:30	09/28 07:20	09/01 08:30	09/26 12:30		09/09 18:40	09/30 21:10	09/15 14:10
最小値	0.151	0.429	1.177	0.329	0.374	1.053		2.254	3.269	0.839
最小値日時	09/29 20:10	09/25 22:00	09/04 02:50	09/11 02:10	09/04 17:40	09/25 17:40		09/04 07:00	09/01 14:00	09/04 03:50

測定月報

測定日：2021/09

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	42.362	84.222	7.872	0.862	13.735	0.799	△	13.245	1.924	0.924
2	41.686	83.388	7.796	0.839	13.460	0.787		13.046	1.895	0.901
3	41.911	83.788	7.845	0.851	13.520	0.798		13.096	1.919	0.906
4	41.074	82.806	7.713	0.809	13.211	0.790		12.865	1.874	0.892
5	41.452	83.033	7.752	0.836	13.491	0.791		13.006	1.876	0.887
6	40.933	82.135	7.636	0.817	13.256	0.771		12.850	1.830	0.882
7	41.432	82.643	7.711	0.838	13.471	0.783		12.998	1.852	0.895
8	41.573	82.656	7.768	0.862	13.514	0.784		13.030	1.877	0.900
9	41.899	83.489	7.849	0.870	13.547	0.790		13.052	1.912	0.902
10	42.390	83.961	7.858	0.874	13.648	0.796		13.186	1.928	0.916
11	42.375	83.830	7.835	0.877	13.715	0.799		13.178	1.920	0.918
12	42.497	84.162	7.882	0.881	13.748	0.800		13.222	1.946	0.921
13	42.630	84.058	7.863	0.883	13.808	0.782		13.228	1.926	0.923
14	42.521	83.657	7.788	0.874	13.853	0.764		13.256	1.891	0.925
15	42.673	83.782	7.785	0.879	13.871	0.770		13.249	1.909	0.927
16	42.185	83.227	7.701	0.862	13.630	0.749		13.056	1.864	0.907
17	42.371	83.413	7.758	0.867	13.728	0.728		13.104	1.891	0.916
18	42.005	83.366	7.782	0.851	13.465	0.725		12.897	1.912	0.900
19	42.070	83.354	7.741	0.859	13.618	0.725		13.020	1.894	0.904
20	42.264	83.148	7.712	0.862	13.738	0.731		13.087	1.868	0.912
21	42.461	83.445	7.745	0.866	13.790	0.773		13.089	1.882	0.920
22	42.827	84.108	7.870	0.878	13.876	0.812		13.162	1.945	0.925
23	42.577	83.832	7.828	0.869	13.754	0.809		13.046	1.921	0.914
24	42.838	84.036	7.834	0.878	13.853	0.815		13.124	1.922	0.921
25	41.630	82.216	7.587	0.848	13.596	0.802		12.918	1.826	0.899
26	41.849	82.598	7.629	0.854	13.699	0.806		13.007	1.841	0.907
27	42.233	82.969	7.678	0.859	13.762	0.810		12.996	1.860	0.914
28	42.293	83.009	7.701	0.859	13.817	0.817		12.968	1.864	0.917
29	42.609	83.507	7.782	0.833	13.846	0.826		13.092	1.896	0.921
30	42.853	84.134	7.894	0.799	13.921	0.843		13.161	1.948	0.929
31										
1ヶ月値	42.151	83.399	7.773	0.857	13.665	0.786		13.074	1.894	0.912
最大値	43.675	85.706	8.132	0.945	14.348	0.891		14.091	2.070	1.001
最大値日時	09/24 15:30	09/01 00:30	09/01 08:00	09/23 13:10	09/01 00:10	09/30 20:50		09/16 09:40	09/22 16:30	09/01 05:50
最小値	40.261	75.544	7.287	0.737	12.539	0.662		12.448	1.729	0.832
最小値日時	09/06 09:10	09/08 13:00	09/15 11:50	09/04 04:30	09/04 03:10	09/18 10:30		09/04 09:50	09/07 07:10	09/04 06:20

測定月報

測定日：2021/09

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	B028 予備機	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.660		△	△	△	6.829		17.426	△
2		0.645					6.676		17.228	
3		0.655					6.726		17.296	
4		0.649					6.583		17.068	
5		0.651					6.620		17.145	
6		0.634					6.515		16.936	
7		0.638					6.586		17.076	
8		0.654					6.594		16.711	
9		0.654					6.626		16.664	
10		0.658					6.706		16.693	
11		0.656					6.721		16.700	
12		0.659					6.496		17.349	
13		0.660					6.248		17.447	
14		0.654					6.244		17.343	
15		0.659					6.259		17.379	
16		0.648					6.136		17.235	
17		0.655					6.190		17.286	
18		0.643					6.052		17.309	
19		0.645					6.088		17.432	
20		0.650					6.153		17.312	
21		0.664					6.200		17.474	
22		0.674					6.255		17.830	
23		0.675					6.194		17.646	
24		0.680					6.262		17.658	
25		0.668					6.093		17.258	
26		0.670					6.138		17.298	
27		0.669					6.190		17.396	
28		0.664					6.230		17.397	
29		0.666					6.272		17.530	
30		0.660					6.311		17.708	
31										
1ヶ月値		0.657					6.373		17.274	
最大値		0.740					8.543		18.317	
最大値日時		09/29 09:20					09/08 19:10		09/22 15:10	
最小値		0.592					5.635		16.062	
最小値日時		09/06 21:30					09/18 10:50		09/11 09:50	

測定月報

測定日：2021/09

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	1号機R/B西側	予備機	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.443	5.895	1.470	0.565	1.215	1.589	4.501	356.071		△
2	0.435	5.808	1.456	0.552	1.174	1.546	4.456	354.375		
3	0.437	5.838	1.466	0.555	1.183	1.556	4.493	354.852		
4	0.429	5.734	1.439	0.550	1.150	1.514	4.390	352.686		
5	0.429	5.789	1.441	0.548	1.164	1.534	4.479	353.291		
6	0.426	5.669	1.418	0.542	1.148	1.508	4.388	345.153		
7	0.425	5.787	1.427	0.543	1.166	1.533	4.466	350.675		
8	0.431	5.804	1.451	0.551	1.169	1.543	4.468	340.731		
9	0.438	5.825	1.468	0.568	1.180	1.544	4.487	327.217		
10	0.438	5.850	1.479	0.582	1.186	1.571	4.508	328.472		
11	0.438	5.825	1.467	0.580	1.192	1.566	4.518	328.372		
12	0.443	5.842	1.486	0.584	1.202	1.571	4.530	328.370		
13	0.441	5.857	1.474	0.585	1.201	1.588	4.532	328.676		
14	0.433	5.846	1.454	0.586	1.208	1.596	4.551	328.266		
15	0.432	5.856	1.460	0.592	1.214	1.600	4.550	328.513		
16	0.427	5.765	1.441	0.558	1.190	1.579	4.502	327.201		
17	0.431	5.781	1.451	0.553	1.227	1.583	4.509	327.601		
18	0.436	5.698	1.462	0.548	1.237	1.543	4.409	326.499		
19	0.430	5.731	1.447	0.545	1.238	1.555	4.489	327.371		
20	0.429	5.764	1.436	0.548	1.241	1.572	4.511	327.144		
21	0.433	5.793	1.454	0.552	1.252	1.575	4.509	331.620		
22	0.445	5.831	1.487	0.559	1.262	1.589	4.528	349.360		
23	0.445	5.764	1.475	0.555	1.252	1.584	4.507	378.633		
24	0.447	5.790	1.471	0.559	1.261	1.598	4.527	376.234		
25	0.432	5.652	1.415	0.545	1.239	1.554	4.469	380.837		
26	0.434	5.682	1.418	0.546	1.238	1.567	4.507	381.759		
27	0.436	5.719	1.434	0.552	1.252	1.586	4.505	372.638		
28	0.436	5.738	1.437	0.553	1.256	1.595	4.514	375.953		
29	0.440	5.769	1.460	0.556	1.263	1.598	4.525	362.484		
30	0.443	5.809	1.486	0.564	1.267	1.613	4.537	374.023		
31										
1ヶ月値	0.435	5.784	1.454	0.559	1.214	1.568	4.495	347.503		
最大値	0.496	6.159	1.567	0.623	1.332	1.681	4.785	399.903		
最大値日時	09/23 22:20	09/01 02:50	09/13 02:10	09/15 09:50	09/30 14:50	09/28 20:10	09/01 03:50	09/24 17:20		
最小値	0.384	5.135	1.350	0.504	1.078	1.415	4.066	116.803		
最小値日時	09/05 09:00	09/06 08:50	09/20 02:30	09/21 07:50	09/06 16:30	09/04 02:40	09/06 11:10	09/29 15:20		

測定月報

測定日：2021/09

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 1, 2号機S/B周辺	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.293	2.686	2.427	15.132	32.472	△	△	7.715	20.495	△
2	3.219	2.656	2.374	14.838	32.219			7.430	19.982	
3	3.240	2.666	2.384	14.963	32.592			7.768	20.302	
4	3.144	2.635	2.344	14.611	31.895			7.104	19.246	
5	3.205	2.632	2.342	14.741	32.346			7.779	20.096	
6	3.170	2.607	2.321	14.538	32.015			7.394	19.601	
7	3.206	2.613	2.349	14.666	32.398			7.682	20.029	
8	3.224	2.639	2.370	14.789	31.774			7.675	20.177	
9	3.225	2.665	2.377	14.938	31.474			7.671	20.324	
10	3.261	2.679	2.405	15.069	31.757			7.775	20.521	
11	3.258	2.674	2.414	15.105	31.807			7.933	20.547	
12	3.270	2.697	2.431	15.200	31.916			7.953	20.621	
13	3.289	2.677	2.433	15.196	32.031			7.616	20.689	
14	3.302	2.649	2.431	15.121	32.204			7.678	20.751	
15	3.314	2.655	2.437	15.176	32.295			7.714	20.770	
16	3.268	2.629	2.380	15.009	31.931			7.676	20.430	
17	3.280	2.650	2.403	15.097	32.022			7.567	20.627	
18	3.221	2.672	2.377	15.008	31.480			7.648	19.985	
19	3.236	2.650	2.377	14.946	31.610			7.872	20.331	
20	3.266	2.635	2.391	14.961	32.055			7.503	20.494	
21	3.287	2.644	2.417	15.065	31.998			7.568	20.660	
22	3.302	2.691	2.453	15.244	32.140			7.811	20.706	
23	3.273	2.681	2.424	15.175	31.932			7.757	20.488	
24	3.307	2.669	2.435	15.225	32.187			7.852	20.740	
25	3.235	2.592	2.351	14.818	31.637			7.990	20.192	
26	3.247	2.600	2.372	14.880	31.799			8.086	20.451	
27	3.277	2.616	2.392	14.982	31.937			7.316	20.611	
28	3.289	2.624	2.406	15.018	31.977			7.878	20.660	
29	3.304	2.646	2.421	15.159	32.130			7.894	20.760	
30	3.320	2.690	2.453	15.394	32.305			7.853	20.821	
31										
1ヶ月値	3.260	2.651	2.396	15.002	32.011			7.705	20.404	
最大値	3.446	2.802	2.560	16.994	34.256			8.389	21.390	
最大値日時	09/01 08:00	09/22 16:50	09/30 12:30	09/08 19:00	09/20 08:10			09/24 18:50	09/01 00:50	
最小値	3.011	2.514	2.235	13.991	30.392			4.040	17.252	
最小値日時	09/04 03:00	09/25 10:50	09/06 09:50	09/07 08:10	09/18 19:10			09/22 12:30	09/04 03:10	

測定月報

測定日：2021/09

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 3号機R/B西側	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	85.972	△	67.128	0.977	△	4.068	5.560	0.397		1.363
2	85.322		66.395	0.932		4.214	5.491	0.384	0.675	1.314
3	85.806		66.440	0.942		4.163	5.522	0.385	0.689	1.321
4	85.072		65.603	0.885		4.093	5.454	0.381	0.663	1.292
5	85.793		66.231	0.903		4.094	5.477	0.377	0.669	1.303
6	84.910		65.526	0.892		4.203	5.403	0.375	0.662	1.289
7	86.036		66.606	0.902		4.120	5.445	0.377	0.674	1.303
8	87.175		66.826	0.916		4.129	5.475	0.379	0.677	1.310
9	85.923		66.838	0.927		4.158	5.509	0.382	0.680	1.309
10	86.115		67.599	0.943		4.160	5.552	0.382	0.690	1.323
11	86.079		67.601	0.947		4.073	5.554	0.385	0.691	1.333
12	86.255		67.554	0.953		4.046	5.581	0.384		1.334
13	86.522		67.466	0.965		4.042	5.568	0.388	0.709	1.349
14	86.501		67.606	0.974		4.117	5.532	0.387	0.689	1.362
15	86.568		67.527	0.981		4.260	5.541	0.388	0.709	1.364
16	85.620		67.231	0.955		4.182	5.500	0.385	0.694	1.336
17	86.124		67.510	0.966		4.207	5.528	0.388	0.701	1.341
18	85.536		67.203	0.938		4.229	5.524	0.383	0.684	1.310
19	85.946		67.364	0.941		4.209	5.525	0.384	0.687	1.314
20	86.253		67.591	0.957		4.207	5.513	0.385	0.696	1.332
21	83.103		68.444	0.962		4.245	5.530	0.388	0.702	1.337
22	82.014		68.446	0.976		4.315	5.579	0.394	0.709	1.349
23	77.408		68.034	0.959		4.320	5.553	0.390	0.698	1.329
24	81.220		68.107	0.975		4.312	5.579	0.394	0.703	1.344
25	84.533		67.192	0.947		4.194	5.456	0.385	0.686	1.316
26	84.939		67.058	0.953		4.217	5.480	0.388	0.690	1.322
27	81.142		67.330	0.963		4.211	5.497	0.390	0.700	1.334
28	82.313		67.900	0.972		4.197	5.492	0.394	0.705	1.338
29	87.945		68.254	0.975		4.127	5.536	0.396	0.710	1.349
30	89.517		52.360	0.989		4.109	5.586	0.402	0.714	1.354
31										
1ヶ月値	85.122		66.766	0.949		4.174	5.518	0.387	0.692	1.329
最大値	111.470		71.023	1.051		5.756	5.798	0.443	0.765	1.447
最大値日時	09/29 08:20		09/21 20:00	09/28 09:50		09/06 09:40	09/01 00:20	09/01 06:50	09/30 12:00	09/01 07:30
最小値	70.932		39.478	0.822		3.759	5.197	0.336	0.596	1.230
最小値日時	09/21 09:40		09/30 12:00	09/04 06:50		09/15 11:40	09/06 09:50	09/17 09:10	09/05 03:30	09/18 22:30

測定月報

測定日：2021/09

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.733	5.029	5.153	0.555	2.554			2.773	
2		1.688	4.976	5.096	0.542	2.429			2.578	
3		1.687	4.985	5.150	0.539	2.508			2.598	
4		1.665	4.912	5.066	0.535	2.384	1.523		2.630	
5		1.677	4.948	5.023	0.534	2.485	1.535		2.678	
6		1.662	4.882	4.951	0.527	2.435	1.519		2.643	
7		1.672	4.925	4.951	0.529	2.452	1.529		2.681	
8		1.686	4.951	4.927	0.535	2.528	1.536		2.699	
9		1.694	5.000	4.927	0.537	2.543	1.545		2.699	
10		1.706	5.043	4.939	0.540	2.552	1.568		2.722	
11		1.710	5.045	4.977	0.543	2.559	1.562		2.739	
12		1.715	5.066	5.016	0.549	2.564	1.553			
13		1.718	5.063	4.944	0.544	2.575	1.577		2.779	
14		1.723	5.035	4.883	0.547	2.577	1.565		2.787	
15		1.719	5.059	4.888	0.548	2.580	1.572		2.790	
16		1.702	5.005	4.865	0.542	2.547	1.557		2.730	
17		1.703	5.037	4.883	0.542	2.547	1.561		2.749	
18		1.684	5.007	4.844	0.540	2.505	1.544		2.676	
19		1.690	5.170	4.872	0.539	2.510	1.547		2.701	
20		1.700	5.211	4.862	0.541	2.535	1.555		2.729	
21		1.704	5.198	4.890	0.544	2.552	1.563		2.752	
22		1.716	5.274	4.953	0.547	2.572	1.570		2.776	
23		1.700	5.254	5.043	0.543	2.570	1.564		2.720	
24		1.720	5.284	5.179	0.547	2.573	1.568		2.742	
25		1.686	5.225	5.139	0.538	2.526	1.539		2.693	
26		1.693	5.257	5.163	0.538	2.537	1.546		2.718	
27		1.701	5.226	5.130	0.540	2.534	1.557		2.737	
28		1.706	5.248	5.085	0.545	2.518	1.556		2.755	
29		1.713	5.239	5.083	0.546	2.526	1.571		2.772	
30		1.723	5.222	5.127	0.549	2.531	1.581		2.785	
31										
1ヶ月値		1.700	5.093	5.000	0.541	2.528	1.553		2.726	
最大値		1.822	5.602	5.395	0.604	2.680	1.679		2.890	
最大値日時		09/01 01:20	09/24 18:40	09/03 15:00	09/15 23:30	09/23 19:20	09/30 14:20		09/14 17:40	
最小値		1.569	4.738	4.552	0.463	2.270	1.449		2.477	
最小値日時		09/05 02:30	09/06 12:10	09/17 10:10	09/07 01:00	09/04 06:30	09/06 14:50		09/06 09:10	

測定月報

測定日：2021/09

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 予備機	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	21.393	0.569		0.888	5.151	0.728		19.244	
2		20.998				5.083	0.719		18.952	
3			0.542	0.535		5.106	0.718		19.222	
4		21.124	0.534	0.531	0.795	5.048	0.714		18.672	
5		21.262	0.537	0.531	0.804	5.082	0.715		19.002	
6		21.164	0.531	0.526	0.794	5.023	0.708		18.492	
7		21.274	0.537	0.523	0.807	5.078	0.715		18.882	
8		21.355	0.543	0.533	0.814	5.089	0.719		19.002	
9		21.308	0.541	0.534	0.814	5.099	0.718		19.143	
10		21.536	0.548	0.547	0.835	5.146	0.723		19.349	
11			0.559		0.834	5.138	0.723		19.340	
12		21.458	0.552	0.538	0.840	5.153	0.725		19.415	
13		21.645	0.555	0.537	0.848	5.174	0.727		19.563	
14		21.604	0.557	0.533		5.190	0.728		19.554	
15		21.500	0.559	0.540	0.856	5.187	0.730		19.589	
16		21.275	0.548	0.530	0.831	5.138	0.720		19.137	
17		21.325	0.552	0.530	0.841	5.160	0.722		19.329	
18		20.946	0.540	0.522	0.815	5.070	0.714		18.994	
19		21.049	0.542	0.518	0.817	5.106	0.715		19.132	
20		21.201	0.549	0.521	0.832	5.143	0.719		19.270	
21		21.260	0.551	0.524	0.842	5.167	0.722		19.446	
22		21.222	0.556	0.525	0.848	5.180	0.724		19.687	
23		21.315	0.550		0.827	5.150	0.719		19.434	
24		21.233	0.551	0.537	0.833	5.186	0.725		19.647	
25		21.012	0.538	0.522	0.815	5.088	0.714		18.985	
26		21.105	0.544	0.523	0.824	5.119	0.717		19.184	
27		21.219	0.548	0.526	0.835	5.147	0.720		19.343	
28		21.261	0.553	0.529	0.845	5.154	0.721		19.391	
29		21.269	0.552	0.536	0.850	5.174	0.722		19.477	
30		21.345	0.558	0.541	0.854	5.191	0.729		19.718	
31										
1ヶ月値		21.235	0.547	0.529	0.828	5.131	0.720		19.253	
最大値		22.661	0.616	0.588	0.925	5.354	0.787		20.227	
最大値日時		09/06 18:30	09/01 09:10	09/08 12:30	09/29 16:10	09/01 07:40	09/14 08:00		09/01 03:10	
最小値		20.495	0.489	0.468	0.738	4.874	0.659		17.710	
最小値日時		09/18 17:30	09/19 05:00	09/18 22:00	09/06 08:00	09/16 05:10	09/05 10:10		09/17 08:10	

測定月報

測定日：2021/09

(9/11)

日	モニタ									
	★ B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キャスク仮保管設備No3ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	9.032	1.007	57.654	4.267	0.352	9.477	△	△	2.341	
2	8.910	0.992	57.116	4.191	0.344	9.303			2.251	
3	8.970	1.000	57.315	4.215	0.346	9.355			2.199	
4	8.810	0.979	56.860	4.141	0.342	9.100			2.179	
5	8.825	0.982	57.156	4.170	0.339	9.278			2.209	
6	8.662	0.970	56.632	4.108	0.338	9.166			2.192	
7	8.740	0.982	57.066	4.156	0.339	9.294			2.209	
8	8.827	0.992	57.255	4.178	0.342	9.278			2.227	
9	8.968	1.005	57.514	4.211	0.344	9.327			2.239	
10	9.038	1.013	57.777	4.253	0.347	9.423			2.257	
11	9.019	1.016	57.698	4.247	0.347	9.422			2.260	
12	9.131	1.022	57.842	4.275	0.349	9.456			2.268	
13	9.035	1.018	57.505	4.238	0.350	9.499			2.270	※1
14	8.930	1.013	57.324	4.211	0.348	9.530			2.273	0.657
15	8.989	1.017	57.599	4.232	0.349	9.521			2.275	0.658
16	8.869	1.001	57.185	4.176	0.344	9.375			2.234	0.663
17	8.941	1.011	57.323	4.192	0.346	9.459			2.246	0.656
18	9.059	1.007	57.245	4.176	0.345	9.289			2.246	0.655
19	9.001	1.003	57.268	4.183	0.343	9.355			2.233	0.661
20	8.875	1.005	57.253	4.175	0.343	9.355			2.248	0.660
21	8.875	1.005	57.253	4.175	0.344	9.418			2.263	0.661
22	8.959	1.011	57.339	4.111	0.346	9.458			2.274	0.661
23	9.168	1.029	57.711	4.177	0.350	9.502			2.285	0.661
24	9.090	1.021	57.618	4.184	0.348	9.450			2.264	0.664
25	9.110	1.026	57.826	4.164	0.352	9.539			2.283	0.662
26	8.742	0.989	56.680	4.036	0.341	9.334			2.246	0.659
27	8.830	0.995	56.893	4.062	0.344	9.414			2.255	0.655
28	8.879	1.002	57.185	4.049	0.346	9.420			2.271	0.658
29	8.885	1.006	57.283	4.070	0.350	9.496			2.268	0.658
30	8.982	1.013	57.560	4.079	0.350	9.409			2.280	0.660
31	9.171	1.025	58.360	4.212	0.352	9.529			2.292	0.665
1ヶ月値	8.948	1.005	57.368	4.171	0.346	9.396			2.253	0.660
最大値	9.497	1.088	59.670	4.429	0.460	9.902			2.464	0.721
最大値日時	09/01 01:10	09/20 03:00	09/30 15:10	09/01 09:20	09/30 08:10	09/01 02:00			09/01 02:30	09/18 15:00
最小値	8.466	0.921	55.607	3.902	0.296	8.524			2.072	0.607
最小値日時	09/06 09:40	09/06 12:30	09/28 09:30	09/21 09:50	09/04 13:20	09/16 10:00			09/04 08:10	09/27 23:20

測定月報

測定日：2021/09

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示機91	携行利用型線量表示機92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						6.223	7.662			
2						6.104	7.541			
3						6.161	7.608			
4						5.994	7.434			
5						6.029	7.476			
6						5.956	7.351			
7						6.011	7.422			
8						6.045	7.470			
9						6.091	7.564			
10						6.111	7.651			
11						6.127	7.656			
12						6.170	7.706			
13						6.131	7.682			
14						6.110	7.598			
15						6.136	7.652			
16						6.027	7.543			
17						6.060	7.575			
18						6.040	7.567			
19						6.000	7.513			
20						5.998	7.516			
21						6.055	7.578			
22						6.175	7.700			
23						6.137	7.633			
24						6.172	7.650			
25						6.001	7.382			
26						6.050	7.421			
27						6.078	7.489			
28						6.071	7.523			
29						6.123	7.603			
30						6.180	7.711			
31										
1ヶ月値						6.086	7.563			
最大値						6.462	7.960			
最大値日時						09/01 00:10	09/01 04:00			
最小値						5.798	7.158			
最小値日時						09/07 04:50	09/07 02:40			