

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	不燃物その他(2020SS-00257)	6	0.15 mSv/h	2.3 mSv/h	無	
2	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	不燃物その他(2020SS-00293)	6	0.15 mSv/h	2.5 mSv/h	β 有	2.8 mSv/h
3	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	不燃物その他(2020SS-00306)	6	0.15 mSv/h	6 mSv/h	無	
4	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/12	不燃物その他(2020ZK-04717)	6	0.15 mSv/h	2 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
5	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/12	不燃物その他(2020SS-00407)	6	0.15 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
6	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/20	不燃物その他(2020ZK-04712)	6	0.1 mSv/h	6 mSv/h	無	
7	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/20	不燃物その他(2020ZK-04706)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
8	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	プラ・ビニール類	2	10 μ Sv/h	500 μ Sv/h	α 有	
9	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	難燃物その他	2	10 μ Sv/h	500 μ Sv/h	α 有	
10	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	水中ポンプ	1	10 μ Sv/h	500 μ Sv/h	β α 有	8 mSv/h
11	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	単管パイプ、チェンブロック	1.5	10 μ Sv/h	500 μ Sv/h	β α 有	700 μ Sv/h
12	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	紙・ウエス類	2	10 μ Sv/h	500 μ Sv/h	β α 有	700 μ Sv/h
13	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	鋼材(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	10 mSv/h
14	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	機器装置(機器類・制御盤類)	1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	β 有	3 mSv/h
15	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	電動工具(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	3 mSv/h
16	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	プラスチックケース(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	1 mSv/h
17	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	難燃シート(難燃シート類)	2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
18	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	鋼材(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	10 mSv/h
19	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	機器装置(機器類・制御盤類)	1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	β 有	3 mSv/h
20	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	電動工具(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	3 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	プラスチックケース(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	1 mSv/h
22	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	4号カバーリング建屋、1FL	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	難燃シート(難燃シート類)	2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h