

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（2月分）

2月	日			1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1			4.29E-05 (最大)	6.37E-05 (最大)	1.01E-04 (最大)	8.98E-05 (最大)	4.59E-05 (最大)
				ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.89E-05 (最大)	6.10E-05 (最大)	5.52E-05 (最大)	8.67E-05 (最大)	6.05E-05 (最大)	4.73E-05 (最大)	1.02E-04 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.89E-05 (最大)	1.01E-04 (最大)	7.69E-05 (最大)	1.06E-04 (最大)	6.39E-05 (最大)	7.15E-05 (最大)	6.97E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.64E-05 (最大)	6.86E-05 (最大)	3.99E-05 (最大)	6.06E-05 (最大)	8.19E-05 (最大)	6.88E-05 (最大)	6.43E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)					
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.46E-05 (最大)	8.89E-05 (最大)					
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)					

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年3月1日時点

※2：ND = 不検出