

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（11月分）

11月	日			1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1			7.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.20E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.33E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.70E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.46E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.31E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.17E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.82E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.38E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.86E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.85E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.75E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.06E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.51E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.06E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.32E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.91E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.73E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)			
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.07E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.48E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.52E-05 (最大) ND※2 (最小)			

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年12月1日時点

※2：ND = 不検出