

構内線量表示器測定記録(2022 年 12 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 12/8～12/22 まで B028（予備機）を B005（厚生棟休憩所周辺）の代替機として配備

※3 : 12/8～12/22 まで B039（予備機）を B006（登録センター休憩所周辺）の代替機として配備

※4 : 12/8～12/22 まで B057（予備機）を B020（5,6 号機 S/B 休憩所周辺）の代替機として配備

※5 : 12/22～B045（1,2 号機 S/B 周辺）の通信異常に伴い、B028（予備機）を代替機として配備

※6 : 12/21～B081（事務本館南側）の通信異常に伴い、B070（予備機）を代替機として配備

※7 : 12/28～B079（旧研修棟正面玄関前）の通信異常に伴い、B039（予備機）を代替機として配備

測定月報

測定日：2022/12

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001	★ B002	B003	B004	★ B005	★ B006	B007	B008	★ B009	★ B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	故障中	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.194	0.435	1.142	0.346	0.354	1.038	△	1.950	3.362	0.564
2	0.191	0.430	1.139	0.345	0.354	1.038		1.941	3.342	0.554
3	0.188	0.432	1.138	0.347	0.355	1.037		1.955	3.366	0.558
4	0.190	0.438	1.145	0.350	0.358	1.045		1.971	3.420	0.571
5	0.196	0.432	1.128	0.345	0.351	1.035		1.940	3.329	0.552
6	0.198	0.429	1.118	0.342	0.348	1.028		1.931	3.324	0.550
7	0.194	0.433	1.131	0.346	0.353	1.034		1.942	3.371	0.557
8	0.192	0.432	1.132	0.346	※2 0.352	※3 1.037		△ 1.934	3.364	0.558
9	0.199	0.433	1.137	0.345					3.379	0.560
10	0.189	0.433	1.142	0.348					3.408	0.569
11	0.188	0.427	1.127	0.344					3.362	0.558
12	0.192	0.425	1.131	0.344					3.348	0.553
13	0.201	0.433	1.135	0.348					3.397	0.562
14	0.199	0.431	1.133	0.346					3.374	0.562
15	0.196	0.427	1.130	0.346					3.352	0.555
16	0.190	0.425	1.130	0.345					3.364	0.556
17	0.186	0.426	1.124	0.346					3.343	0.552
18	0.189	0.428	1.125	0.346					3.363	0.558
19	0.192	0.422	1.112	0.339					3.317	0.544
20	0.190	0.423	1.116	0.340					3.329	0.547
21	0.195	0.426	1.127	0.344					3.368	0.556
22	0.200	0.431	1.115	0.347	0.348	1.022		1.928	3.395	0.558
23	0.195	0.425	1.123	0.346	0.348	1.031		1.924	3.390	0.558
24	0.188	0.429	1.126	0.348	0.351	1.033		1.944	3.401	0.559
25	0.186	0.421	1.130	0.351	0.352	1.032		1.937	3.391	0.557
26	0.184	0.424	1.126	0.349	0.347	1.032		1.923	3.379	0.555
27	0.187	0.428	1.131	0.349	0.350	1.035		1.927	3.376	0.555
28	0.190	0.429	1.132	0.349	0.352	1.031		1.927	3.342	0.560
29	0.181	0.432	1.130	0.349	0.354	1.036		1.924	3.291	0.558
30	0.178	0.429	1.126	0.350	0.350	1.031		1.906	3.267	0.550
31	0.179	0.425	1.123	0.348	0.352	1.031		1.910	3.267	0.553
1ヶ月値	0.191	0.429	1.129	0.346	0.352	1.034		1.934	3.357	0.557
最大値	0.244	0.482	1.209	0.391	0.399	1.107		2.053	4.051	0.627
最大値日時	12/13 06:50	12/01 01:50	12/26 13:50	12/01 11:40	12/23 00:10	12/04 13:00		12/04 09:50	12/16 10:00	12/04 14:40
最小値	0.150	0.378	1.038	0.304	0.204	0.898		1.772	3.109	0.503
最小値日時	12/28 01:50	12/26 02:20	12/19 21:10	12/16 21:00	12/22 08:40	12/22 08:50		12/06 10:20	12/31 07:20	12/24 07:10

測定月報

測定日：2022/12

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	56号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	35.524	72.510	6.451	0.856		0.518	△	11.394	1.525	0.706
2	35.465	72.259	6.370	0.868		0.514		11.327	1.496	0.702
3	35.541	72.488	6.417	0.897		0.518		11.381	1.519	0.707
4	36.368	74.219	6.614	0.927		0.524		11.538	1.590	0.717
5	35.244	71.625	6.350	0.896		0.513		11.308	1.495	0.704
6	34.946	71.256	6.339	0.884		0.505		11.121	1.496	0.688
7	35.607	72.300	6.463	0.849		0.513		11.262	1.539	0.700
8	34.937	72.366	6.449	0.818		0.516		11.264	△ 1.533	※4 0.701
9	34.624	72.611	6.441	0.820		0.522		11.289		
10	35.019	73.845	6.536	0.829		0.525		11.419		
11	34.342	73.006	6.427	0.818		0.520		11.260		
12	34.349	71.806	6.322	0.809		0.519		11.224		
13	35.151	73.138	6.549	0.824		0.521		11.305		
14	35.703	72.459	6.476	0.821		0.523		11.304		
15	35.543	71.678	6.344	0.810		0.518		11.283		
16	35.361	71.975	6.206	0.809		0.511		11.266		
17	35.187	72.055	6.320	0.806		0.518		11.239		
18	35.446	72.528	6.378	0.809		0.520		11.232		
19	34.922	70.884	6.239	0.795		0.511		11.055		
20	35.184	71.590	6.266	0.800		0.514		11.148		
21	35.579	72.036	6.144	0.817		0.516		11.299		
22	35.464	73.189	6.377	0.874		0.518		11.178	1.593	0.697
23	35.475	72.615	6.489	0.883		0.513		11.181	1.547	0.695
24	35.609	73.071	6.480	0.872		0.518		11.282	1.555	0.698
25	35.637	72.962	6.440	0.867		0.522		11.265	1.535	0.700
26	35.596	72.581	6.354	0.869		0.515		11.238	1.517	0.699
27	35.616	72.538	6.357	0.884		0.523		11.266	1.502	0.696
28	35.738	73.059	6.446	0.903		0.520		11.316	1.522	0.703
29	35.678	72.853	6.411	0.899		0.525		11.338	1.510	0.705
30	35.301	72.269	6.327	0.888		0.521		11.260	1.476	0.699
31	35.350	72.233	6.337	0.888		0.522		11.271	1.478	0.700
1ヶ月値	35.336	72.451	6.391	0.851		0.518		11.275	1.522	0.701
最大値	37.462	76.287	6.877	1.004		0.569		12.089	1.843	0.760
最大値日時	12/04 10:20	12/04 10:30	12/04 10:30	12/01 20:40		12/30 12:00		12/26 13:30	12/01 19:40	12/04 10:00
最小値	33.479	47.444	5.078	0.731		0.412		10.652	1.237	0.641
最小値日時	12/12 07:00	12/16 14:50	12/16 11:10	12/19 03:20		12/26 10:10		12/20 14:00	12/22 09:30	12/03 02:30

測定月報

測定日：2022/12

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.592		△	△	△	5.528		12.278	△
2		0.599					5.498		12.202	
3		0.604					5.551		12.222	
4		0.606					5.610		12.517	
5		0.597					5.508		12.133	
6		0.587					5.411		12.065	
7		0.587					5.461		12.283	
8		△ 0.577					5.482	※2 0.388	12.284	
9							5.510	0.387	12.316	
10							5.578	0.392	12.483	
11							5.494	0.388	12.269	
12							5.468	0.384	12.152	
13							5.532	0.387	12.076	
14							5.504	0.390	11.897	
15							5.505	0.387	11.757	
16							5.522	0.386	11.660	
17							5.503	0.387	11.639	
18							5.516	0.389	11.776	
19							5.417	0.379	11.527	
20							5.446	0.383	11.546	
21							5.506	0.385	11.745	
22		0.571					5.449	※5 13.085	11.866	
23		0.573					5.470	23.962	11.771	
24		0.573					5.500	24.054	11.858	
25		0.572					5.521	24.123	11.844	
26		0.576					5.511	24.141	11.691	
27		0.576					5.531	24.227	11.657	
28		0.581					5.544	24.356	11.791	
29		0.580					5.556	24.358	11.763	
30		0.576					5.534	24.255	11.652	
31		0.575					5.538	24.252	11.702	
1ヶ月値		0.584					5.507	9.971	11.949	
最大値		0.658					6.446	25.066	13.009	
最大値日時		12/07 11:00					12/02 20:50	12/22 19:50	12/04 10:20	
最小値		0.444					5.037	0.345	10.636	
最小値日時		12/22 09:20					12/22 14:10	12/19 12:00	12/19 08:00	

測定月報

測定日：2022/12

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	1号機R/B西側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.498	5.008	1.247	0.600	1.191	1.395	4.388	315.469		△
2	0.371	4.998	1.235	0.580	1.189	1.400	4.433	335.348		
3	0.377	5.015	1.248	0.575	1.192	1.400	4.488	335.811		
4	0.385	5.099	1.289	0.581	1.205	1.419	4.566	338.583		
5	0.375	4.975	1.233	0.572	1.189	1.396	4.445	334.633		
6	0.372	4.910	1.230	0.569	1.171	1.366	4.307	333.528		
7	0.377	4.926	1.264	0.584	1.181	1.381	4.517	335.626		
8	0.375	4.872	1.253	0.591	1.187	1.390	4.545	335.572	※3 1.040	
9	0.376	4.876	1.260	0.591	1.191	1.391	4.577	336.017	1.016	
10	0.383	4.926	1.281	0.598	1.200	1.404	4.648	337.372	1.023	
11	0.378	4.846	1.252	0.592	1.181	1.383	4.596	335.429	1.014	
12	0.374	4.921	1.243	0.592	1.183	1.386	4.583	335.942	1.014	
13	0.382	5.035	1.290	0.598	1.189	1.384	4.549	339.473	1.014	
14	0.377	5.012	1.264	0.594	1.187	1.381	4.510	338.392	1.015	
15	0.373	4.953	1.248	0.588	1.187	1.388	4.473	337.364	1.016	
16	0.374	4.907	1.241	0.573	1.189	1.389	4.514	329.090	1.016	
17	0.373	4.898	1.236	0.566	1.185	1.384	4.460	347.777	1.015	
18	0.376	4.920	1.247	0.567	1.183	1.387	4.516	348.119	1.012	
19	0.369	4.744	1.216	0.558	1.167	1.365	4.409	346.237	1.008	
20	0.373	4.757	1.226	0.562	1.178	1.376	4.315	347.112	1.012	
21	0.373	4.887	1.257	0.569	1.193	1.391	4.259	349.409	1.013	
22	0.382	4.927	1.282	0.571	1.175	1.367	4.132	309.666	1.012	
23	0.379	4.920	1.276	0.564	1.177	1.363	4.382	290.403		
24	0.379	4.928	1.276	0.566	1.179	1.371	4.474	290.315		
25	0.378	4.927	1.266	0.566	1.180	1.376	4.476	290.040		
26	0.376	4.927	1.255	0.564	1.182	1.378	4.410	290.086		
27	0.375	4.948	1.251	0.563	1.184	1.386	4.395	289.952		
28	0.375	4.973	1.264	0.566	1.188	1.387	4.389	290.505	※7 11.435	
29	0.376	4.963	1.252	0.568	1.188	1.393	4.393	290.551	11.298	
30	0.372	4.922	1.231	0.563	1.181	1.385	4.373	288.820	11.151	
31	0.373	4.930	1.234	0.560	1.180	1.385	4.358	288.572	11.173	
1ヶ月値	0.380	4.931	1.253	0.576	1.185	1.386	4.448	322.963	3.085	
最大値	1.549	5.380	1.488	0.656	1.268	1.483	4.921	353.326	11.713	
最大値日時	12/01 19:20	12/23 12:50	12/01 19:50	12/01 12:50	12/14 09:50	12/03 13:30	12/02 13:50	12/21 13:10	12/31 13:00	
最小値	0.311	4.508	1.139	0.515	1.094	1.285	3.719	61.522	0.948	
最小値日時	12/06 08:00	12/19 08:40	12/20 07:10	12/30 23:20	12/19 00:00	12/22 11:20	12/22 10:20	12/22 11:40	12/18 22:40	

測定月報

測定日：2022/12

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	B045 故障中	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.241	2.228	1.979	13.329	28.226	△	△	6.526	18.302	△
2	2.242	2.230	1.967	13.217	28.175			6.374	18.225	
3	2.242	2.247	1.982	13.262	28.162			6.360	18.021	
4	2.270	2.278	2.013	13.605	28.527			6.419	18.032	
5	2.240	2.214	1.970	13.045	28.095			6.541	17.944	
6	2.191	2.254	1.943	12.880	27.737			6.324	17.631	
7	2.222	2.256	1.966	13.201	28.096			6.571	18.195	
8	2.231	2.211	1.970	13.200	28.151			6.747	18.111	
9	2.233	2.221	1.983	13.252	28.247			6.829	18.003	
10	2.252	2.237	1.999	13.492	28.470			6.842	18.079	
11	2.228	2.216	1.965	13.251	28.035			6.720	17.860	
12	2.224	2.187	1.957	13.139	28.045			6.891	17.748	
13	2.223	2.253	1.986	13.357	28.200			7.016	17.945	
14	2.227	2.226	1.983	13.295	28.150			6.707	18.090	
15	2.235	2.216	1.974	13.182	28.084			6.967	18.013	
16	2.235	2.206	1.974	13.149	28.038			7.066	17.916	
17	2.231	2.194	1.968	13.122	27.970			7.143	17.893	
18	2.226	2.226	1.971	13.190	28.009			7.133	17.858	
19	2.199	2.203	1.936	12.911	27.660			6.899	17.671	
20	2.221	2.211	1.951	13.000	27.882			7.082	17.831	
21	2.234	2.198	1.970	13.187	28.136			7.144	17.940	
22	2.202	2.249	1.973	13.271	※5 27.581			6.802	17.232	
23	2.201	2.245	1.962	13.158				6.882	17.761	
24	2.212	2.237	1.969	13.196				7.081	17.801	
25	2.215	2.214	1.970	13.166				7.169	17.832	
26	2.223	2.195	1.973	13.113				6.935	17.835	
27	2.228	2.187	1.965	13.075				7.206	17.871	
28	2.234	2.206	1.984	13.160				7.227	17.920	
29	2.240	2.192	1.980	13.140				7.223	17.906	
30	2.225	2.206	1.965	12.993				7.195	17.849	
31	2.232	2.218	1.969	12.993				7.201	17.840	
1ヶ月値	2.228	2.221	1.971	13.177	28.094			6.878	17.909	
最大値	2.350	2.401	2.111	15.602	31.859			7.484	18.634	
最大値日時	12/04 16:50	12/04 11:20	12/04 08:40	12/09 21:50	12/05 21:00			12/31 12:40	12/07 12:40	
最小値	2.097	2.087	1.831	12.002	17.930			3.376	15.131	
最小値日時	12/06 12:10	12/27 08:30	12/23 07:50	12/19 07:10	12/22 14:10			12/14 13:10	12/22 11:30	

測定月報

測定日：2022/12

(6/11)

日	モニタ									
	B051 故障中	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫12棟周辺	B057 予備機	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	△	57.025	0.880	△	4.246		2.150	0.644	1.182
2			57.607	0.880		4.126		2.144	0.641	1.181
3			57.751	0.883		4.126		2.145	0.644	1.187
4			58.760	0.891		4.176		2.163	0.652	1.201
5			57.214	0.883		3.879		2.094	0.642	1.188
6			57.075	0.858		3.719		2.038	0.626	1.165
7			57.947	0.865		4.053		2.036	0.628	1.168
8			58.493	0.870		4.246	※4 0.686	2.030	0.632	1.179
9			58.343	0.875		4.168	0.685	2.051	0.636	1.179
10			58.969	0.880		4.194	0.692	2.070	0.641	1.186
11			58.301	0.864		4.148	0.683	2.061	0.629	1.174
12			57.999	0.871		4.177	0.681	2.216	0.629	1.171
13			58.709	0.873		4.084	0.685	2.356	0.632	1.177
14			56.318	0.870		3.830	0.686	2.474	0.634	1.180
15			54.415	0.875		3.844	0.683	2.836	0.636	1.181
16			52.829	0.875		3.766	0.683	1.875	0.638	1.184
17			52.108	0.874		3.744	0.684	0.544	0.637	1.185
18			52.299	0.877		3.755	0.687	0.484	0.634	1.185
19			51.103	0.855		3.844	0.676	0.485	0.618	1.159
20			51.023	0.865		4.075	0.677	0.492	0.629	1.171
21			52.048	0.874		4.152	0.682	0.491	0.636	1.183
22			49.140	0.854		4.201	0.688	0.494	0.628	1.164
23			48.160	0.852		4.153		0.503	0.625	1.164
24			48.170	0.862		4.359		0.474	0.633	1.170
25			48.437	0.864		4.584		0.470	0.633	1.176
26			47.486	0.870		4.525		0.481	0.634	1.183
27			47.497	0.870		4.302		0.485	0.637	1.185
28			47.664	0.874		4.161		0.489	0.640	1.189
29			47.622	0.883		4.147		0.490	0.639	1.189
30			47.183	0.877		4.121		0.484	0.636	1.189
31			47.181	0.874		4.123		0.486	0.635	1.189
1ヶ月値			53.390	0.872		4.098	0.684	1.359	0.635	1.179
最大値			60.498	0.961		4.742	0.754	3.129	0.708	1.270
最大値日時			12/10 11:50	12/04 13:30		12/26 15:20	12/13 21:10	12/15 15:50	12/30 13:20	12/30 13:20
最小値			35.832	0.790		3.516	0.607	0.431	0.574	1.088
最小値日時			12/24 08:40	12/22 11:10		12/19 09:10	12/21 15:40	12/18 20:00	12/06 01:50	12/19 05:30

測定月報

測定日：2022/12

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 3号機R/B西側	B069 一時保管エリアH1周辺	★ B070 事務本館南側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.406	6.594	4.328	0.461	4.722	1.268	76.586	2.618	※6 6.982
2		1.402	6.758	4.329	0.459	4.491	1.269	75.505	2.614	
3		1.409	6.917	4.325	0.461	3.482	1.269	75.889	2.613	
4		1.428	6.944	4.358	0.465	2.912	1.285	76.743	2.638	
5		1.400	7.085	4.314	0.460	3.702	1.267	75.675	2.604	
6		1.391	6.948	4.273	0.455	4.087	1.250	74.867	2.556	
7		1.402	7.029	4.292	0.458	4.536	1.263	75.649	2.582	
8		1.402	7.101	4.305	0.456	4.886	1.267	76.948	2.598	
9		1.409	7.182	4.311	0.462	4.929	1.255	77.357	2.592	
10		1.415	7.201	4.330	0.465	4.953		77.860		
11		1.400	7.172	4.295	0.458	4.873	1.259	76.984	2.574	
12		1.398	6.914	4.302	0.449	4.875	1.260	77.086	2.592	
13		1.407	6.749	4.301	0.458	5.329	1.267	77.564	2.600	
14		1.405	6.860	4.297	0.459	4.461	1.267	81.496	2.604	
15		1.403	6.638	4.299	0.454	4.333	1.268	85.719	2.626	
16		1.396	6.666	4.301	0.456	7.083	1.267	82.057	2.507	
17		1.391	6.563	4.287	0.456	8.538	1.261	77.574	2.409	
18		1.390	6.690	4.267	0.455	8.147	1.266	77.709	2.405	
19		1.373	6.420	4.231	0.448	9.948	1.248	76.831	2.366	
20		1.382	6.294	4.264	0.451	7.142	1.256	77.113	2.388	
21		1.396	6.366	4.293	0.454	4.527	1.264	83.225	2.404	
22		1.389	6.155	4.254	0.455	4.734	1.258	84.236	2.366	
23		1.384	6.179	4.237	0.451	4.794	1.255	82.722	2.321	
24		1.383	6.210	4.254	0.452	4.707	1.257	82.922	2.284	
25		1.392	6.187	4.266	0.453	4.724	1.263	83.031	2.302	
26		1.386	6.085	4.275	0.453	4.537	1.403	84.757	2.302	
27		1.393	6.185	4.285	0.453	4.417	1.525	85.712	2.287	
28		1.397	6.118	4.293	0.455	4.420	1.527	85.957	2.266	
29		1.400	6.198	4.297	0.454	4.425	1.520	85.952	2.273	
30		1.388	6.147	4.284	0.453	4.402	1.519	85.497	2.265	
31		1.387	6.127	4.288	0.453	4.409	1.521	85.515	2.267	
1ヶ月値		1.397	6.603	4.292	0.456	5.082	1.310	80.082	2.457	7.014
最大値		1.492	8.362	4.474	0.506	11.926	1.613	87.706	2.741	7.466
最大値日時		12/04 14:10	12/11 13:30	12/10 16:40	12/11 05:00	12/19 11:40	12/28 14:40	12/28 14:10	12/04 08:10	12/22 15:10
最小値		1.266	5.389	4.090	0.369	2.753	1.180	73.410	1.827	4.963
最小値日時		12/24 12:40	12/19 11:50	12/20 06:50	12/12 10:10	12/03 13:00	12/09 05:50	12/06 09:10	12/16 10:50	12/21 11:30

測定月報

測定日：2022/12

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	18.561	0.510	0.354	0.782	4.680	0.662	12.615	10.710	9.267
2		18.598	0.509	0.351	0.779	4.682	0.662	12.612	10.625	9.128
3		18.642	0.512	0.354	0.783	4.682	0.661	12.654	10.698	9.199
4		18.743	0.525	0.360	0.795	4.728	0.666	12.723	10.952	9.483
5		18.556	0.514	0.354	0.783	4.673	0.661	12.571	10.586	9.129
6		18.259	0.503	0.349	0.761	4.607	0.655	12.391	10.515	9.094
7		18.398	0.511	0.354	0.775	4.661	0.656	12.537	10.706	9.309
8		18.470	0.509	0.355	0.778	4.679	0.654	12.575	10.673	9.264
9		18.528	0.514	0.357	0.777	4.693	0.656	12.620	10.648	9.240
10		18.632	0.517	0.359		4.717	0.657	12.681	10.793	9.394
11		18.411	0.509	0.354	0.776	4.663	0.652	12.545	10.598	9.199
12		18.444	0.511	0.353	0.776	4.670	0.653	12.557	10.546	9.152
13		18.480	0.514	0.361	0.778	4.663	0.656	12.576	10.742	9.379
14		18.507	0.515	0.357	0.782	4.683	0.654	12.599	10.647	9.199
15		18.520	0.512	0.356	0.783	4.682	0.651	12.628	10.571	9.045
16		18.540	0.516	0.356	0.772	4.674	0.654	12.620	10.530	8.996
17		18.525	0.511	0.352	0.782	4.676	0.655	12.637	10.493	8.947
18		18.460	0.513	0.356	0.779	4.666	0.648	12.587	10.549	9.010
19		18.154	0.502	0.346	0.753	4.616	0.644	12.409	10.312	8.817
20		18.384	0.509	0.350	0.769	4.655	0.645	12.519		8.917
21		18.430	0.512	0.354	0.777	4.683	0.650	12.598		9.085
22		18.097	0.507	0.356	0.761	4.624	0.651	12.408		9.180
23		18.135	0.508	0.355	0.763	4.633	0.646	12.492		9.125
24		18.209	0.509	0.356	0.771	4.647	0.647	12.536		9.137
25		18.297	0.510	0.353	0.776	4.662	0.649	12.596		9.097
26		18.321	0.512	0.353	0.778	4.675	0.648	12.627		9.028
27		18.423	0.513	0.352	0.784	4.678	0.650	12.681		9.017
28		18.476	0.516	0.355	0.785	4.684	0.650	12.711	※7	9.097
29		18.483	0.517	0.354	0.789	4.698	0.653	12.742		9.047
30		18.358	0.511	0.349	0.781	4.671	0.646	12.727		8.930
31		18.482	0.512	0.350	0.787	4.676	0.646	12.723		8.933
1ヶ月値		18.435	0.512	0.354	0.777	4.670	0.653	12.597	10.634	9.124
最大値		19.028	0.577	0.402	0.864	4.887	0.716	12.994	11.320	9.843
最大値日時		12/10 12:10	12/09 23:10	12/10 14:40	12/25 10:30	12/04 14:10	12/30 12:30	12/09 12:50	12/04 11:30	12/04 09:20
最小値		16.874	0.457	0.301	0.689	4.455	0.593	11.942	10.045	8.347
最小値日時		12/22 15:20	12/21 07:10	12/19 04:50	12/22 16:00	12/22 10:40	12/20 15:40	12/22 11:20	12/19 07:00	12/19 08:10

測定月報

測定日：2022/12

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ飯保管設備No3ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	7.345	0.617	51.412	2.644	0.303	8.589	△	△	2.135	0.575
2	7.237	0.609	51.218	2.618	0.302	8.561			2.132	0.574
3	7.326	0.613	51.738	2.643	0.302	8.576			2.128	0.573
4	7.600	0.628	52.639	2.728	0.307	8.660			2.158	0.578
5	7.234	0.610	51.402	2.612	0.303	8.541			2.127	0.576
6	7.224	0.606	51.246	2.599	0.299	8.441			2.103	0.573
7	7.416	0.610	51.883	2.669	0.300	8.525			2.124	0.575
8	7.393	0.606	51.824	2.660	0.302	8.555			2.128	0.571
9	7.392	0.608	51.882	2.668	0.303	8.578			2.129	0.573
10	7.540	0.617	52.411	2.707	0.304	8.624			2.149	0.577
11	7.374	0.605	51.815	2.645	0.303	8.531			2.120	0.576
12	7.291	0.597	51.468	2.627	0.301	8.549			2.115	0.572
13	7.528	0.616	51.938	2.690	0.303	8.569			2.135	0.579
14	7.419	0.609	51.948	2.679	0.304	8.578			2.133	0.577
15	7.279	0.600	51.523	2.642	0.302	8.569			2.121	0.572
16	7.225	0.601	51.481	2.620	0.300	8.571			2.118	0.572
17	7.200	0.596	51.355	2.614	0.302	8.563			2.116	0.570
18	7.295	0.603	51.597	2.638	0.303	8.528			2.117	0.572
19	7.073	0.584	50.879	2.565	0.295	8.401			2.088	0.571
20	※6	0.588	51.040	2.600	0.298	8.496			2.097	0.571
21		0.602	51.709	2.656	0.300	8.568			2.115	0.573
22		0.617	52.177	2.689	0.304	8.450			2.108	0.578
23		0.609	51.773	2.664	0.302	8.482			2.109	0.573
24		0.611	51.888	2.660	0.300	8.477			2.107	0.574
25		0.602	51.872	2.647	0.303	8.522			2.113	0.571
26		0.600	51.714	2.628	0.301	8.544			2.113	0.570
27		0.598	51.735	2.617	0.300	8.562			2.121	0.569
28		0.601	51.913	2.642	0.301	8.578			2.130	0.571
29		0.601	51.878	2.628	0.305	8.599			2.132	0.573
30		0.590	51.370	2.595	0.301	8.565			2.123	0.569
31		0.591	51.357	2.598	0.300	8.563			2.119	0.570
1ヶ月値	7.342	0.605	51.679	2.641	0.302	8.545			2.121	※1 0.573
最大値	8.005	0.681	53.796	2.852	0.343	8.877			2.264	0.635
最大値日時	12/04 11:00	12/13 12:40	12/04 11:00	12/04 11:10	12/14 06:30	12/04 11:00			12/07 11:40	12/06 15:00
最小値	6.792	0.542	48.038	2.431	0.263	8.044			1.951	0.520
最小値日時	12/19 07:50	12/20 09:40	12/08 17:20	12/19 08:10	12/19 23:30	12/30 08:40			12/06 10:20	12/25 23:30

測定月報

測定日：2022/12

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						4.349	6.365			
2						4.303	6.301			
3						4.330	6.344			
4						4.489	6.579			
5						4.296	6.271			
6						4.285	6.274			
7						4.385	6.415			
8						4.376	6.389			
9						4.373	6.408			
10						4.452	6.534			
11						4.361	6.388			
12						4.311	6.328			
13						4.440	6.518			
14						4.386	6.449			
15						4.334	6.338			
16						4.310	6.302			
17						4.290	6.272			
18						4.340	6.348			
19						4.231	6.175			
20						4.261	6.218			
21						4.346	6.364			
22						4.431	6.498			
23						4.395	6.434			
24						4.393	6.437			
25						4.370	6.394			
26						4.335	6.357			
27						4.323	6.331			
28						4.372	6.400			
29						4.346	6.365			
30						4.288	6.266			
31						4.288	6.274			
1ヶ月値						4.347	6.366			
最大値						4.723	6.937			
最大値日時						12/04 11:20	12/04 11:50			
最小値						4.053	5.909			
最小値日時						12/19 03:10	12/20 07:00			