

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（12月分）



12月	日					1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1					5.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.87E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	9.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.46E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.03E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.18E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	6.25E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.54E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.76E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	7.32E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.85E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.07E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.57E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.04E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.03E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.71E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	8.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.94E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.37E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.37E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.32E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.50E-05 (最大) ND※2 (最小)

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2023年1月1日時点