



■Yゾーン解除時サーバイデータ

22-03-02


■Yゾーン解除時サーバイデータ (1/1)

放射線管理記録				責任者	Gr責任者
作業件名	1F 敷地内排水路整備工事他1件【その他】			測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ガスト <input checked="" type="checkbox"/>
RWA No	—	WID No.	211462	測定者	<input checked="" type="checkbox"/>
測定場所	1F構内 5.6号機西側大型法面	コード	#R	測定器	F1-GMAD-285 <input checked="" type="checkbox"/>
作業内容	草刈り、倒木玉切り	コード	FI.	区域区分	1F構内(Yゾーン→Gゾーン区分変更)
(測定目的)	(上記作業終了に伴う、Yゾーン縮小測定)			防護装備	G装備:DS2マスク+一般作業服+黒長靴 Y装備:全面マスク+タイベック+黄靴
測定月日	2022年6月8日(水)		9時 00分 ~		
備考					



- 凡例
- No. : スミア採取箇所
 - : Yゾーン設定箇所

〔5.6号機南西側大型法面 Yゾーン解除測定〕



Yゾーン解除時スミア測定結果

スミアデータ (レトマーク: 時定数10秒)
測定器: F1-GMAD-285
Ks= 1.39E-2 Bq/cm2・cpm
BG= 200 cpm
LTD=1.4E+0Bq/cm2 (net 99cpm)

No	Gross(cpm)	Net(cpm)	Bq/cm2	採取場所	No	Gross(cpm)	Net(cpm)	Bq/cm2	採取場所
①	700	500	7.0E+0	地表面(土)	⑨	400	200	2.8E+0	地表面(土)
②	1000	800	1.1E+1	地表面(土)	⑩	300	100	1.4E+0	地表面(土)
③	1000	800	1.1E+1	地表面(土)	⑪	300	100	1.4E+0	地表面(土)
④	3000	2800	3.9E+1	地表面(土)	⑫	400	200	2.8E+0	地表面(土)
⑤	600	400	5.6E+0	地表面(土)	⑬	300	100	1.4E+0	地表面(土)
⑥	900	600	8.3E+0	地表面(土)	⑭	200	0	LTD	地表面(土)
⑦	500	300	4.2E+0	地表面(土)	⑮	300	100	1.4E+0	地表面(土)
⑧	700	500	7.0E+0	地表面(土)	⑯	300	100	1.4E+0	地表面(土)
幾何平均						298		4.1E+0	