

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	不燃シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
3	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
4	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
5	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/10	循環水ポンプ 外ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
6	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	難燃シート類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	難燃その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
12	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
13	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
14	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
15	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
16	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
17	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020FU-00273)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
18	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04036)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
19	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020FU-00277)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
20	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03764)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-03992)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
22	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020FU-00278)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
23	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03748)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
24	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04022)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
25	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04035)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
26	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04026)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
27	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04040)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
28	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04044)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
29	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-03989)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
30	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04020)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
31	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04017)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
32	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03747)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
33	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03728)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
34	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020SS-00148)	6	0.01 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
35	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03749)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
36	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03734)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
37	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020SS-00057)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
38	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03721)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
39	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020SS-00098)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
40	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04021)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03758)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
42	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-03820)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
43	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-03994)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
44	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04034)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
45	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	残土(2020ZK-04037)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
46	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/21	砕石(2020ZK-03652)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
47	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03603)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
50	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03715)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
51	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03624)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
52	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03746)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
53	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03823)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
54	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03761)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
55	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	金属ガラ(2020ZK-03471)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
56	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	金属ガラ(2020ZK-03457)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
57	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03687)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020SS-00064)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
59	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03731)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
60	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03589)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03662)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
62	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03713)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
63	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03745)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
64	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03729)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
65	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03733)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
66	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03750)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
67	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	残土(2020ZK-03988)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
68	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/25	砕石(2020ZK-03735)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
69	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04023)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
70	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04042)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
71	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03714)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
72	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	残土(2020ZK-04033)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
73	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03725)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
74	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03763)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
75	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03736)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
76	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03744)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
77	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03722)	6	0.01 mSv/h	0.23 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
78	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/1/22	砕石(2020ZK-03651)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
79	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03567)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
82	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03726)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
83	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03709)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
84	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03753)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
85	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020SS-00058)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
86	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03657)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
87	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03696)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
88	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03660)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
89	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03623)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
90	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03684)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
91	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03690)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
92	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03668)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
93	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03910)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
94	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03737)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
95	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	残土(2020ZK-03422)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
96	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020FU-00275)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
97	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03695)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
98	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03625)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
99	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03718)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
100	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03720)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03646)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
102	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03675)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
103	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03697)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
104	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03784)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
105	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03793)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
106	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03659)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
107	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020FU-00260)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
108	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020FU-00259)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
109	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020FU-00025)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
110	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020FU-00026)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
111	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
112	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
113	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	金属ガラ(2020ZK-03381)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
114	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	残土(2020ZK-03418)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
115	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020SS-00029)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
116	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03717)	6	0.01 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
117	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03716)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
118	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020SS-00061)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
119	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03682)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
120	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03796)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03798)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
122	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/1	砕石(2020ZK-03424)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
123	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00032)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
124	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-03911)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
125	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03795)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
126	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03671)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
127	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-03990)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
128	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00062)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
129	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	金属ガラ(2020ZK-03563)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
130	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-03987)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
131	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03783)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
132	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03691)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
133	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-04001)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
134	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03653)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
135	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03670)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
136	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-03819)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
137	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-04041)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
138	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03985)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
139	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03594)	6	0.01 mSv/h	0.55 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
140	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03711)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-04019)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
142	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	残土(2020ZK-04018)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
143	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
144	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/5/16	フランジタンク片底板 (TEPU200013)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
146	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00176)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
147	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03971)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
148	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03973)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
149	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03970)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
150	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03972)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
151	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03995)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
152	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00174)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
153	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03968)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
154	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00173)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
155	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03993)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
156	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03453)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
157	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020SS-00133)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
158	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03960)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
159	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03958)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
160	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/9	砕石(2020ZK-03939)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票