

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	トンバック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/19	土砂類	6	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
6	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/19	土砂類	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
7	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	難燃物その他(ポリウレタ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	トンバック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
13	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	ケーブル類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
14	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	難燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
15	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	廃ブラ	3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	可燃物その他(養生テープ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
18	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
19	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	紙・ウェス類	1	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
20	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	可燃物その他	0.3	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
22	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	ゴム類	0.2	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
23	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	難燃シート類	0.6	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
24	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	難燃物その他	0.1	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
25	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	金属ガラ	0.3	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
26	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	塩化ビニール類	0.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
27	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/5/18	不燃物その他	0.2	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
28	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリアe	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
30	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
31	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/10	紙・ウエス類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
32	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	紙・ウエス	2	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
33	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	プラパレット他	2	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
34	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	テープ類	1	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
35	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/3/31	土砂類(2021FU-00125)	6	0.008 mSv/h	0.013 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
36	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	難燃物(ホース類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	可燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
38	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/5/24	金属ガラ(パルプ等)	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
39	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリアe	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.002 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
42	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
43	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	緩衝材(発泡スチロール)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	ケーブルトラフ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	廃棄ネット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	廃棄ロープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	伐採木(幹・根)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	伐採木(枝・葉)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	可燃その他(雑草)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
51	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	ゴム類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
53	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
54	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
56	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
57	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	紙・ウエス類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
58	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	ホース類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	スクラップ、鉄筋	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	保温材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
63	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
64	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	可燃物その他(雑草)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/23	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
66	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	コンクリートガラ	5	10 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
68	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
69	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
70	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
71	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
72	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/5/23	紙・ウエス類	0.52	0.07 $\mu$ Sv/h	0.12 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/5/23	ビニール類	0.55	0.07 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/5/23	難燃シート類	0.03	0.07 $\mu$ Sv/h	0.07 $\mu$ Sv/h	無	
75	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	アスファルトガラ	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	ホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	15	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	保温材	4	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
83	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/23	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
85	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
86	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	15	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	プラポリ類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	可燃物その他	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
90	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
91	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/5/24	段ボール	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	紙・ウエス類	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	可燃物その他	0.4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/5/27	廃バッテリー	10	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/27	可燃物その他	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/26	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	ゴム類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
103	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	難燃シート類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
104	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	ホース類(エフレックス)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
105	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/18	金属ガラ(基礎鉄筋)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/18	アスファルトガラ	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
107	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
108	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
109	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
110	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	紙類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	プラポリ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
112	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	可燃物その他	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
113	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ポンプ	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
114	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ケーブル	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
115	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	不燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
116	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
117	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
118	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/26	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	運営設備G直営業務	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2022/5/23	スポンジボール	2.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
120	運営設備G直営業務	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2022/5/23	ダンボール類	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	運営設備G直営業務	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2022/5/23	ポリ・ブラ・ビニール類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
122	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
123	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/5/30	プラスチック・ポリ・ビニール類(シート類)	6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
124	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	木材類	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	木材類	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
128	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	ホース類(カナフレックス)	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
132	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/18	コンクリートガラ	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
133	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	一時保管施設(第四施設) (GP-22)	処理設備グループ	2022/5/23	ゴム類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	一時保管施設(第四施設) (GP-22)	処理設備グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	一時保管施設(第四施設) (GP-22)	処理設備グループ	2022/5/23	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	一時保管施設(第四施設) (GP-22)	処理設備グループ	2022/5/23	木材類	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
140	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
143	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/24	可燃物その他(フレコン)	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
144	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	可燃物その他	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
145	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	機器類・制御盤類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F 事務本館渡り廊下通信設備移設工事 ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40354)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
147	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40309)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
148	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40342)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
149	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
150	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00042)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
152	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021AB-00033)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
153	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00043)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
154	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00009)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
155	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00024)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
156	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021AB-00028)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
157	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00026)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
158	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00025)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
159	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021AB-00009)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
160	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00027)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	金属ガラ(2021AB-00022)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
162	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021AB-00024)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
163	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	碎石(2020ZK-03811)	6	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	$\beta$ 有	0.14 mSv/h
164	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00045)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
165	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	碎石(2020ZK-03951)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
166	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2020SS-00145)	6	0.01 mSv/h	0.13 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h
167	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	碎石(2020ZK-03827)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
168	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	碎石(2020ZK-04008)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
169	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00019)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
170	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00020)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
171	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00007)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
172	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00023)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
173	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00030)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
174	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00037)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
175	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00017)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
176	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00001)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
177	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00023)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
178	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00024)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
179	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021AB-00027)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
180	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00046)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40315)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
182	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40346)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
183	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40350)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
184	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40247)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
185	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40351)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
186	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/20	不燃その他(2021SS-40352)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
187	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
188	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
189	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00029)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
190	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	木材(2021CT-00034)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
191	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00032)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
192	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00039)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
193	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00048)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
194	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	碎石(2020CT-00005)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
195	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	金属ガラ(2021CT-00035)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
196	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00022)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
197	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021NM-00002)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
198	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00021)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
199	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00044)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
200	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2021年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021CT-00038)	6	0.01 mSv/h	0.17 mSv/h	$\beta$ 有	0.22 mSv/h