

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/16	金属ガラ(2019SS-00413)	0.6	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
2	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機使用済燃料プール	高線量機器取り出しPJグループ	2022/8/24	金属ガラ	3.8	3 mSv/h	20 mSv/h	β 有	20 mSv/h
3	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機使用済燃料プール	高線量機器取り出しPJグループ	2022/8/24	コンクリートガラ	1	3 mSv/h	20 mSv/h	β 有	20 mSv/h
4	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(KM-10230)	5.4	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
5	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	土砂類(KM-10230)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
6	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(2019SS-00471)	1.2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
7	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	土砂類(2019SS-00471)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
8	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	金属ガラ(2019SS-00471)	4.2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
9	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(2019SS-00080)	3.6	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
10	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	土砂類(2019SS-00080)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
11	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	金属ガラ(2019SS-00080)	1.8	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
12	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(KM-10209)	5.4	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
13	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	土砂類(KM-10209)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
14	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(KM-10224)	4.2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
15	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	ビニール類(KM-10224)	1.2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
16	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	不燃物その他(2019SS-00102)	5.1	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
17	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	土砂類(2019SS-00102)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
18	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2022/9/22	金属ガラ(2019SS-00102)	0.3	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
19	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/9/27	不燃物その他(2022 FU-00093)	6	0.1 mSv/h	10 mSv/h	β 有	10 mSv/h
20	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/9/27	不燃物その他(2022 FU-00094)	6	0.1 mSv/h	30 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

[illegible]