

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	パネル	3	1 mSv/h	1.36 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.36 mSv/h
2	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	鋼材	1	1 mSv/h	1.36 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.36 mSv/h
3	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/26	パネル	1	1 mSv/h	1.32 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.32 mSv/h
4	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/26	鋼材	3	1 mSv/h	1.32 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.32 mSv/h
5	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	パネル	1	1 mSv/h	5.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.67 mSv/h
6	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	鋼材	2	1 mSv/h	5.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.67 mSv/h
7	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側 (GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/5	不燃物その他 (2022FU-00092)	6	0.1 mSv/h	12 mSv/h	無	
8	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/26	パネル	1	1 mSv/h	1.32 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.32 mSv/h
9	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/26	鋼材	3	1 mSv/h	1.32 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.32 mSv/h
10	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	パネル	1	1 mSv/h	5.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.67 mSv/h
11	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/9/16	鋼材	2	1 mSv/h	5.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.67 mSv/h
12	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側 (GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃物その他 (2022FU-00123)	6	0.1 mSv/h	8.5 mSv/h	無	
13	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	0.93 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.93 mSv/h
14	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	2	1 mSv/h	0.93 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.93 mSv/h
15	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	2	1 mSv/h	2.25 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.25 mSv/h
16	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	2.25 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.25 mSv/h
17	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側 (GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/14	不燃物その他 (2022FU-00069)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
18	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	0.93 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.93 mSv/h
19	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	2	1 mSv/h	0.93 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.93 mSv/h
20	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	2	1 mSv/h	2.25 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.25 mSv/h

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	2.25 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.25 mSv/h
22	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	0.5	1 mSv/h	1.88 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.88 mSv/h
23	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	1.88 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.88 mSv/h
24	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	ケーブル	0.5	1 mSv/h	1.88 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.88 mSv/h
25	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	4.73 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4.73 mSv/h
26	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	4.73 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4.73 mSv/h
27	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/18	不燃物その他(2022FU-00070)	6	0.1 mSv/h	11 mSv/h	無	
28	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	1.14 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.14 mSv/h
29	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	1.14 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.14 mSv/h
30	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	3.55 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.55 mSv/h
31	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	3.55 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.55 mSv/h
32	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/18	不燃物その他(2022FU-00067)	6	0.1 mSv/h	14 mSv/h	無	
33	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	2.05 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.05 mSv/h
34	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	2.05 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.05 mSv/h
35	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	6.88 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.88 mSv/h
36	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	6.88 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.88 mSv/h
37	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/20	不燃物その他(2022FU-00123)	6	0.1 mSv/h	8.5 mSv/h	無	
38	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	パネル	1	1 mSv/h	19.45 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	19.45 mSv/h
39	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/10/3	鋼材	1	1 mSv/h	19.45 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	19.45 mSv/h
40	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/10/20	不燃物その他(2022FU-00098)	6	0.1 mSv/h	1.6 mSv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

[illegible]