

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3月分）



3月	日				1(水)	2(木)	3(金)	4(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1				8.65E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.19E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.21E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.72E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.45E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.56E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.16E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.08E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.90E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.11E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.55E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.90E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.99E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.44E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.28E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.99E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.37E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.09E-04 (最大) ND※2 (最小)
	日	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)	31(金)	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.25E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.50E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.93E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.12E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.10E-05 (最大) ND※2 (最小)	

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2023年4月1日時点