

構内線量表示器測定記録(2023 年 10 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 10/17～10/26 まで B091（携行利用型線量表示器 91）を B097（1，2 号機海側（2.5m 盤））の代替機として配備

※3 : 10/19 B016（車両整備場周辺）通信不良のため、B053（予備機）と入れ替え実施

測定月報

測定日：2023/10

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	★ B005 厚生棟休憩所周辺	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 予備機	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.209	0.462	1.117	0.349	0.349	0.972		1.641	3.386	0.574
2	0.210	0.459	1.124	0.347	0.346	0.971		1.643	3.363	0.569
3	0.211	0.457	1.124	0.349	0.346	0.976		1.643	3.354	0.567
4	0.223	0.455	1.109	0.347	0.341	0.968		1.632	3.349	0.564
5	0.217	0.457	1.120	0.347	0.345	0.969		1.647	3.382	0.570
6	0.206	0.457	1.120	0.349	0.347	0.975		1.658	3.373	0.563
7	0.200	0.456	1.120	0.348	0.347	0.977		1.664	3.369	0.564
8	0.204	0.453	1.121	0.349	0.345	0.979		1.663	3.349	0.559
9	0.206	0.447	1.091	0.338	0.339	0.960		1.622	3.289	0.542
10	0.214	0.452	1.106	0.340	0.338	0.977		1.615	3.345	0.553
11	0.202	0.454	1.112	0.343	0.338	0.974		1.606	3.334	0.551
12	0.204	0.451	1.116	0.343	0.339	0.976		1.611	3.318	0.552
13	0.206	0.455	1.117	0.344	0.343	0.978		1.615	3.327	0.557
14	0.204	0.453	1.118	0.348	0.345	0.977		1.629	3.362	0.564
15	0.205	0.452	1.091	0.340	0.338	0.968		1.614	3.306	0.547
16	0.205	0.453	1.108	0.340	0.340	0.977		1.628	3.330	0.556
17	0.203	0.450	1.116	0.343	0.338	0.983		1.637	3.310	0.557
18	0.202	0.452	1.116	0.344	0.341	0.985		1.629	3.289	0.557
19	0.204	0.455	1.115	0.346	0.343	0.985		1.640	3.313	0.565
20	0.210	0.461	1.121	0.349	0.343	0.979		1.640	3.338	0.571
21	0.204	0.459	1.117	0.347	0.341	0.981		1.630	3.298	0.559
22	0.200	0.454	1.107	0.345	0.341	0.979		1.636	3.258	0.552
23	0.205	0.455	1.110	0.346	0.342	0.980		1.645	3.284	0.560
24	0.205	0.456	1.113	0.346	0.344	0.986		1.639	3.279	0.556
25	0.213	0.458	1.109	0.348	0.345	0.991		1.629	3.284	0.563
26	0.205	0.457	1.111	0.349	0.343	0.988		1.611	3.316	0.565
27	0.208	0.456	1.113	0.347	0.343	0.989		1.614	3.307	0.562
28	0.209	0.459	1.112	0.346	0.343	0.990		1.617	3.321	0.566
29	0.206	0.456	1.105	0.345	0.342	0.990		1.618	3.305	0.558
30	0.203	0.457	1.107	0.338	0.335	0.981		1.597	3.257	0.547
31	0.203	0.462	1.111	0.339	0.337	0.983		1.610	3.261	0.551
1ヶ月値	0.207	0.456	1.113	0.345	0.342	0.979		1.630	3.321	0.559
最大値	0.270	0.515	1.200	0.390	0.395	1.066		1.754	3.508	0.629
最大値日時	10/05 07:20	10/26 09:50	10/03 12:00	10/06 10:50	10/01 09:10	10/24 16:10		10/20 15:00	10/07 10:00	10/05 13:20
最小値	0.168	0.405	0.988	0.301	0.292	0.908		1.431	3.097	0.491
最小値日時	10/03 01:40	10/18 13:10	10/09 08:40	10/12 21:30	10/12 00:40	10/15 19:20		10/18 11:10	10/04 06:50	10/15 17:10

測定月報

測定日：2023/10

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	故障中	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	35.912	65.309	6.324	0.871		0.495	△	3.739	1.594	0.403
2	36.020	64.865	6.286	0.871		0.487		3.722	1.571	0.399
3	36.036	64.529	6.243	0.869		0.488		3.709	1.554	0.398
4	35.453	64.124	6.213	0.861		0.481		3.669	1.545	0.396
5	35.862	64.853	6.232	0.866		0.486		3.664	1.575	0.400
6	35.916	64.305	6.210	0.859		0.493		3.672	1.547	0.398
7	35.922	64.353	6.176	0.861		0.493		3.677	1.532	0.397
8	35.763	64.261	6.112	0.853		0.496		3.665	1.502	0.392
9	34.802	63.367	6.027	0.834		0.479		3.572	1.479	0.384
10	35.092	63.728	6.070	0.844		0.457		3.608	1.536	0.390
11	35.246	63.030	6.000	0.846		0.446		3.588	1.505	0.389
12	35.217	62.689	5.982	0.845		0.453		3.579	1.479	0.389
13	35.466	63.166	6.092	0.852		0.478		3.623	1.504	0.392
14	35.741	64.071	6.158	0.859		0.492		3.664	1.534	0.397
15	34.704	63.072	6.063	0.836		0.476		3.557	1.503	0.389
16	35.244	63.361	6.169	0.849		0.478		3.588	1.533	0.392
17	35.561	63.136	6.168	0.846		0.478		3.593	1.514	0.393
18	35.606	62.711	6.120	0.846		0.483		3.599	1.502	0.392
19	35.885	63.108	6.165	0.859	※3	0.482		3.629	1.539	0.397
20	36.311	63.589	6.278	0.866				3.666	1.572	0.399
21	35.923	63.503	6.145	0.851				3.625	1.507	0.395
22	35.624	62.975	6.032	0.837				3.585	1.465	0.390
23	35.850	63.116	6.119	0.849				3.620	1.503	0.394
24	35.637	63.071	6.094	0.839				3.613	1.491	0.394
25	35.856	63.189	6.151	0.841				3.599	1.512	0.394
26	35.998	62.850	6.174	0.842				3.742	1.514	0.394
27	35.824	62.881	6.134	0.844				3.849	1.514	0.394
28	36.003	63.199	6.160	0.841				3.859	1.518	0.395
29	35.745	63.484	6.125	0.838				3.825	1.509	0.394
30	35.001	62.161	6.020	0.830				3.743	1.458	0.387
31	35.148	62.205	6.048	0.835				3.770	1.469	0.390
1ヶ月値	35.625	63.492	6.138	0.850		0.480		3.665	1.519	0.394
最大値	36.979	66.312	6.521	1.134		0.543		4.018	1.728	0.442
最大値日時	10/20 16:20	10/05 12:50	10/05 08:20	10/02 17:10		10/07 12:40		10/26 15:30	10/10 07:00	10/01 07:50
最小値	33.037	38.556	4.736	0.758		0.402		3.365	1.364	0.337
最小値日時	10/30 07:20	10/28 11:30	10/11 11:00	10/29 21:50		10/10 11:00		10/12 08:00	10/31 06:30	10/22 09:30

測定月報

測定日：2023/10

(3/11)

日	モニタ									
	B021 予備機	B022 故障中	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 予備機	B026 故障中	B027 固体庫3、4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		△	0.578	△		△	5.539	23.966	11.483	△
2			0.574				5.498	24.078	11.542	
3			0.574				5.553	24.168	11.287	
4			0.570				5.481	23.884	10.983	
5			0.577				5.508	23.939	11.053	
6			0.584				5.546	24.040	10.991	
7			0.587				5.604	24.088	10.967	
8			0.585				5.611	24.096	10.948	
9			0.570				5.427	23.433	10.729	
10			0.564				5.357	23.534	10.922	
11			0.566				5.405	23.682	10.879	
12			0.568				5.424	23.771	10.850	
13			0.570				5.493	23.848	11.028	
14			0.576				5.607	23.899	11.127	
15			0.564				5.425	23.228	10.898	
16			0.563				5.402	23.449	11.074	
17			0.565				5.411	23.656	11.100	
18			0.568				5.449	23.580	11.029	
19			0.573				5.536	23.687	11.131	
20			0.574				5.548	23.763	11.224	
21			0.571				5.564	23.720	11.098	
22			0.571				5.559	23.628	10.968	
23			0.572				5.562	23.757	11.004	
24			0.573				5.563	23.742	10.971	
25			0.575				5.576	23.755	11.097	
26			0.574				5.592	23.729	11.109	
27			0.576				5.568	23.728	11.045	
28			0.573				5.623	23.790	11.073	
29			0.571				5.590	23.611	11.028	
30			0.560				5.449	23.256	10.799	
31			0.568				5.500	23.404	10.874	
1ヶ月値			0.572				5.515	23.739	11.042	
最大値			0.634				7.965	29.471	11.805	
最大値日時			10/06 10:10				10/14 10:30	10/13 20:20	10/02 12:40	
最小値			0.515				5.011	22.019	10.259	
最小値日時			10/15 22:20				10/16 09:20	10/29 17:50	10/30 07:40	

測定月報

測定日：2023/10

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	1号機R/B西側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.396	3.496	1.230	0.604	1.028	1.383	3.875	241.791	11.679	△
2	0.393	3.499	1.214	0.604	1.020	1.387	3.870	242.337	11.563	
3	0.387	3.503	1.214	0.608	1.017	1.400	3.861	242.371	11.526	
4	0.391	3.586	1.208	0.597	1.011	1.378	3.806	241.161	11.261	
5	0.387	3.616	1.223	0.601	1.015	1.381	3.833	241.641	11.371	
6	0.383	3.643	1.209	0.598	0.986	1.396	3.862	241.510	11.293	
7	0.385	3.692	1.201	0.600	1.018	1.405	3.888	241.460	11.315	
8	0.382	3.680	1.185	0.598	1.040	1.393	3.889	241.315	11.339	
9	0.381	3.593	1.164	0.586	1.018	1.346	3.753	238.682	11.042	
10	0.512	3.543	1.198	0.588	1.011	1.351	3.799	239.973	11.357	
11	0.380	3.496	1.183	0.590	1.036	1.367	3.806	240.345	11.221	
12	0.378	3.495	1.174	0.589	1.039	1.372	3.791	239.818	10.934	
13	0.385	3.516	1.188	0.591	1.044	1.381	3.881	240.033	10.983	
14	0.393	3.611	1.198	0.595	1.052	1.392	3.869	240.433	11.194	
15	0.388	3.550	1.181	0.587	1.030	1.342	3.740	237.745	10.955	
16	0.384	3.558	1.200	0.589	1.033	1.348	3.801	239.397	11.302	
17	0.408	3.552	1.194	0.591	1.038	1.372	3.804	240.152	11.339	
18	0.379	3.554	1.185	0.589	1.041	1.371	3.793	239.999	11.199	
19	0.382	3.449	1.204	0.594	1.043	1.382	3.826	240.646	11.167	
20	0.388	3.412	1.221	0.598	1.049	1.394	3.784	240.695	11.385	
21	0.373	3.379	1.190	0.593	1.045	1.393	3.774	240.277	11.404	
22	0.374	3.345	1.159	0.591	1.041		3.758	239.240	11.388	
23	0.374	3.377	1.185	0.597	1.044	1.401	3.904	239.825	11.419	
24	0.369	3.318	1.176	0.593	1.041	1.408	4.104	239.886	11.387	
25	0.373	3.289	1.186	0.593	1.049	1.407	4.170	239.788	11.485	
26	0.376	3.297	1.193	0.598	1.043	1.411	4.112	239.969	11.334	
27	0.375	3.291	1.194	0.597	1.048	1.407	3.821	239.766	11.154	
28	0.374	3.292	1.192	0.599	1.049	1.411	3.695	239.610	11.328	
29	0.374	3.268	1.186	0.598	1.040	1.400	3.672	239.347	11.479	
30	0.366	3.212	1.152	0.600	1.029	1.375	3.676	238.374	11.188	
31	0.368	3.222	1.163	0.608	1.036	1.381	3.900	238.566	11.017	
1ヶ月値	0.386	3.462	1.192	0.596	1.033	1.383	3.842	240.198	11.291	
最大値	4.471	3.838	1.297	0.658	1.116	1.512	4.336	245.618	11.998	
最大値日時	10/10 06:50	10/07 10:50	10/20 17:10	10/03 17:40	10/14 09:50	10/27 14:20	10/25 19:00	10/31 15:40	10/02 14:50	
最小値	0.308	3.095	1.080	0.539	0.912	1.256	3.441	235.372	9.438	
最小値日時	10/21 08:30	10/30 02:30	10/29 23:00	10/16 01:20	10/07 07:40	10/10 02:30	10/29 17:50	10/15 15:00	10/11 10:50	

測定月報

測定日：2023/10

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	B045 予備機	B046 予備機	B047 予備機	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.907	2.306	1.970	17.606				7.241	16.813	△
2	2.921	2.283	1.970	17.629				7.056	16.895	
3	2.940	2.271	1.973	17.649				6.945	16.883	
4	2.890	2.267	1.948	17.341				6.796	16.605	
5	2.902	2.293	1.965	17.525				6.093	16.622	
6	2.930	2.266	1.965	17.556				6.402	16.843	
7	2.944	2.250	1.959	17.539				6.944	16.965	
8	2.937	2.225	1.958	17.510				6.957	16.940	
9	2.846	2.205	1.906	17.098				6.583	15.910	
10	2.861	2.254	1.928	17.180				6.845	16.255	
11	2.882	2.226	1.928	17.131				7.192	16.575	
12	2.896	2.207	1.928	17.161				7.263	16.800	
13	2.912	2.226	1.950	17.231				7.174	16.722	
14	2.928	2.245	1.968	17.303				7.080	16.848	
15	2.846	2.227	1.918	16.979				6.689	15.483	
16	2.850	2.246	1.930	17.113				6.835	16.498	
17	2.891	2.234	1.946	17.332				7.203	16.821	
18	2.897	2.221	1.944	16.968				7.178	16.801	
19	2.905	2.266	1.965	17.282				7.202	16.839	
20	2.925	2.312	1.981	17.702				7.443	16.749	
21	2.939	2.256	1.957	17.621				7.500	16.789	
22	2.916	2.222	1.937	17.471				7.501	16.819	
23	2.935	2.248	1.954	17.493				7.517	16.885	
24	2.946	2.238	1.951	17.326				7.407	16.842	
25	2.944	2.257	1.961	17.386				7.302	16.658	
26	2.939	2.254	1.963	17.324				7.224	16.773	
27	2.934	2.261	1.961	17.316				7.381	16.651	
28	2.941	2.261	1.964	17.627				7.469	16.808	
29	2.926	2.253	1.947	17.582				7.367	16.466	
30	2.879	2.214	1.899	17.221				7.183	16.639	
31	2.881	2.227	1.917	17.226				7.191	16.754	
1ヶ月値	2.908	2.249	1.949	17.369				7.102	16.676	
最大値	3.082	2.417	2.341	19.686				7.721	30.840	
最大値日時	10/07 14:00	10/20 13:40	10/17 06:50	10/31 18:50				10/26 14:00	10/12 13:00	
最小値	2.679	2.098	1.800	14.631				3.593	13.337	
最小値日時	10/04 11:40	10/12 03:30	10/29 21:40	10/12 01:20				10/16 14:20	10/15 15:40	

測定月報

測定日：2023/10

(6/11)

日	モニタ									
	B051 予備機	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		△		0.876	△	6.809	78.748	0.948	0.624	1.180
2				0.878		6.785	78.762	0.950	0.629	1.186
3				0.893		6.832	79.050	0.949	0.635	1.202
4				0.873		6.832	78.262	0.944	0.623	1.183
5				0.870		6.836	77.996	0.947	0.626	1.176
6				0.885		6.624	78.484	0.947	0.631	1.191
7				0.901		6.590	78.828	0.947	0.634	1.212
8				0.903		6.566	78.760	0.942	0.635	1.220
9				0.850		6.506	77.033	0.931	0.612	1.167
10				0.836		6.482	77.330	0.938	0.614	1.152
11				0.850		6.464	77.592	0.939	0.623	1.165
12				0.857		6.438	77.766	0.938	0.622	1.178
13				0.866		6.386	78.135	0.943	0.627	1.190
14				0.875		6.439	78.647	0.947	0.629	1.197
15				0.838		6.418	77.010	0.935	0.611	1.159
16				0.833		6.313	77.589	0.937	0.613	1.154
17				0.852		6.192	77.974	0.941	0.621	1.178
18				0.859		6.471	78.023	0.935	0.627	1.178
19			※3	0.464		6.778	78.206	0.944	0.632	1.191
20				0.463		6.801	78.455	0.948	0.633	1.197
21				0.467		6.729	78.349	0.944	0.633	1.204
22				0.462		6.680	77.992	0.942	0.630	1.206
23						6.700	77.937	0.945	0.632	1.209
24						6.701	77.775	0.946	0.637	1.212
25						6.465	78.838	0.944	0.638	1.212
26						5.824	79.500	0.947	0.639	1.215
27						4.961	79.486	0.947	0.641	1.221
28						4.747	79.618	0.944	0.640	1.223
29						4.754	79.254	0.942	0.639	1.208
30						4.744	77.878	0.932	0.621	1.168
31				0.482		5.035	78.462	0.935	0.628	1.183
1ヶ月値				0.467		6.287	78.314	0.942	0.628	1.191
最大値				0.518		7.173	80.674	1.021	0.693	1.286
最大値日時			10/31 17:40	10/07 15:00		10/04 12:40	10/29 10:30	10/28 10:10	10/20 10:50	10/07 20:40
最小値				0.422		4.536	72.636	0.869	0.556	1.085
最小値日時			10/19 20:40	10/15 15:50		10/28 06:40	10/24 07:30	10/20 06:00	10/15 17:20	10/04 21:30

測定月報

測定日：2023/10

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	★ B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	B069	★ B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	4号機T/B南側	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	予備機	事務本館南側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.375	1.294	5.592	4.332	0.505	1.889	1.153	43.822		6.971
2	0.371	1.282	5.594	4.347	0.500	1.886	1.158	43.134		6.930
3	0.375	1.269	5.620	4.341	0.503	1.889	1.172	42.329		6.891
4	0.371	1.258	5.570	4.306	0.499	1.833	1.157	41.898		6.845
5	0.370	1.261	5.615	4.309	0.497	1.812	1.161	42.642		6.971
6	0.371	1.265	5.631	4.315	0.500	1.827	1.165	42.388		6.884
7	0.374	1.269	5.666	4.341	0.502	1.844	1.173	42.690		6.811
8	0.375	1.272	5.716	4.354	0.499	1.855	1.174	42.718		6.712
9	0.362	1.256	5.509	4.272	0.493	1.767	1.137	41.899		6.590
10	0.360	1.269	5.596	4.260	0.495	1.757	1.137	42.187		6.792
11	0.362	1.264	5.645	4.290	0.496	1.816	1.104	42.044		6.696
12	0.365	1.251	5.634	4.288	0.493	1.731	1.116	42.531		6.632
13	0.367	1.257	5.699	4.287	0.496	1.689	1.161	43.416		6.746
14	0.373	1.264	5.955	4.295	0.499	1.706	1.166	43.732		6.851
15	0.362	1.239	5.677	4.208	0.493	1.618	1.131	42.993		6.698
16	0.353	1.244	5.707	4.232	0.490	1.640	1.140	43.738		6.823
17	0.356	1.251	5.628	4.262	0.494	1.683	1.154	44.016		6.796
18	0.354	1.254	5.637	4.310	0.496	1.673	1.157	43.672		6.731
19	0.356	1.261	5.677	4.327	0.500	1.692	1.163	43.796		6.849
20	0.355	1.263	5.624	4.321	0.500	1.691	1.168	44.689		6.966
21	0.356	1.260	5.640	4.340	0.500	1.694	1.167	44.784		6.757
22	0.356	1.259	5.641	4.328	0.497	1.694	1.166	44.507		6.597
23	0.365	1.261	5.647	4.304	0.498	1.680	1.176	44.051		6.714
24	0.366	1.264	5.656	4.287	0.498	1.681	1.171	43.974		6.687
25	0.368	1.260	5.732	4.319	0.499	1.696	1.176	44.371		6.778
26	0.369	1.265	5.705	4.335	0.498	1.692	1.178	44.707		6.801
27	0.370	1.265	5.624	4.327	0.499	1.695	1.180	44.545		6.766
28	0.369	1.263	5.675	4.331	0.499	1.708	1.184	44.710		6.788
29	0.367	1.258	5.696	4.317	0.497	1.682	1.170	44.583		6.742
30	0.352	1.239	5.761	4.236	0.488	1.635	1.146	43.628		6.573
31	0.356	1.248	5.490	4.226	0.490	1.650	1.151	43.682		6.590
1ヶ月値	0.365	1.261	5.654	4.301	0.497	1.736	1.158	43.480		6.773
最大値	0.417	1.441	6.437	4.493	0.554	3.060	1.248	48.319		7.265
最大値日時	10/01 08:10	10/11 09:40	10/14 02:00	10/04 07:30	10/25 23:40	10/11 09:50	10/28 12:00	10/04 20:30		10/20 17:10
最小値	0.318	1.170	5.152	4.032	0.440	1.493	1.017	38.528		6.337
最小値日時	10/31 06:20	10/16 05:30	10/31 16:10	10/15 15:20	10/27 22:50	10/27 09:10	10/11 13:50	10/11 08:10		10/22 05:00

測定月報

測定日：2023/10

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 一時保管エリアH1周辺	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.473	0.473	2.283	0.768	4.394	0.648	19.654	△	9.203
2		1.473	0.470	2.293	0.775	4.416	0.646	19.793		9.175
3		1.475	0.472	2.317	0.784	4.444	0.649	20.095		9.109
4		1.459	0.469	2.276	0.764	4.378	0.645	19.709		9.044
5		1.463	0.467	2.280	0.770	4.382	0.645	19.739		9.140
6		1.464	0.473	2.304	0.782	4.413	0.648	19.987		9.074
7		1.464	0.477	2.321	0.789	4.431	0.649	20.186		9.060
8		1.465	0.480	2.333	0.794	4.418	0.650	20.272		8.982
9		1.429	0.459	2.235	0.747	4.309	0.633	19.308		8.815
10		1.431	0.460	2.229	0.748	4.336	0.639	19.237		8.967
11		1.438	0.463	2.267	0.758	4.372	0.644	19.538		8.895
12		1.428	0.465	2.274	0.765	4.386	0.641	19.740		8.894
13		1.433	0.471	2.295	0.773	4.405	0.644	19.906		9.005
14		1.438	0.475	2.311	0.779	4.417	0.645	20.072		9.110
15		1.406	0.459	2.230	0.746	4.315	0.640	19.204		8.917
16		1.400	0.459	2.247	0.745	4.345	0.638	19.338		9.044
17		1.417	0.464	2.278	0.761	4.388	0.643	19.641		9.045
18		1.412	0.468	2.293	0.766	4.392	0.640	19.840		8.979
19		1.417	0.470	2.305	0.776	4.404	0.641	19.964		9.081
20		1.416	0.472	2.306	0.776	4.414	0.647	20.032		9.216
21		1.417	0.474	2.317	0.783	4.427	0.648	20.108		9.008
22		1.414	0.473	2.318	0.779	4.402	0.643	20.135		8.881
23		1.420	0.479	2.321	0.787	4.426	0.646	20.218		8.973
24		1.414	0.479	2.326	0.784	4.427	0.648	20.252		8.920
25		1.410	0.477	2.323	0.787	4.411	0.647	20.225		9.010
26		1.412	0.481	2.329	0.787	4.418	0.647	20.260		9.036
27		1.408	0.480	2.327	0.791	4.416	0.648	20.288		9.003
28		1.405	0.483	2.326	0.790	4.404	0.648	20.291		9.035
29		1.399	0.479	2.307	0.780	4.403	0.644	20.023		8.983
30		1.379	0.462	2.256	0.751	4.353	0.636	19.540		8.795
31		1.387	0.467	2.282	0.762	4.368	0.636	19.785		8.822
1ヶ月値		1.428	0.471	2.294	0.773	4.392	0.644	19.883		9.007
最大値		1.582	0.527	2.434	0.850	4.586	0.702	20.628		9.505
最大値日時		10/07 13:20	10/26 11:40	10/26 14:30	10/25 10:10	10/26 17:20	10/01 01:00	10/27 12:20		10/20 17:30
最小値		1.292	0.413	2.056	0.682	4.169	0.579	17.636		8.465
最小値日時		10/30 05:30	10/15 15:10	10/15 14:40	10/15 13:40	10/15 15:30	10/29 17:50	10/15 15:40		10/31 07:10

測定月報

測定日：2023/10

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスク保管設備No1ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.627	49.198	2.754	0.320	8.422	△	△	2.686	0.183
2		0.622	49.162	2.744	0.315	8.491			2.637	0.182
3		0.615	49.066	2.751	0.316	8.548			2.597	0.181
4		0.613	48.848	2.713	0.314	8.398			2.581	0.182
5		0.620	49.029	2.759	0.313	8.433			2.577	0.184
6		0.613	48.823	2.746	0.314	8.480			2.609	0.181
7		0.608	48.731	2.715	0.314	8.544			2.626	0.181
8		0.603	48.503	2.686	0.315	8.556			2.634	0.180
9		0.595	47.918	2.629	0.312	8.254			2.580	0.179
10		0.616	48.334	2.689	0.312	8.288			2.594	0.182
11		0.603	48.174	2.668	0.311	8.368			2.606	0.182
12		0.598	48.052	2.663	0.309	8.405			2.602	0.180
13		0.602	48.347	2.699	0.314	8.488			2.611	0.183
14		0.611	48.548	2.734	0.315	8.548			2.619	0.184
15		0.601	47.873	2.662	0.312	8.293			2.570	0.185
16		0.606	48.578	2.703	0.310	8.369			2.590	0.184
17		0.610	48.795	2.702	0.314	8.447			2.602	0.182
18		0.600	48.688	2.693	0.313	8.467			2.601	0.180
19		0.610	48.880	2.739	0.314	8.508			2.601	0.182
20		0.616	49.081	2.781	0.315	8.535			2.603	0.185
21		0.604	48.725	2.719	0.315	8.555			2.596	0.182
22		0.591	48.236	2.669	0.313	8.538			2.590	0.180
23		0.602	48.615	2.712	0.315	8.571			2.596	0.181
24		0.598	48.416	2.697	0.317	8.578			2.596	0.181
25		0.604	48.759	2.670	0.318	8.565			2.595	0.183
26		0.605	48.949	2.679	0.316	8.590			2.599	0.182
27		0.607	48.873	2.663	0.316	8.554			2.601	0.183
28		0.605	49.004	2.665	0.317	8.554			2.602	0.181
29		0.603	48.879	2.649	0.317	8.502			2.587	0.182
30		0.589	48.260	2.588	0.308	8.388			2.563	0.179
31		0.593	48.400	2.603	0.309	8.424			2.574	0.177
1ヶ月値		0.606	48.637	2.695	0.314	8.473			2.601	※1 0.182
最大値		1.390	50.070	2.911	0.503	8.806			2.787	0.226
最大値日時		10/17 06:50	10/27 12:00	10/20 13:20	10/17 05:50	10/26 10:40			10/01 14:20	10/17 05:40
最小値		0.532	45.726	2.475	0.270	7.909			2.456	0.152
最小値日時		10/22 05:10	10/12 08:00	10/31 01:10	10/30 04:20	10/15 14:30			10/30 22:00	10/09 06:20

測定月報

測定日：2023/10

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連々小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						4.494	6.600			
2						4.464	6.566			
3						4.457	6.531			
4						4.422	6.486			
5						4.489	6.567			
6						4.455	6.504			
7						4.412	6.438			
8						4.344	6.370			
9						4.272	6.248			
10						4.361	6.395			
11						4.320	6.345			
12						4.310	6.298			
13						4.372	6.374			
14						4.427	6.439			
15						4.326	6.305			
16						4.371	6.383			
17	※2 6.101					△ 4.355	※2 6.358			
18	6.050									
19	6.146									
20	6.236									
21	6.066									
22	5.950									
23	6.067									
24	6.047									
25	6.107									
26	6.022					4.321	6.255			
27						4.297	6.232			
28						4.310	6.257			
29						4.262	6.211			
30						4.159	6.071			
31						4.191	6.124			
1ヶ月値	6.083					4.357	6.365			
最大値	6.522					4.626	6.779			
最大値日時	10/20 14:40					10/05 15:00	10/05 11:50			
最小値	3.953					3.421	5.847			
最小値日時	10/17 07:40					10/26 08:30	10/29 17:50			