

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（10月分）



10月	日	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	1.12E-04 (最大)	7.98E-05 (最大)	7.17E-05 (最大)	7.92E-05 (最大)	1.03E-04 (最大)	6.05E-05 (最大)	8.19E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.42E-05 (最大)	9.99E-05 (最大)	7.78E-05 (最大)	6.06E-05 (最大)	5.71E-05 (最大)	6.83E-05 (最大)	5.38E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.18E-05 (最大)	6.36E-05 (最大)	7.72E-05 (最大)	1.14E-04 (最大)	7.15E-05 (最大)	6.27E-05 (最大)	8.22E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.95E-05 (最大)	6.18E-05 (最大)	6.56E-05 (最大)	8.45E-05 (最大)	5.20E-05 (最大)	5.36E-05 (最大)	8.19E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	29(日)	30(月)	31(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	9.81E-05 (最大)	6.55E-05 (最大)	1.09E-04 (最大)				
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2023年11月1日時点

※2：ND = 不検出