

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	紙類	1.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
2	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
3	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	ロープ類	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
4	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	革手袋	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
5	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	難燃シート	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
6	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	難燃ホース	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
7	1F アルプス配管等移設工事	K3・K4タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/6/19	トラフ付属品(樹脂)他	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
8	1F――一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/10	土砂類(TEHU-1000992)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
9	1F――一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/10	土砂類(TEHU-1000082)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
10	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	難燃その他(ホリウレア)	4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
11	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	ゴム類(ゴムシート)	1	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	5 mSv/h
12	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(不燃シート)	3	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	20 mSv/h
13	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(ダクト(金属付き))	1	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	4 mSv/h
14	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(掃除機)	1	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	90 mSv/h
15	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	コンクリートガラ(切削コンクリート)	2	0.001 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
16	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(掃除機)	1	0.001 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	15 mSv/h
17	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(ダクト(金属付き))	1	0.001 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	30 mSv/h
18	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(不燃シート)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(乾電池)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(防災シート)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(旧フルハーネス)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
24	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
25	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/4	金属ガラ	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
26	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/4	不燃板材(内装材料)	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
27	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
28	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
29	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
30	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
31	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
32	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(白シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
33	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(ダクト(金属付き))	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
34	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	金属ガラ(銅製堰)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
35	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類(プラスチック)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	6 mSv/h
36	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類(ビニール)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
37	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	木材類(木板)	0.01	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
38	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	分電盤、カメラ、ソーラーパネル類他	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
43	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/25	不燃シート・防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/25	ゴム類(ゴムマット・ゴムチューブ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	石綿含有物(アークシュート等)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(不燃シート)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(乾電池)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	不燃物その他(防災シート)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/13	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	PE管他	4.4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/4	木材類	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
53	1F-1 原子炉建屋旧カバー排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット①	23	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
54	1F-1 原子炉建屋旧カバー排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット②	23	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F-1 原子炉建屋旧カバー排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット③	23	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	1F-1 原子炉建屋旧カバー排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット④	23	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/15	缶	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	木材	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	スミアろ紙、段ボール	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	ウエス	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
62	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	カラーコーン、ビニール類	0.3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
63	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	雑可燃(衣類)、その他	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
64	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	可燃物その他(ラミネート紙有)	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
65	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	難燃シート	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
66	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	ゴム(ウエイト)	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
67	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	木材	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	塩化ビニールシート	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
69	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	金属ガラ	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
70	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	アキレスフラーレ	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
71	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	不燃シート(灰色)	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
72	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/29	ライト	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
73	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ビニール袋	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	金属ガラ	2.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	金属ガラ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	不燃物その他(不燃シート)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
80	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	不燃物その他(安全带)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	不燃物その他(研磨材)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/30	防災シート	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	可燃物その他(ロープ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	可燃物その他(可燃テープ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	可燃物その他(シリカゲル)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	可燃物その他(皮手袋)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/7/6	フランジタンク片側板 (TEPU210009)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/11	土砂類(TEHU-1000138)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
90	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/11	土砂類(TEHU-1000821)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
91	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	紙・ウエス・ダンボール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	使用済みトンバック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	緊急工事(計画外)	正門警備所	建築設備保守グループ	2023/6/16	紙・ウエス類	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
94	緊急工事(計画外)	正門警備所	建築設備保守グループ	2023/6/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
95	緊急工事(計画外)	正門警備所	建築設備保守グループ	2023/6/16	金属ガラ	0.2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
96	緊急工事(計画外)	正門警備所	建築設備保守グループ	2023/6/16	室内機	0.3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
97	緊急工事(計画外)	正門警備所	建築設備保守グループ	2023/6/16	室外機	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
99	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	可燃物その他(トンバック)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 5号機建屋間ギャップ端部止水工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/15	コンクリートガラ	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	J5エリア防水塗装補修工事	土木水対策設備グループ	2023/7/4	難燃その他(ポリウレア)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	不燃その他(アルミ材)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
104	1F-1 原子炉建屋旧カバ-排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット⑤	23	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
105	1F-1 原子炉建屋旧カバ-排気設備片付け業務委託	大型機器メンテナンス建屋周辺	1号燃料取扱設備PJグループ	2023/3/30	排気フィルタユニット⑥	23	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	分電盤、カメラ、ソーラーパネル類他	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
110	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	廃プラスチック・梱包材	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
113	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F 配電設備改良工事(2023年度)	段ボール:VMI置き場、ケーブル類:Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/3/29	紙類(ダンボール)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1F 配電設備改良工事(2023年度)	段ボール:VMI置き場、ケーブル類:Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/3/29	ケーブル類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/13	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	可燃テープ他	5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/25	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/15	ビン	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/15	金属ガラ(有刺鉄線他)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F キヤスク仮保管設備キヤスク受入作業	キヤスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/6/21	紙・ウェス類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F キヤスク仮保管設備キヤスク受入作業	キヤスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/6/21	紙・ウェス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	1F キヤスク仮保管設備キヤスク受入作業	キヤスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/6/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F キヤスク仮保管設備キヤスク受入作業	キヤスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/6/21	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F キヤスク仮保管設備キヤスク受入作業	キヤスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/6/21	難燃シート類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	貝ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
128	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	発泡スチロール	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
129	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	不燃その他(アルミ材)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
131	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	可燃物その他(トンパック)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
132	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	可燃テープ他	5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
133	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	スクラップ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	2022年度 小口工事	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/5/19	消火器本体容器(空)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
137	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
138	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
139	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
140	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
142	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	ケーブル類	0.5	0.006 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
143	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	掃除機、電工ドラム	0.4	0.006 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
144	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	土砂	0.3	0.006 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
145	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/6	草	5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
148	1F1〜4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	不燃物その他(防災シート)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	草	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	紙 ウエス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	フレコン	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
156	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/7/3	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/7/3	エフレックス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	(FEP類)、エフレックス類他	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
159	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/25	不織布	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
162	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
163	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
164	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
165	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
166	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
167	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.8	0.006 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
168	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.6	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
169	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	0.6	0.006 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
170	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
171	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/3/29	ケーブル類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	可燃テープ他	5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
173	1F-5・6号機 ANNユニット設置	5号機S/B・運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2023/7/7	不燃物(ケーブル類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
175	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	防災シート	2.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	乾電池	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	フィルター	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	フルハーネス	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
179	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/3	マーカーパーン	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
180	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/20	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/20	可燃その他(トナー)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
182	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/20	可燃その他(使用済み発熱剤)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	ステン皿	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	不燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	金属ガラ(番線、塗料缶、ボルト)	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	金属ガラ	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
188	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	金属ガラ	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
189	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	不燃物その他(シールド管付PE管)	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
190	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	保温材	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
191	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/1	不燃物その他(不燃シート)	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
192	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	不燃物その他(防災シート)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
193	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	コンクリートガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	1F 低圧回路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	可燃テープ他	1.7	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
195	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	プラスチック(研磨剤)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
196	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
197	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG排気筒・No3軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/10/14	防食材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
198	1F-5/6号機サービス建屋浄化槽除却工事	5/6サービス建屋浄化槽	建築建設技術グループ	2023/7/10	石綿含有物	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
199	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/12	土砂類(TEHU-1000879)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
200	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/12	土砂類(TDFU-2000262)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
202	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	ガラス	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
203	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	火気服	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
204	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	防災シート	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
205	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	ドラム缶	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
206	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
207	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/13	土砂類(TDFU-2000257)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
208	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/13	土砂類(TDFU-2000302)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
209	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
210	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
211	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
212	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
213	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	プラポリ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
214	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	木材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
215	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	フレコン	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
216	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
217	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
218	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
219	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
220	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	木材	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	皮手袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
222	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	トンパック	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
223	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	ハウチ・紙類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
224	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	ロープ	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
225	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/6	テープ	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
226	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	(FEP類)、エフレックス類他	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
227	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
228	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	ケーブル類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
229	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	フレキシブル電線管(金属入り)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
230	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	草	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
231	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	紙 ウエス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
232	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/5	フレコン	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
233	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/30	アスファルトガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
234	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/3/29	金属ガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
235	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
236	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
237	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	ケーブル類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
238	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	コンクリートガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
239	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	遮断器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
240	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1~6号機械設備グループ	2023/7/7	紙・ウエス	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
242	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	紙類	0.01	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
243	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	単管キャップ、クランプカバー	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
244	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	ビニールロープ類	0.01	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
245	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	難燃シート	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
246	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	エフレックス管	0.3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
247	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	ゴム類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
248	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	PE管	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
249	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/3	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
250	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
251	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
252	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	紙、ウエス、段ボール	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
253	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	プラスチック製品、ポリ・ビニール袋	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
254	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	固化後塗料	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
255	5R DGSW配管他修理工事	No.6軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	使用済み吸着マット、汚れウエス、紙パッキン等	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
256	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5.6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	電線管、サポート材、金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
257	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	キムタオル・A4用紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
258	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ポリ瓶・マリネリ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
259	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ビニール袋	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
260	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号機西側	土木水対策設備グループ	2023/1/20	不燃物その他(防災シート)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
262	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	紙,ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
263	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	紙,ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
264	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	プラスチック、ポリ、ビニール類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
265	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	木材類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
266	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/28	可燃物その他(可燃テープ)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
267	共通D/G本体点検手入工事(2023)	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/6/30	レベルゲージ	0.3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
268	共通D/G本体点検手入工事(2023)	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/6/30	移送ポンプ	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
269	共通D/G本体点検手入工事(2023)	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/6/30	制御盤	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
270	共通D/G本体点検手入工事(2023)	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/6/30	金属ガラ	3.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
271	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
272	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG排気筒・No3軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/10/14	保温材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
273	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG排気筒・No3軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/10/14	防食材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
274	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	ゴム類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
275	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	難燃物その他(難燃テープ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
276	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	難燃物その他(難燃ケーブル皮)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
277	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/7/3	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
278	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/7/3	発砲スチロール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
279	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/7/3	フレコン	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
280	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	足場材・サポート材・金属屑	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	塩ビ類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
282	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	機器類(ポンプ)	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
283	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	保温材	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
284	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	機器類(圧力計他精密機器)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
285	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/7/11	フランジタンク片側板 (TEPU190027)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
286	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/30	防災シート	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
287	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/14	土砂類(TDFU-2000093)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
288	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/14	土砂類(TDFU-2000180)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
289	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	難燃シート類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
290	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/5	ミラクルパウダー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
291	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/5	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
292	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/5	ビニール袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
293	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
294	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	防災シート・PE管接続部他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
295	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
296	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
297	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
298	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
299	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
300	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務 委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	紙・ウエス類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	紙・ウエス類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
302	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
303	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	可燃物その他(可燃テープ)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
304	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	活性炭	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
305	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	テフロンパッキン	0.1	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
306	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	(FEP類)、エフレックス類他	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
307	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
308	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
309	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	金属ガラ・番線	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
310	5・6T 浄化ユニット(B)吸着塔交換業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/7/4	ゴムパッキン・リング	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
311	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/7	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
312	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/7	不燃シート・防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
313	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/3/29	不燃物その他(磚子)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
314	1F-CCR多核種除去設備制御装置移設工事	CCR建屋内及び周辺	水処理計装設備グループ	2023/6/27	可燃物(ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
315	1F-CCR多核種除去設備制御装置移設工事	CCR建屋内及び周辺	水処理計装設備グループ	2023/6/27	不燃物(ケーブル類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
316	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	グラウト材袋	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
317	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
318	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	防災シート	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
319	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	番線類	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
320	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	カメラ等	0.01	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	3/4号排気筒周辺	1～6号機械設備グループ	2023/7/7	ホース針金入り・アルミダクト	0.3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
322	5R DGSW配管他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	紙・ウエス	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
323	5R DGSW配管他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	ポリ、ビニール	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
324	5R DGSW配管他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	可燃テープ	0.2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
325	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
326	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.25	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
327	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	木材類	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
328	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	紙・ウエス類	0.25	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
329	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	紙・ウエス類	0.25	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
330	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	可燃テープ	0.25	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
331	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
332	共通D/G本体点検手入工事(2023)	6号機 D/G建屋 1FL D/G(B)室	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	排気立上り配管②	3.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
333	共通D/G本体点検手入工事(2023)	6号機 D/G建屋 1FL D/G(B)室	1～6号機械設備グループ	2023/7/5	排気立上り配管①	3.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
334	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
335	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	梱包紙くず、キムタオル	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
336	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/27	ゴム類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
337	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/27	難燃シート類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
338	5R DGSW配管他修理工事	6号機DG建屋 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/27	難燃シート類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
339	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	不燃シート・防災シート	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
340	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	コーキング容器	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2023/6/28	コンクリートガラ	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
342	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/7	TEPU 170214 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
343	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/7	TEPU 170257 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h