

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/10/26	金属ガラ(鋼材)	4.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
2	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/10/26	塩化ビニール類(塩ビ管・その他塩ビ製品(弁類))	1.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
3	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/10/26	金属ガラ(鋼材・梁台・サポート材・ボルト・ナット類)	6	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	40 mSv/h
4	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/10/19	可燃その他(たばこ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
5	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/10/19	可燃その他(フレコン)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
6	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/10/27	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/10/27	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	コンクリートガラ	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/27	防災シート	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/27	コーキング容器	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
11	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	コンクリートガラ	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	コンクリートガラ	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	紙・ウエス類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2023/11/6	紙類・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2023/11/6	廃プラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2023/11/6	可燃テープ、皮手袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
20	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	ポリマー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	紙	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
22	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
23	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	草	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
24	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災ネット	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
25	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	土砂	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
26	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
27	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
28	1F 3号機変圧器漏油拡散抑制壁設置工事	2～3号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/10/26	不燃物(金属ガラ)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	木材類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2023/11/6	番線くずと釘	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	土	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
33	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.043 mSv/h
34	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	鉄くず	1.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
35	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災ネット	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
36	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災シート	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
37	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	土	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
38	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	防災ネット	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
39	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	安全靴(鉄入り)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
40	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/11/1	土のう袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
42	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ビニール袋	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	キムタオル・A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/11/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F-1～4号機滞留水移送設備サポート他補修工事	高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2023/10/27	単管パイプ	2	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
48	1F-1～4号機滞留水移送設備サポート他補修工事	高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2023/10/27	紙製パイプ	0.4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
49	1F-1～4号機滞留水移送設備サポート他補修工事	高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2023/10/27	アララシート	0.6	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
50	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/11/2	木材	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	1F 3号機変圧器漏油拡散抑制壁設置工事	2～3号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/10/26	不燃物(金属ガラ)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/10/27	油拭取りウエス・キムタオル	1.5	3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
53	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/10/27	プラスチック・ポリ・ビニール	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
54	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	地下貯槽エリア、G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	紙・ウェス	0.5	5 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	300 μ Sv/h
55	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	地下貯槽エリア、G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
56	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	地下貯槽エリア、G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	難燃シート類	0.5	5 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	300 μ Sv/h
57	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	機器類・制御盤類(漏洩検知器)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	紙・ウェス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
59	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
60	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	可燃テープ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	G7エリア、他タンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/10/30	難燃シート類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
62	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/11/6	減容済ドラム缶、上蓋、鉄くず	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
63	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/11/7	フランジタンク片天板(TEPU190051)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	棟	水処理計装設備グループ	2023/10/6	雑草	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
65	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/10/2	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
66	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F-2, 3 SFP循環冷却設備空気圧縮機修理工事	2号機及び3号機Rw/B	1~6号機械設備グループ	2023/11/9	エアーコンプレッサー本体(計4台分)	4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/11/2	不燃その他(防災シート)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
69	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/11/2	不燃その他(アルミ材)	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
70	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/11/2	塩化ビニール類(塩ビシート)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
71	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	金属ガラ	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	サニーホース	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	不燃物その他(不燃シート)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	不燃物その他(コーキング容器)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	不燃物その他(乾電池)	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	不燃物その他(不燃テープ)	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	不燃物その他(フレキシブルホース)	0.02	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	ケーブル類	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	金属ガラ(スプレー缶)	0.02	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	紙・ウエス類	0.27	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.38	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
82	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	木材類	0.02	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
83	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	絶縁テープ、切削防止手袋	0.02	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
84	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	ゴム類	0.02	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
85	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	難燃シート類	0.04	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
86	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	難燃テープ、カーペット	0.35	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
87	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	金属ガラ(針金)	0.2	1.7 μ Sv/h	1.7 μ Sv/h	無	
88	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	土砂類(スラッジ)	0.1	3 μ Sv/h	3.2 μ Sv/h	無	
89	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	不燃物その他(金属付きフィルタ)	1.3	1.7 μ Sv/h	1.7 μ Sv/h	無	
90	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	紙・ウエス類	0.6	1.7 μ Sv/h	1.7 μ Sv/h	無	
91	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.6 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
92	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	ゴム類(Vベルト)	0.1	1.7 μ Sv/h	1.7 μ Sv/h	無	
93	1F-6W RW中操空調機点検手入工事(2023)	6号 放射性廃棄物処理建屋 RW中操室	共用機械設備グループ	2023/11/10	難燃シート類	0.1	1.7 μ Sv/h	1.7 μ Sv/h	無	
94	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/10/30	可燃物(フレコンバッグ、テープ類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/10/30	木材類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	紙・ウエス類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	可燃物・その他(テープ・ラミネート類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	ホース類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	3W 新FSTR点検助勢業務委託(2023)	1・3号機 FSTR建屋 1FL	共用機械設備グループ	2023/10/11	難燃シート類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	鉄材、ネジ、フレーム	0.18	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	ハツリ屑	0.02	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
102	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	アキレスフラール	0.1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
103	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	電源ケーブル	0.04	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
104	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、企業棟B棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2023/10/6	不燃シート、作業靴(鉄心)	0.06	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
105	1F 環境モニタリング業務委託(2023)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/10/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F 環境モニタリング業務委託(2023)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/10/23	雑草	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F 環境モニタリング業務委託(2023)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/10/23	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/9/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/10/2	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	J2タンクエリア	貯留設備グループ	2023/11/10	紙	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	J2タンクエリア	貯留設備グループ	2023/11/10	段ボール	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	J2タンクエリア	貯留設備グループ	2023/11/10	雨水カバー屋根材(タフロング)	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	J2タンクエリア	貯留設備グループ	2023/11/10	ナイロン	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
115	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
116	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	鋼材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
118	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
119	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:縄ロープ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
120	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:トンパック)	0.8	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:可燃 テープ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
122	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:マット レス(スプリング無し))	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
123	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ビニール袋	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	ペール缶、スプレー缶、番線、配管	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
127	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	電源ケーブル、信号ケーブル	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
128	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	不燃シート、バッテリー	1.4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
129	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	金属付フィルター、金属入ホース	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
130	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	鉄くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	防災シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	アルミ材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	不燃テープ	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	ファスナー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B、T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗 渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
139	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う 関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/11/6	木材類	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
140	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール 類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
142	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:縄ロー プ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
143	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:トン パック)	0.8	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
144	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:可燃 テープ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
145	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:マット レス(スプリング無し))	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
146	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	段ボール、ウエス、油吸着シート	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
148	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	プラスチック製品、ビニール袋	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	ベニヤ板、コンパネ、梱包材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
150	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	縄ロープ、ラミネート(紙混合)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	ゴムチューブ、ゴムホース	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	難燃シート	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
153	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/10/17	カナフレックス、エフレックス	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
154	共通D/G本体点検手入工事(2023)	共用プール建屋D/G室	1～6号機械設備グループ	2023/11/6	紙、ウエス	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
155	共通D/G本体点検手入工事(2023)	共用プール建屋D/G室	1～6号機械設備グループ	2023/11/6	ポリ袋	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
156	共通D/G本体点検手入工事(2023)	共用プール建屋D/G室	1～6号機械設備グループ	2023/11/6	ダンボール	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗 渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
158	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/11/13	ミラクルパウダー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/11/13	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/11/13	ビニール袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	不燃シート類	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
162	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	棟	水処理計装設備グループ	2023/10/6	雑草	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
163	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/10	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
164	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	紙・ウェス類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
165	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	紙・ウェス類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	プラスチックポリビニール類	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
167	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	プラスチックポリビニール類	0.08	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
168	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	木材	0.02	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
169	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/11/13	可燃その他	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
170	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	ポリエチレン製品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	プラスチック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	紙くず	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	ウエス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	土嚢袋	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	可燃テープ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	合成繊維くず	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	スポンジ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	皮手袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号: GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
180	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	プロセス主建屋(グリット番号: GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(可燃物その他:縄ロー プ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
182	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(可燃物その他:トン パック)	0.8	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
183	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(可燃物その他:可燃 テープ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
184	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/11/1	可燃物(可燃物その他:マット レス(スプリング無し))	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
185	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	ビニール袋	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	キムタオル	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/10/23	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	可燃テープ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	安全ネット	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	ラミネート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	紙くず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/10/31	エフレックス管	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗 渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/10	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
196	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2023/11/13	金属ガラ	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
197	1F キャスク取扱クレーン点検保守	構内物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2023/11/13	不燃その他	0.04	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
198	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
199	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール 類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
200	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:縄ロー プ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:トン パック)	0.8	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
202	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:可燃 テープ)	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
203	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	プロセス主建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2023/10/19	可燃物(可燃物その他:マット レス(スプリング無し))	0.4	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
204	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工 事	既設移送ポンプ室(GQ-20)	処理設備グループ	2023/11/13	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
205	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工 事	既設移送ポンプ室(GQ-20)	処理設備グループ	2023/11/13	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
206	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工 事	既設移送ポンプ室(GQ-20)	処理設備グループ	2023/11/13	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
207	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工 事	既設移送ポンプ室(GQ-20)	処理設備グループ	2023/11/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
208	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工 事	既設移送ポンプ室(GQ-20)	処理設備グループ	2023/11/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
209	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	#56 西側 法面、K系暗渠、BC系暗 渠、A系暗渠	土木基盤設備グループ	2023/11/9	堆積物	5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
210	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/10/27	セメント袋	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	紙・ウエス類	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
212	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
213	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	段ボール	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
214	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	パイオランテープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
215	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	ビニールテープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
216	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	皮手袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
217	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	難燃シート	1.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
218	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	難燃シート	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
219	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	ゴムパッキン	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
220	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(20 23)	5,6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2023/10/31	ホース	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリア。	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/1	1m3コンテナ(プラ・ポリ・ビニール類)	350	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	