

# 構内線量表示器測定記録(2024 年 4 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 4/12 ~ 4/26 B007 (予備機) を B049 (共用プール西側) の代替機として配備

※3 : 4/12 ~ 4/26 B015 (予備機) を B057 (3 号機 R/B 西側) の代替機として配備

※4 : 4/12 ~ 4/26 B025 (予備機) を B063 (4 号機 T/B 南側) の代替機として配備

※5 : 4/18 B011 (1 号機北側法面上) 機器故障の為、B029 (予備機) を代替機として配備

※6 : 4/26 B063 (4 号機 T/B 南側) 機器故障の為、B038 (予備機) を代替機として配備

※7 : 4/12 B058 (固体庫 9 棟周辺) を北側へ 30m 移動

# 測定月報

測定日：2024/04

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 故障中	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 予備機	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.202	0.438	1.057	0.359		0.955		1.674	3.092	0.559
2	0.193	0.438	1.053	0.358		0.956		1.668	3.086	0.560
3	0.201	0.441	1.057	0.362		0.954		1.653	3.065	0.558
4	0.199	0.439	1.054	0.356		0.953		1.648	3.075	0.543
5	0.190	0.430	1.055	0.354		0.951		1.648	3.048	0.530
6	0.194	0.429	1.041	0.349		0.942		1.624	3.024	0.523
7	0.204	0.438	1.052	0.354		0.949		1.644	3.078	0.532
8	0.200	0.440	1.059	0.355		0.951		1.630	3.089	0.540
9	0.202	0.435	1.029	0.352		0.941		1.560	3.025	0.494
10	0.193	0.429	1.047	0.346		0.944		1.591	2.998	0.514
11	0.193	0.432	1.051	0.352		0.949		1.614	3.011	0.523
12	0.196	0.437	1.057	0.363		0.953	※2	1.620	3.012	0.525
13	0.195	0.440	1.057	0.371		0.954	16.248	1.623	3.039	0.532
14	0.193	0.442	1.062	0.373		0.954	16.279	1.627	3.040	0.532
15	0.202	0.444	1.070	0.359		0.960	16.339	1.637	3.053	0.537
16	0.200	0.444	1.065	0.352		1.007	16.409	1.645	3.063	0.539
17	0.202	0.445	1.067	0.353		0.983	16.418	1.647	3.062	0.539
18	0.201	0.443	1.061	0.352		0.983	16.382	1.647	3.062	0.539
19	0.208	0.443	1.068	0.355		0.952	16.388	1.647	3.075	0.537
20	0.208	0.443	1.068	0.355		0.955	16.443	1.648	3.075	0.539
21	0.196	0.445	1.075	0.353		0.963	16.492	1.652	3.094	0.535
22	0.205	0.442	1.071	0.352		0.961	16.471	1.646	3.073	0.532
23	0.198	0.443	1.070	0.352		0.956	16.479	1.652	3.076	0.529
24	0.199	0.436	1.055	0.346		0.949	16.136	1.611	3.034	0.513
25	0.194	0.436	1.046	0.341		0.948	16.071	1.603	3.021	0.508
26	0.200	0.442	1.060	0.347		0.950	15.924	1.618	3.090	0.522
27	0.205	0.446	1.067	0.355		0.953	16.375	1.627	3.098	0.525
28	0.196	0.444	1.076	0.359		0.954		1.632	3.100	0.524
29	0.197	0.446	1.072	0.358		0.961		1.640	3.108	0.523
30	0.198	0.449	1.073	0.357		0.953		1.635	3.106	0.527
31	0.204	0.450	1.068	0.358		0.958		1.642	3.117	0.531
1ヶ月値	0.199	0.440	1.060	0.355		0.956	16.324	1.634	3.064	0.531
最大値	0.257	0.489	1.144	0.411		1.105	16.786	1.882	3.248	0.607
最大値日時	04/16 14:30	04/25 19:30	04/30 11:30	04/14 13:50		04/16 12:00	04/22 14:40	04/22 10:00	04/27 15:20	04/02 16:50
最小値	0.163	0.384	0.966	0.307		0.886	14.575	1.469	2.904	0.426
最小値日時	04/12 01:50	04/05 21:20	04/01 10:00	04/09 22:50		04/06 12:00	04/25 03:30	04/09 12:50	04/10 21:20	04/09 17:50

# 測定月報

測定日：2024/04

(2/11)

日	モニタ									
	B011 故障中	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	B016 故障中	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	※5	58.964	5.688	0.830	※3 54.949			3.440	1.379	0.382
2		58.458	5.669	0.838				3.449	1.371	0.380
3		57.343	5.655	0.843				3.450	1.367	0.381
4		57.188	5.697	0.843				3.430	1.384	0.380
5		56.158	5.569	0.828				3.404	1.327	0.374
6		56.117	5.557	0.823				3.389	1.331	0.371
7		57.119	5.686	0.838				3.447	1.377	0.378
8		57.528	5.721	0.851				3.481	1.393	0.379
9		56.341	5.593	0.805				3.319	1.352	0.375
10		55.445	5.424	0.807				3.317	1.286	0.365
11		55.960	5.520	0.829				3.382	1.328	0.372
12		56.439	5.616	0.836				3.433	1.358	0.376
13		57.210	5.685	0.847				3.469	1.378	0.377
14		57.602	5.688	0.847				3.489	1.379	0.378
15		57.397	5.751	0.863				3.514	1.400	0.382
16		57.060	5.768	0.860				3.534	1.410	0.382
17		57.203	5.778	0.860				3.536	1.413	0.382
18		56.660	5.776	0.866				3.555	1.414	0.386
19		56.725	5.792	0.869				3.574	1.424	0.385
20		57.254	5.801	0.869				3.584	1.423	0.388
21		57.012	5.736	0.858				3.557	1.394	0.384
22		56.956	5.767	0.864				3.569	1.405	0.383
23		56.265	5.665	0.846				3.492	1.370	0.376
24		56.434	5.648	0.841				3.466	1.368	0.375
25		57.607	5.824	0.863				3.538	1.435	0.382
26		57.226	5.827	0.872				3.540	1.434	0.383
27		57.901	5.845	0.875				3.557	1.440	0.385
28		57.925	5.821	0.868				3.560	1.437	0.385
29		58.025	5.839	0.873				3.580	1.434	0.383
30		58.281	5.907	0.876				3.598	1.470	0.389
31										
1ヶ月値		57.127	5.710	0.850	56.366			3.489	1.389	0.380
最大値		60.178	6.094	1.193	58.561			3.762	1.552	0.428
最大値日時		04/02 12:40	04/25 12:10	04/11 08:10	04/20 14:10			04/20 13:30	04/30 17:50	04/16 18:10
最小値		35.913	5.016	0.733	34.539			3.140	1.208	0.328
最小値日時		04/12 15:20	04/10 07:40	04/09 17:50	04/12 11:00			04/09 12:30	04/10 03:50	04/10 07:20

# 測定月報

測定日：2024/04

(3/11)

日	モニタ									
	★ B021 1号機R/B西側	B022 故障中	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 予備機	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	232.526		0.546				4.877	22.406		
2	230.165		0.550				4.869	22.513		
3	225.581		0.546				4.858	22.468		
4	224.001		0.542				4.775	22.344		
5	223.586		0.545				4.782	22.444		
6	222.626		0.543				4.795	22.244		
7	224.103		0.546				4.843	22.540		
8	224.692		0.553				4.817	22.704		
9	222.642		0.542				4.672	21.760		
10	222.539		0.542				4.698	21.807		
11	223.529		0.545				4.778	22.016		
12	224.104		0.550		※4 3.648		4.783	22.209		
13	224.775		0.551		3.643		4.913	22.396		
14	225.134		0.554		3.658		4.927	22.489		
15	224.135		0.557		3.684		4.880	22.598		
16	222.322		0.557		3.679		4.860	22.621		
17	222.382		0.556		3.710		4.847	22.595		
18	222.123		0.557		3.733		4.912	22.688	※5 25.205	
19	221.981		0.558		3.722		4.947	22.764	25.015	
20	222.264		0.559		3.772		5.040	22.988	25.462	
21	221.783		0.556		3.773		5.043	22.997	25.644	
22	222.059		0.559		3.770		4.970	22.648	25.516	
23	220.762		0.552		3.724		4.891	22.084	25.322	
24	220.238		0.546		3.706		4.829	21.968	25.216	
25	221.929		0.550		3.748		4.872	22.262	25.579	
26	222.528		0.555		3.781		4.948	22.390	25.684	
27	222.770		0.554				5.006	22.406	25.920	
28	222.582		0.557				5.029	22.440	25.785	
29	222.662		0.558				5.055	22.559	25.659	
30	222.563		0.560				5.026	22.552	25.743	
31										
1ヶ月値	223.504		0.552		3.716		4.885	22.430	25.540	
最大値	235.142		0.611		4.037		8.292	23.594	27.125	
最大値日時	04/02 13:20		04/26 22:20		04/15 08:20		04/23 18:10	04/20 11:30	04/18 22:20	
最小値	218.439		0.496		3.380		4.294	20.903	0.209	
最小値日時	04/25 03:50		04/02 07:50		04/12 10:50		04/09 11:10	04/09 12:20	04/18 13:50	

# 測定月報

測定日：2024/04

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	★ B037 HTI装備交換所周辺	★ B038 4号機T/B南側	B039 旧研修棟正面玄関前	B040 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.360	3.148	1.097	0.601	1.000	1.292	3.793		9.913	
2	0.359	3.226	1.093	0.602	1.003	1.293	3.797		9.797	
3	0.362	3.211	1.094	0.598	1.003	1.287	3.776		9.879	
4	0.362	3.150	1.099	0.598	0.994	1.269	3.761		9.996	
5	0.358	3.136	1.069	0.593	0.990	1.272	3.794		9.809	
6	0.354	3.073	1.070	0.593	0.982	1.249	3.729		9.716	
7	0.345	3.086	1.096	0.599	0.990	1.265	3.794		10.115	
8	0.352	3.154	1.113	0.605	1.000	1.274	3.816		10.089	
9	0.351	3.065	1.081	0.591	0.977	1.221	3.675		9.707	
10	0.336	3.060	1.044	0.587	0.979	1.241	3.748		9.560	
11	0.331	3.105	1.068	0.596	0.993	1.253	3.772		9.304	
12	0.338	3.143	1.083	0.598	0.997	1.261	3.797		9.393	
13	0.338	3.191	1.099	0.604	1.010	1.267	3.836		9.820	
14	0.338	3.197	1.102	0.606	1.008	1.270	3.837		9.818	
15	0.342	3.226	1.114	0.611	1.013	1.283	3.829		9.859	
16	0.344	3.226	1.120	0.611	1.018	1.287	3.795		10.058	
17	0.344	3.219	1.122	0.614	1.017	1.285	3.757		10.204	
18	0.346	3.220	1.122	0.613	1.022	1.292	3.800		10.284	
19	0.363	3.233	1.128	0.613	1.021	1.304	3.826		10.359	
20	0.361	3.248	1.132	0.616	1.023	1.310	3.855		10.594	
21	0.359	3.229	1.112	0.610	1.020	1.306	3.858		10.634	
22	0.358	3.236	1.120	0.611	1.025	1.313	3.832		10.625	
23	0.354	3.168	1.091	0.602	1.007	1.281	3.751		10.490	
24	0.353	3.153	1.094	0.601	0.997	1.261	3.733		10.383	
25	0.366	3.213	1.134	0.610	1.007	1.273	3.754		10.657	
26	0.367	3.222	1.129	0.611	1.012	1.291	3.830	※6 4.036	10.624	
27	0.371	3.248	1.135	0.613	1.018	1.299	3.850	4.067	10.710	
28	0.368	3.245	1.133	0.614	1.020	1.304	3.856	4.074	10.694	
29	0.368	3.268	1.137	0.615	1.025	1.308	3.870	4.073	10.763	
30	0.373	3.276	1.154	0.615	1.025	1.307	3.861	4.108	10.852	
31										
1ヶ月値	0.354	3.186	1.106	0.605	1.007	1.280	3.799	4.075	10.157	
最大値	0.411	3.424	1.233	0.677	1.093	1.386	4.037	4.308	11.131	
最大値日時	04/08 17:50	04/29 17:30	04/30 19:20	04/20 13:00	04/19 11:10	04/22 18:10	04/24 11:40	04/30 16:20	04/20 12:50	
最小値	0.298	2.917	0.989	0.529	0.903	1.154	3.511	2.745	7.743	
最小値日時	04/11 03:40	04/06 19:10	04/10 16:50	04/10 00:10	04/04 04:10	04/09 23:30	04/09 12:10	04/26 11:20	04/06 10:10	

# 測定月報

測定日：2024/04

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7 (点検中)	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.766	2.091	1.633	12.450	0.335	2.035			16.512	
2	2.773	2.091	1.630	12.496	0.337	2.027			16.557	
3	2.752	2.082	1.622	12.478	0.339	2.009			16.321	
4	2.713	2.100	1.611	12.483	0.335	1.930			15.942	
5	2.737	2.055	1.599	12.464	0.336	1.933			16.416	
6	2.697	2.057	1.585	12.389	0.333	1.908			16.010	
7	2.715	2.092	1.605	12.587	0.335	1.866			16.331	
8	2.741	2.104	1.623	12.682	0.335	1.869			16.462	
9	2.632	2.082	1.588	12.260	0.332	1.815			14.674	
10	2.682	2.019	1.571	12.088	0.329	1.859			16.142	
11	2.718	2.050	1.597	12.236	0.333	1.900			16.333	
12	2.731	2.067	1.607	12.375	0.333	1.912			※2 16.360	
13	2.750			12.504	0.337	1.921				
14	2.762			12.538	0.337	1.937				
15	2.776			12.589	0.338	1.950				
16	2.788			12.629	0.341	1.965				
17	2.787			12.611	0.343	1.965				
18	2.784			12.660	0.341	1.991				
19	2.798			12.706	0.342	1.965				
20	2.811			13.014	0.341	1.949				
21	2.809			13.122	0.342	1.958				
22	2.793			12.793	0.342	1.956				
23				12.470	0.336	1.917				
24				12.401	0.334	1.873				
25				12.588	0.338	1.899				
26		2.120	1.645	12.659	0.339	1.946			16.400	
27		2.122	1.643	12.693	0.341	1.953			16.386	
28		2.120	1.652	12.683	0.342	1.968			16.435	
29		2.115	1.652	12.770	0.341	1.985			16.469	
30		2.150	1.662	12.776	0.341	1.984			16.438	
31										
1ヶ月値	2.749	2.089	1.619	12.573	0.338	1.937			16.238	
最大値	2.941	2.233	1.747	13.523	0.380	2.121			17.001	
最大値日時	04/20 13:20	04/30 17:50	04/28 10:30	04/21 10:00	04/16 15:50	04/01 04:20			04/02 14:10	
最小値	2.426	1.946	1.142	11.712	0.293	1.744			12.637	
最小値日時	04/09 12:00	04/10 01:50	04/26 09:50	04/10 04:30	04/10 07:40	04/09 11:10			04/09 12:20	

# 測定月報

測定日：2024/04

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1、2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4 (点検中)
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	10.956		0.464	0.811		3.197	62.048	4.698	0.612	1.151
2	10.863		0.465	0.814		3.273	62.059	4.760	0.617	1.166
3	10.613		0.466	0.813		3.253	61.914	4.794	0.616	1.161
4	10.624		0.517	0.795		3.261	61.884	4.790	0.604	1.120
5	10.527		0.538	0.804		3.213	61.635	4.828	0.609	1.133
6	10.399		0.534	0.793		3.196	61.261	4.798	0.598	1.114
7	10.603		0.537	0.796		3.256	61.874	4.824	0.603	1.116
8	10.684		0.544	0.803		3.287	61.941	4.832	0.604	1.126
9	10.451		0.529			3.228	61.021	4.582		1.090
10	10.282		0.528			3.203	60.602	4.496		1.101
11	10.419		0.536			3.240	60.966	4.609		1.116
12	10.543		0.536	0.793		3.254	※3 60.922	※7 4.706	0.607	1.130
13	10.635			0.802					0.608	1.144
14	10.653			0.809					0.612	1.151
15	10.715			0.815					0.616	1.154
16	10.746			0.820					0.621	1.165
17	10.770			0.826					0.618	1.151
18	10.843			0.830					0.625	1.164
19	10.817			0.839					0.627	1.170
20	10.920			0.842					0.629	1.177
21	10.923			0.847					0.628	1.179
22	10.925			0.849					0.631	1.173
23	10.762			0.830					0.613	
24	10.752			0.810					0.600	
25	10.975			0.809					0.606	
26	10.989		0.478	0.827		4.728	61.836	0.500	0.619	
27	11.006		0.479	0.837		4.924	61.697	0.503	0.622	
28	11.003		0.479	0.842		4.957	61.783	0.505	0.626	
29	11.038		0.483	0.849		4.971	61.940	0.505	0.628	
30	11.097		0.483	0.847		5.162	62.148	0.544	0.628	
31										
1ヶ月値	10.751		0.505	0.821		3.733	61.637	3.518	0.616	1.142
最大値	11.356		0.595	0.911		5.636	64.022	4.960	0.684	1.240
最大値日時	04/25 11:40		04/04 23:10	04/30 17:00		04/30 13:50	04/05 15:00	04/05 11:10	04/22 14:40	04/21 17:40
最小値	9.821		0.392	0.625		3.003	59.665	0.340	0.524	1.034
最小値日時	04/10 07:30		04/26 10:00	04/12 12:10		04/01 03:10	04/10 06:30	04/26 10:00	04/12 11:20	04/11 06:30

# 測定月報

測定日：2024/04

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	★ B069	★ B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	故障中	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	集中RW南側	事務本館南側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.341	1.242	4.100	3.695	0.343	1.969	1.131	33.452	7.397	5.984
2	0.343	1.243	4.094	3.708	0.343	1.965	1.141	32.979	7.445	5.927
3	0.343	1.243	4.122	3.691	0.344	1.960	1.137	32.289	7.361	5.824
4	0.334	1.239	4.084	3.670	0.340	1.916	1.122	31.934	7.171	5.844
5	0.334	1.234	4.127	3.685	0.338	1.925	1.130	31.684	7.306	5.674
6	0.333	1.222	4.080	3.638	0.337	1.906	1.118	31.352	7.180	5.660
7	0.334	1.238	4.134	3.664	0.338	1.936	1.124	31.655	7.291	5.826
8	0.337	1.243	4.155	3.713	0.338	1.952	1.134	32.077	7.287	5.903
9	0.331	1.215	4.045	3.646	0.336	1.856	1.099	31.288	6.737	5.720
10	0.327	1.217	4.157	3.691	0.335	1.886	1.103	31.116	7.135	5.483
11	0.333	1.232	4.327	3.717	0.339	1.906	1.121	31.563	7.386	5.628
12	0.332	1.227	※4 ※6 4.527	3.706	0.340	1.880	1.130	31.614	7.371	5.749
13	0.334				0.343	1.882	1.133	31.937	7.593	5.814
14	0.337				0.344	1.882	1.142	31.878	7.607	5.829
15	0.339				0.345	2.009	1.148	32.358	7.574	5.906
16	0.343				0.344	2.122	1.150	32.242	7.551	5.936
17	0.342				0.346	2.088	1.143	32.477	7.522	5.987
18	0.340				0.345	2.079	1.150	32.766	7.528	6.008
19	0.343				0.345	2.056	1.155	32.467	7.552	6.026
20	0.343				0.346	2.077	1.164	32.835	7.680	6.074
21	0.344				0.343	2.078	1.163	32.952	7.647	6.014
22	0.344				0.346	2.055	1.167	32.945	7.566	6.048
23	0.335				0.340	1.923	1.142	32.800	7.459	5.920
24	0.334				0.338	1.844	1.129	32.376	7.423	5.911
25	0.333				0.341	1.861	1.131	32.945	7.468	6.161
26	0.339	1.275		3.782	0.343	1.878	1.140	33.043	7.593	6.127
27	0.341	1.270		3.792	0.346	1.873	1.147	33.127	7.652	6.164
28	0.341	1.278		3.812	0.347	1.878	1.149	33.104	7.668	6.137
29	0.342	1.279		3.820	0.348	1.872	1.155	33.181	7.681	6.142
30	0.344	1.281		3.808	0.347	1.870	1.155	33.207	7.662	6.252
31										
1ヶ月値	0.338	1.246	4.145	3.717	0.342	1.941	1.138	32.388	7.450	5.923
最大値	0.417	1.348	4.659	3.933	0.386	2.214	1.255	35.181	7.862	6.541
最大値日時	04/27 12:10	04/28 15:00	04/12 00:10	04/27 18:20	04/06 00:40	04/15 16:10	04/22 15:40	04/01 12:10	04/22 15:30	04/25 12:00
最小値	0.257	1.097	3.864	2.931	0.268	1.440	1.026	29.636	5.290	5.251
最小値日時	04/23 10:20	04/26 10:20	04/09 11:10	04/26 12:00	04/08 12:10	04/15 10:10	04/11 07:00	04/10 07:00	04/23 07:50	04/10 03:10



# 測定月報

測定日：2024/04

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1		1.100	0.452		0.741	4.146	0.624	18.724		8.026
2		1.098	0.454		0.746	4.150	0.625	18.773		8.008
3		1.091	0.454		0.745	4.121	0.625	18.639		7.932
4		1.076	0.443		0.718	4.094	0.617	18.383		7.959
5		1.084	0.444		0.731	4.112	0.618	18.595		7.800
6		1.068	0.438		0.712	4.048	0.615	18.247		7.767
7		1.079	0.440		0.718	4.089	0.616	18.402		7.957
8		1.086	0.443		0.728	4.125	0.623	18.566		8.039
9		1.049	0.429		0.684	3.986	0.608	17.599		7.806
10		1.064	0.435		0.694	4.060	0.610	18.343		7.596
11		1.078	0.442		0.719	4.105	0.617	18.533		7.751
12		1.083	0.444		0.735	4.123	0.620	18.636		7.856
13		1.088	0.450		0.739	4.132	0.626	18.703		7.937
14		1.095	0.453		0.747	4.151	0.625	18.779		7.972
15		1.097	0.455		0.752	4.168	0.629	18.850		8.058
16		1.097	0.457		0.758	4.171	0.632	18.905		8.087
17		1.090	0.453		0.753	4.173	0.631	18.873		8.018
18		1.103	0.460		0.763	4.173	0.632	18.932		7.974
19		1.103	0.460		0.764	4.183	0.632	18.994		8.125
20		1.103	0.461		0.771	4.194	0.633	19.061		8.312
21		1.101	0.462		0.768	4.184	0.635	19.087		8.289
22		1.107	0.464		0.771	4.189	0.636	19.044		8.300
23		1.084	0.452		0.745	4.128	0.625	18.652		8.159
24		1.077	0.448		0.727	4.081	0.620	18.467		8.131
25		1.080	0.447		0.728	4.130	0.623	18.507		8.398
26		1.095	0.453		0.747	4.173	0.629	18.831		8.403
27		1.100	0.459		0.753	4.182	0.630	18.909		8.435
28		1.102	0.460		0.761	4.182	0.634	18.961		8.416
29		1.104	0.462		0.761	4.191	0.632	19.031		8.421
30		1.101	0.461		0.764	4.192	0.633	19.004		8.507
31										
1ヶ月値		1.089	0.451		0.741	4.137	0.625	18.698		8.081
最大値		1.195	0.505		0.838	4.349	0.686	19.438		8.744
最大値日時		04/19 10:00	04/29 20:10		04/20 12:10	04/22 12:30	04/16 23:10	04/21 11:50		04/25 12:00
最小値		0.976	0.397		0.628	2.970	0.560	15.558		7.215
最小値日時		04/09 12:10	04/09 12:20		04/09 23:10	04/09 12:20	04/09 20:20	04/09 12:20		04/01 09:30

# 測定月報

測定日：2024/04

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスク保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1		0.644	44.046	2.451	0.306	8.168			2.468	0.160
2		0.645	43.236	2.449	0.308	8.215			2.469	0.161
3		0.647	43.870	2.451	0.308	8.178			2.468	0.159
4		0.650	44.028	2.466	0.306	8.062			2.462	0.161
5		0.766	43.558	2.415	0.303	8.106			2.463	0.157
6		0.846	43.460	2.412	0.302	8.005			2.445	0.158
7		0.855	44.075	2.471	0.306	8.078			2.462	0.159
8		0.859	44.235	2.503	0.307	8.134			2.484	0.162
9		0.843	43.497	2.408	0.305	7.815			2.436	0.161
10		0.825	42.942	2.330	0.299	7.936			2.441	0.155
11		0.833	43.269	2.394	0.302	8.044			2.486	0.158
12		0.856	43.563	2.441	0.306	8.091			2.570	0.159
13		0.870	44.001	2.477	0.309	8.134			2.605	0.160
14		0.869	44.042	2.484	0.312	8.183			2.610	0.161
15		0.875	44.148	2.512	0.314	8.233			2.627	0.163
16		0.879	44.055	2.524	0.313	8.258			2.634	0.166
17		0.883	44.020	2.533	0.313	8.142			2.626	0.166
18		0.696	44.055	2.540	0.313	8.189			2.629	0.164
19		0.581	44.107	2.558	0.314	8.246			2.636	0.166
20		0.577	44.167	2.563	0.317	8.282			2.634	0.167
21		0.571	43.950	2.529	0.316	8.294			2.638	0.165
22		0.575	44.010	2.518	0.316	8.289			2.645	0.165
23		0.563	43.604	2.460	0.309	8.090			2.623	0.159
24		0.561	43.512	2.447	0.306	8.024			2.609	0.160
25		0.582	44.421	2.526	0.312	8.098			2.640	0.165
26		0.580	44.394	2.525	0.313	8.200			2.678	0.163
27		0.582	44.497	2.530	0.316	8.226			2.691	0.164
28		0.584	44.430	2.530	0.316	8.255			2.695	0.164
29		0.582	44.560	2.541	0.319	8.276			2.705	0.164
30		0.591	44.706	2.565	0.319	8.267			2.698	0.165
31										
1ヶ月値		0.709	43.949	2.485	0.310	8.151			2.575	※1 0.162
最大値		0.979	45.608	2.708	0.394	9.425			2.804	0.192
最大値日時		04/12 09:30	04/25 12:00	04/20 12:00	04/08 17:50	04/04 08:50			04/29 11:20	04/25 04:30
最小値		0.516	36.550	2.218	0.259	7.361			2.328	0.131
最小値日時		04/23 07:40	04/02 04:20	04/10 05:00	04/11 01:20	04/09 12:10			04/09 17:00	04/10 01:30

# 測定月報

測定日：2024/04

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	MP4(予備機)	MP7(予備機)	携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1						3.925	5.856			
2						3.926	5.838			
3						3.921	5.859			
4						3.951	5.920			
5						3.882	5.805			
6						3.859	5.775			
7						3.968	5.931			
8						4.010	5.995	0.760	0.637	
9						3.866	5.773	0.707	0.612	
10						3.720	5.556	0.723	0.616	
11						3.802	5.666	0.745	0.628	
12						3.905	5.813	0.754	0.633	
13						3.956	5.892			
14						3.978	5.914			
15						4.026	5.982			
16						4.053	6.014			
17						4.076	6.030			
18						4.082	6.042			
19						4.118	6.094			
20						4.120	6.113			
21						4.070	6.055			
22						4.057	5.952	1.178	2.765	
23						3.962	5.800	1.145	2.721	
24						3.953	5.777	1.122	2.685	
25						4.070	5.981	1.119	2.701	
26						4.057	5.950	1.149	2.734	
27						4.081	5.972	1.159	2.753	
28						4.067	5.960	1.168	2.758	
29						4.086	6.003	1.169	2.767	
30						4.150	6.091	1.172	2.767	
31										
1ヶ月値						3.989	5.914	1.027	2.067	
最大値						4.282	6.368	1.234	2.883	
最大値日時						04/20 15:20	04/19 11:20	04/27 15:50	04/30 23:00	
最小値						3.554	5.234	0.547	0.488	
最小値日時						04/10 06:30	04/10 04:40	04/08 11:20	04/08 12:10	