

# 構内線量表示器測定記録(2024 年 11 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 11/18 B005 (予備機) を B010 (5、6 号機防護本部周辺) の代替機として配備

※3 : 11/18 B022 (予備機) を B013 (3、4 号機西側法面上周辺) の代替機として配備

※4 : 11/18 B063 (予備機) を B010 (4 号機南側法面上周辺) の代替機として配備

※5 : 11/25 B021 (1 号機 R/B 西側) バッテリー低下のため、B081 (予備機) と交換

11/24 170  $\mu$  Sv/h F1-ICW-220 による代替測定

# 測定月報

測定日：2024/11

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 故障中	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.141	0.414	1.037	0.497	※2	0.943	1.974	1.529	△	0.477
2	0.144	0.416	1.012	0.492		0.940	1.940	1.510		0.467
3	0.139	0.415	1.028	0.490		0.942	1.939	1.515		0.471
4	0.141	0.415	1.032	0.495		0.946	1.966	1.524		0.478
5	0.140	0.416	1.033	0.498		0.946	1.960	1.515		0.475
6	0.138	0.409	1.018	0.491		0.937	1.898	1.477		0.465
7	0.136	0.408	1.023	0.490		0.938	1.889	1.486		0.463
8	0.136	0.406	1.019	0.493		0.934	1.875	1.482		0.459
9	0.137	0.408	1.023	0.495		0.941	1.896	1.490		0.465
10	0.140	0.412	1.021	0.499		0.943	1.937	1.506		0.473
11	0.140	0.415	1.035	0.501		0.949	1.982	1.518		0.478
12	0.141	0.417	1.034	0.500		0.950	1.974	1.505		0.479
13	0.139	0.416	1.034	0.502		0.950	1.912	1.500		0.470
14	0.138	0.413	1.029	0.500		0.947	1.873	1.491		0.467
15	0.141	0.416	1.027	0.502		0.947	1.906	1.498		0.468
16	0.140	0.415	1.027	0.497		0.943	1.897	1.498		0.466
17	0.144	0.422	1.037	0.501		0.949	1.954	1.519		0.476
18	0.139	0.415	1.014	0.495		0.942	1.845	1.476	※2	0.461
19	0.135	0.408	1.014	0.493	0.584	0.935	1.798	1.460		
20	0.136	0.412	1.017	0.495	0.414	0.941	1.822	1.473		
21	0.139	0.412	1.014	0.494	0.418	0.934	1.845	1.470		
22	0.139	0.414	1.020	0.494	0.421	0.940	1.880	1.483		
23	0.138	0.412	1.019	0.495	0.424	0.940	1.855	1.481		
24	0.136	0.412	1.015	0.497	0.419	0.936	1.828	1.474		
25	0.135	0.409	1.019	0.495	0.416	0.939	1.826	1.469		
26	0.138	0.410	1.015	0.497	0.413	0.939	1.878	1.476		
27	0.142	0.416	1.014	0.490	0.421	0.942	1.881	1.475		
28	0.137	0.408	1.014	0.486	0.421	0.937	1.864	1.462		0.450
29	0.139	0.410	1.019	0.490	0.411	0.937	1.875	1.470		0.446
30	0.137	0.409	1.019	0.490	0.278	0.936	1.865	1.466		0.447
31										
1ヶ月値	0.139	0.413	1.023	0.495	0.426	0.941	1.894	1.490		0.467
最大値	0.173	0.474	1.112	0.556	14.678	1.027	2.077	1.624		0.525
最大値日時	11/18 03:40	11/17 17:30	11/17 12:00	11/13 02:40	11/18 09:50	11/04 16:30	11/01 19:50	11/01 12:40		11/04 10:30
最小値	0.109	0.367	0.940	0.436	0.246	0.867	1.724	1.379		0.405
最小値日時	11/06 14:10	11/21 10:50	11/18 07:40	11/03 19:10	11/29 11:40	11/22 07:40	11/20 04:40	11/20 03:20		11/29 14:00

# 測定月報

測定日：2024/11

(2/11)

日	モニタ									
	B011 故障中	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	49.892	5.634	0.854		2.842	△	7.183	1.353	0.362
2		49.629	5.592	0.833		2.796		7.099	1.332	0.360
3		49.525	5.558	0.838		2.809		7.157	1.316	0.356
4		49.960	5.629	0.855		2.829		7.231	1.345	0.364
5		49.270	5.559	0.847		2.822		7.201	1.330	0.361
6		48.330	5.413	0.826		2.771		7.018	1.280	0.356
7		48.150	5.386	0.786		2.779		7.035	1.258	0.353
8		47.958	5.336	0.756		2.790		7.016	1.245	0.354
9		48.315	5.420	0.766		2.801		7.117	1.269	0.357
10		49.071	5.511	0.776		2.829		7.180	1.302	0.361
11		49.345	5.621	0.789		2.864		7.235	1.352	0.365
12		51.002	5.582	0.779		2.871		7.220	1.348	0.365
13		51.017	5.536	0.767		2.853		7.110	1.319	0.361
14		50.956	5.471	0.760		2.848		7.067	1.300	0.358
15		51.078	5.573	0.768		2.849		7.018	1.338	0.362
16		51.162	5.553	0.763		2.842		7.074	1.323	0.357
17		52.440	5.707	0.785		2.891		7.178	1.384	0.366
18		50.367	※3 5.455	※4 0.760		2.799		6.945	1.281	0.356
19		49.446				2.762		6.862	1.227	0.346
20		49.678				2.779		6.934	1.255	0.352
21		50.095				2.798		6.913	1.282	0.353
22		50.559				2.817		7.009	1.304	0.355
23		50.661				2.799		7.006	1.277	0.350
24		50.161				2.778		6.939	1.246	0.348
25		49.556				2.772		6.931	1.244	0.350
26		50.220				2.802		7.007	1.291	0.354
27		50.429				2.820		6.889	1.335	0.354
28		50.422	5.424	0.858		2.799		6.870	1.302	0.351
29	0.254	50.324	5.428	0.863	0.221	2.805		6.804	1.297	0.352
30		50.507	5.428	0.862		2.794		6.932	1.293	0.351
31										
1ヶ月値	0.254	49.984	5.519	0.804	0.221	2.814		7.039	1.301	0.356
最大値	0.269	53.640	5.944	0.940	0.239	3.008		7.493	1.491	0.406
最大値日時	11/29 12:50	11/17 12:50	11/17 13:20	11/29 13:30	11/29 10:00	11/17 12:40		11/12 14:40	11/17 11:40	11/01 11:20
最小値	0.241	33.759	4.677	0.695	0.204	2.659		5.622	1.138	0.308
最小値日時	11/29 12:30	11/12 13:40	11/28 10:40	11/08 02:50	11/29 10:10	11/06 08:00		11/29 10:50	11/25 06:00	11/19 06:20

# 測定月報

測定日：2024/11

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 予備機	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	163.931		0.533	△	4.575		4.764	20.632	19.693	△
2	162.577		0.523		4.514		4.688	20.102	19.165	
3	163.273		0.523		4.473		4.715	20.328	19.322	
4	163.619		0.524		4.548		4.778	20.543	19.577	
5	163.796		0.529		4.551		4.743	20.601	19.689	
6	162.779		0.523		4.424		4.658	20.226	19.303	
7	162.867		0.523		4.388		4.666	20.228	19.286	
8	162.505		0.517		4.320		4.677	20.181	19.218	
9	162.559		0.516		4.364		4.739	20.303	19.321	
10	162.692		0.519		4.445		4.783	20.452	19.478	
11	163.473		0.524		4.576		4.775	20.645	19.744	
12	165.745		0.529		4.676		4.784	20.660	19.778	
13	166.747		0.524		4.675		4.777	20.520	19.784	
14	166.625		0.523		4.661		4.756	20.399	19.823	
15	166.447		0.527		4.697		4.691	20.332	19.538	
16	166.590		0.523		4.598		4.702	20.334	19.298	
17	167.301		0.528		4.754		4.759	20.511	19.590	
18	165.967	※3 5.088	0.522		4.471		4.597	20.043	18.868	
19	165.245	4.977	0.523		4.332		4.563	19.912	18.627	
20	165.220	5.005	0.525		4.411		4.589	20.154	18.735	
21	165.057	5.146	0.519		4.488		4.545	20.052	18.671	
22	165.560	5.209	0.523		4.513		4.634	20.209	17.784	
23	165.511	5.155	0.523		4.428		4.687	20.325	17.250	
24	170.000	5.083	0.522		4.353		4.696	20.303	17.183	
25	※5	5.053	0.522		4.329		4.660	20.400	17.024	
26		5.180	0.521		4.428		4.694	20.541	17.036	
27		5.270	0.520		4.511		4.597	20.111	16.222	
28		5.153	0.518		4.446		4.618	20.036	16.138	
29		0.389	0.521		4.433		4.651	20.065	15.954	
30			0.521		4.422		4.696	19.925	15.758	
31										
1ヶ月値	164.608	5.052	0.523		4.494		4.689	20.302	18.562	
最大値	168.866	5.457	0.588		4.935		4.982	21.223	20.269	
最大値日時	11/17 13:30	11/27 14:00	11/01 09:40		11/17 15:00		11/11 20:30	11/13 11:00	11/15 06:00	
最小値	160.968	0.275	0.458		4.138		4.269	19.116	15.464	
最小値日時	11/09 02:40	11/29 11:10	11/14 06:10		11/08 22:40		11/21 11:10	11/27 05:20	11/29 21:20	

# 測定月報

測定日: 2024/11

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.341	2.980	1.150	0.563	0.931	1.261	5.381	3.738	8.909	△
2	0.341	2.809	1.135	0.556	0.916	1.229	5.248	3.699	9.213	
3	0.339	2.820	1.128	0.553	0.917	1.234	5.312	3.733	9.229	
4	0.345	2.860	1.142	0.556	0.926	1.249	5.355	3.715	9.333	
5	0.449	2.867	1.133	0.561	0.929	1.254	5.359	3.696	9.298	
6	0.402	2.808	1.102	0.554	0.914	1.230	5.293	3.650	8.875	
7	0.341	2.975	1.097	0.551	0.914	1.235	5.308	3.645	8.825	
8	0.338	3.056	1.083	0.550	0.915	1.236	5.323	3.685	8.945	
9	0.341	3.081	1.098	0.554	0.920	1.242	5.344	3.686	9.056	
10	0.347	3.106	1.118	0.557	0.925	1.249	5.357	3.680	9.192	
11	0.351	3.149	1.147	0.559	0.932	1.259	5.388	3.629	9.342	
12	0.344	3.075	1.145	0.562	0.935	1.265	5.410	3.571	9.356	
13	0.338	3.021	1.124	0.556	0.930	1.268	5.413	3.587	9.199	
14	0.339	2.992	1.109	0.555	0.927	1.264	5.378	3.577	8.789	
15	0.344	3.001	1.131	0.557	0.931	1.260	5.340	3.523	8.765	
16	0.339	3.012	1.122	0.557	0.925	1.255	5.346	3.523	8.788	
17	0.351	3.088	1.163	0.564	0.938	1.268	5.377	3.559	9.055	
18	0.337	2.951	1.097	0.552	0.918	1.244	5.308	3.486	8.596	
19	0.335	2.761	1.061	0.544	0.910	1.233	5.299	3.576	8.418	
20	0.341	2.646	1.079	0.548	0.912	1.246	5.325	3.723	8.496	
21	0.347	2.917	1.098	0.548	0.910	1.232	5.265	3.628	8.598	
22	0.347	2.878	1.119	0.550	0.920	1.243	5.297	3.758	7.933	
23	0.344	2.723	1.101	0.551	0.916	1.248	5.333	3.629	7.371	
24	0.340	2.701	1.085	0.544	0.913	1.247	5.332	3.635	7.315	
25	0.337	2.847	1.073	0.545	0.913	1.247	5.345	3.642	7.403	
26	0.344	2.960	1.109	0.549	0.920	1.249	5.329	3.697	7.366	
27	0.353	2.964	1.134	0.550	0.909	1.220	5.219	3.699	7.286	
28	0.341	3.023	1.118	0.547	0.903	1.213	5.254	3.541	7.651	
29	0.329	2.997	1.112	0.548	0.912	1.226	5.231	3.580	7.884	
30	0.330	2.833	1.109	0.548	0.911	1.229	5.209	3.650	7.850	
31										
1ヶ月値	0.347	2.930	1.114	0.553	0.920	1.244	5.323	3.638	8.545	0.243
最大値	0.532	3.281	1.241	0.609	0.999	1.362	5.610	4.353	9.764	0.255
最大値日時	11/05 09:10	11/13 11:50	11/17 12:10	11/03 19:30	11/14 14:20	11/16 11:20	11/13 12:30	11/20 21:20	11/12 15:50	11/29 12:10
最小値	0.286	2.527	0.997	0.499	0.842	1.139	4.987	3.271	6.873	0.225
最小値日時	11/18 09:50	11/20 01:10	11/25 04:20	11/04 05:10	11/20 10:10	11/02 16:40	11/27 05:10	11/12 16:20	11/29 11:20	11/29 10:50

# 測定月報

測定日：2024/11

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.683	2.005	1.574	11.120	0.333	1.946	△	△	16.339	△
2	2.622	1.992	1.550	10.938	0.332	1.899			14.842	
3	2.649	1.972	1.542	10.966	0.330	1.920			15.963	
4	2.669	1.991	1.567	11.071	0.331	1.938			16.285	
5	2.677	1.988	1.566	11.078	0.333	1.951			16.279	
6	2.628	1.952	1.535	10.886	0.328	1.916			15.853	
7	2.631	1.939	1.530	10.863	0.328	1.918			16.130	
8	2.647	1.923	1.524	10.827	0.328	1.931			16.139	
9	2.664	1.937	1.538	10.919	0.331	1.941			16.199	
10	2.678	1.959	1.548	11.012	0.331	1.951			16.249	
11	2.695	1.994	1.580	11.120	0.335	1.958			16.331	
12	2.696	2.008	1.584	11.142	0.333	1.961			16.328	
13	2.702	1.987	1.576	11.071	0.332	1.969			16.292	
14	2.702	1.975	1.568	11.026	0.333	1.972			16.261	
15	2.684	2.008	1.574	11.030	0.333	1.948			16.163	
16	2.674	1.993	1.567	11.008	0.332	1.945			16.191	
17	2.700	2.040	1.597	11.168	0.336	1.958			16.338	
18	2.661	1.956	1.543	10.862	0.332	1.930			15.890	
19	2.644	1.929	1.521	10.709	0.331	1.937			15.980	
20	2.661	1.949	1.536	10.766	0.329	1.948			16.184	
21	2.641	1.961	1.534	10.757	0.327	1.918			16.092	
22	2.661	1.972	1.552	10.748	0.330	1.939			16.325	
23	2.671	1.949	1.540	10.675	0.331	1.947			16.334	
24	2.662	1.936	1.531	10.621	0.330	1.951			16.307	
25	2.658	1.939	1.534	10.609	0.330	1.952			16.320	
26	2.669	1.978	1.551	10.701	0.331	1.947			16.144	
27	2.618	2.014	1.548	10.440	0.331	1.888			14.936	
28	2.615	1.991	1.539	10.349	0.329	1.904			15.888	
29	2.631	1.980	1.545	10.337	0.331	1.923			16.158	0.176
30	2.639	1.969	1.539	10.228	0.329	1.931			16.189	
31										
1ヶ月値	2.661	1.973	1.551	10.835	0.331	1.938			16.098	0.176
最大値	2.838	2.146	1.673	11.473	0.370	2.066			16.672	0.186
最大値日時	11/10 10:30	11/17 18:10	11/17 14:10	11/17 15:50	11/27 19:40	11/14 08:00			11/20 11:10	11/29 14:20
最小値	2.463	1.836	1.454	10.031	0.282	1.789			13.123	0.165
最小値日時	11/06 09:10	11/07 20:50	11/08 07:10	11/30 19:40	11/22 04:00	11/02 13:10			11/02 16:00	11/29 14:30

# 測定月報

測定日：2024/11

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1、2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	9.745	△	0.462	0.800	△	3.737	60.256	0.705	0.605	1.096
2	9.618		0.453	0.770		3.696	59.581	0.702	0.590	1.076
3	9.617		0.453	0.763		3.701	59.607	0.705	0.593	1.078
4	9.704		0.459	0.782		3.740	59.998	0.708	0.601	1.088
5	9.698		0.461	0.790		4.557	59.858	0.709	0.606	1.096
6	9.548		0.454	0.779		5.354	58.767	0.700	0.592	1.080
7	9.517		0.451	0.776		5.218	59.131	0.698	0.593	1.077
8	9.469		0.450	0.766		4.741	59.004	0.695	0.597	1.084
9	9.528		0.457	0.764		4.684	59.269	0.677	0.602	1.086
10	9.597		0.459	0.771		4.981	59.619	0.665	0.605	1.093
11	9.719		0.462	0.775		5.009	60.144	0.696	0.609	1.104
12	9.910		0.463	0.763		4.094	59.994	0.707	0.610	1.106
13	9.934		0.463	0.767		3.137	59.394	0.705	0.612	1.115
14	9.913		0.461	0.778		2.944	59.549	0.675	0.612	1.103
15	9.761		0.459	0.764		2.936	59.783	0.622	0.603	1.098
16	9.613		0.457	0.766		3.004	59.502	0.569	0.602	1.095
17	9.768		0.463	0.775		3.146	60.410	0.563	0.613	1.108
18	9.453		0.454	0.756		3.130	59.144	0.700	0.604	1.087
19	9.337		0.451	0.755		3.178	58.593	0.527	0.602	1.085
20	9.403		0.447	0.760		3.905	58.821	0.528	0.607	1.092
21	9.450		0.451	0.746		3.971	58.946	0.549	0.593	1.079
22	9.466		0.452	0.755		6.097	59.310	0.561	0.599	1.090
23	9.385		0.458	0.757		5.474	59.126	0.556	0.601	1.094
24	9.319		0.455	0.760		3.381	58.777	0.554	0.601	1.095
25	9.227		0.455	0.764		3.021	58.584	0.563	0.602	1.104
26	9.340		0.455	0.764		2.821	58.966	0.566	0.608	1.109
27	9.331		0.449	0.729		4.333	59.336	0.557	0.590	1.074
28	9.293		0.447	0.731		4.358	58.878	0.541	0.591	1.075
29	9.287	0.279	0.451	0.742		3.473	58.949	0.536	0.596	1.083
30	9.297		0.451	0.745		3.490	58.761	0.537	0.596	1.091
31										
1ヶ月値	9.542	0.279	0.456	0.764		3.977	59.335	0.626	0.601	1.091
最大値	10.265	0.304	0.508	0.848		8.590	61.415	1.469	0.669	1.178
最大値日時	11/12 16:10	11/29 10:50	11/11 13:00	11/01 15:10		11/22 21:00	11/17 14:30	11/15 18:30	11/17 15:20	11/17 21:30
最小値	8.786	0.247	0.372	0.667		2.483	55.981	0.476	0.546	0.999
最小値日時	11/18 07:20	11/29 11:10	11/20 09:20	11/27 06:30		11/27 09:20	11/13 09:50	11/19 23:30	11/30 00:10	11/28 00:20

# 測定月報

測定日：2024/11

(7/11)

日	モニタ									
	B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 予備機	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 1号機R/B北側	★ B069 集中RW南側	B070 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.321	1.145		3.534	0.339	1.568	0.725	28.936	5.171	△
2	0.321	1.130		3.446	0.337	1.528	0.712	28.549	4.829	
3	0.323	1.130		3.462	0.337	1.544	0.712	28.412	4.994	
4	0.324	1.139		3.482	0.339	1.560	0.723	28.945	5.080	
5	0.327	1.143		3.500	0.339	1.555	0.721	29.355	5.122	
6	0.323	1.130		3.465	0.335	1.517	0.813	29.155	5.022	
7	0.323	1.129		3.467	0.334	1.520	0.765	29.040	5.034	
8	0.322	1.129		3.468	0.332	1.523	0.705	28.346	4.942	
9	0.326	1.132		3.477	0.336	1.524	0.708	28.152	4.872	
10	0.328	1.142		3.483	0.337	1.534	0.715	28.352	4.879	
11	0.328	1.148		3.498	0.339	1.542	0.716	28.691	4.901	
12	0.328	1.143		3.488	0.339	1.539	0.718	29.062	4.905	
13	0.329	1.139		3.447	0.340	1.543	0.725	29.270	4.900	
14	0.330	1.136		3.467	0.337	1.531	0.726	29.325	4.995	
15	0.328	1.142		3.465	0.337	1.495	0.724	28.358	5.107	
16	0.325	1.145		3.464	0.338	1.497	0.722	27.628	5.095	
17	0.331	1.155		3.484	0.340	1.534	0.730	27.965	5.132	
18	0.326	1.139	※4 0.802	3.450	0.337	1.508	0.710	26.943	5.032	
19	0.323	1.131	0.797	3.447	0.333	1.468	0.705	26.122	5.210	
20	0.324	1.138	0.809	3.417	0.333	1.475	0.723	26.255	5.156	
21	0.322	1.141	0.813	3.407	0.334	1.456	0.723	26.314	5.061	
22	0.324	1.149	0.821	3.430	0.335	1.532	0.701	26.537	5.173	
23	0.324	1.147	0.823	3.439	0.335	1.583	0.682	26.392	5.195	
24	0.324	1.144	0.818	3.440	0.336	1.597	0.683	26.197	5.274	
25	0.323	1.145	0.817	3.436	0.334	1.588	0.742	26.116	5.337	
26	0.326	1.157	0.898	3.439	0.336	1.578	0.789	26.364	5.246	
27	0.318	1.146	0.937	3.388	0.334	1.509	0.786	26.257	4.889	
28	0.318	1.141	0.923	3.402	0.332	1.506	0.776	25.988	4.813	
29	0.321	1.144	0.254	3.414	0.333	1.543	0.775	25.824	4.667	
30	0.323	1.141		3.411	0.333	1.546	0.780	25.867	4.676	
31										
1ヶ月値	0.324	1.141	0.830	3.455	0.336	1.533	0.731	27.624	5.024	
最大値	0.367	1.258	1.004	3.646	0.381	1.680	1.325	31.272	6.946	
最大値日時	11/10 11:40	11/27 10:00	11/27 16:00	11/01 01:20	11/18 01:30	11/24 10:00	11/06 12:00	11/13 13:10	11/25 09:50	
最小値	0.281	1.067	0.220	3.250	0.295	1.157	0.592	24.723	4.370	
最小値日時	11/29 06:40	11/04 00:50	11/29 10:30	11/27 06:50	11/09 03:20	11/21 10:30	11/23 04:40	11/27 08:50	11/02 18:20	



# 測定月報

測定日：2024/11

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.958	0.434	△	0.717	4.050	0.607	18.368	△	7.414
2		0.936	0.422		0.695	3.987	0.601	17.767		7.299
3		0.945	0.424		0.697	4.006	0.603	18.055		7.273
4		0.952	0.431		0.711	4.036	0.607	18.220		7.367
5		0.956	0.432		0.714	4.040	0.609	18.289		7.312
6		0.942	0.423		0.697	3.987	0.602	18.002		7.071
7		0.942	0.424		0.700	3.998	0.601	18.075		7.033
8		0.945	0.426		0.704	4.010	0.601	18.175		7.021
9		0.946	0.426		0.707	4.027	0.602	18.265		7.130
10		0.948	0.431		0.715	4.043	0.607	18.333		7.240
11		0.957	0.434		0.717	4.061	0.608	18.401		7.388
12		0.958	0.435		0.721	4.060	0.611	18.442		7.438
13		0.959	0.439		0.727	4.054	0.609	18.440		7.382
14		0.958	0.438		0.726	4.050	0.609	18.455		7.283
15		0.952	0.432		0.714	4.024	0.606	18.232		7.074
16		0.951	0.431		0.709	4.024	0.605	18.257		6.843
17		0.960	0.436		0.720	4.062	0.610	18.390		7.036
18		0.944	0.427		0.705	3.993	0.600	18.155		6.679
19		0.944	0.425		0.704	3.980	0.598	18.202		6.508
20		0.945	0.430		0.709	4.003	0.598	18.268		6.584
21		0.936	0.422		0.694	3.962	0.598	18.026		6.657
22		0.946	0.425		0.701	3.996	0.600	18.222		6.592
23		0.946	0.426		0.705	4.009	0.602	18.305		6.458
24		0.946	0.429		0.708	3.995	0.601	18.320		6.358
25		0.945	0.429		0.710	4.006	0.602	18.357		6.304
26		0.947	0.429		0.715	4.009	0.603	18.314		6.418
27		0.932	0.419		0.689	3.956	0.601	17.730		6.478
28		0.934	0.418		0.688	3.953	0.599	17.917		6.367
29		0.938	0.424		0.700	3.970	0.600	18.051		6.347
30		0.940	0.422		0.703	3.984	0.600	18.101		6.316
31										
1ヶ月値		0.947	0.428		0.707	4.011	0.603	18.204		6.888
最大値		1.025	0.479		0.776	4.212	0.661	18.797		7.711
最大値日時		11/04 15:20	11/14 05:00		11/04 15:00	11/17 15:40	11/29 13:40	11/12 14:30		11/12 15:00
最小値		0.860	0.377		0.638	3.805	0.550	16.428		6.116
最小値日時		11/02 17:40	11/09 06:30		11/27 11:20	11/29 05:20	11/24 17:50	11/27 05:20		11/30 06:20

# 測定月報

測定日：2024/11

(9/11)

日	モニタ									
	★ B081 1号機R/B西側	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No、4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1		0.556	44.704	△	0.298	7.720	△	△	2.127	0.160
2		0.551	44.378		0.298	7.522			2.094	0.162
3		0.546	44.248		0.294	7.610			2.109	0.161
4		0.554	44.518		0.297	7.688			2.121	0.160
5		0.555	43.980		0.298	7.699			2.121	0.160
6		0.539	43.201		0.293	7.603			2.108	0.157
7		0.536	43.371		0.292	7.617			2.112	0.155
8		0.533	42.871		0.291	7.637			2.113	0.155
9		0.536	43.130		0.293	7.657			2.118	0.157
10		0.548	43.494		0.296	7.702			2.125	0.159
11		0.560	44.082		0.297	7.731			2.125	0.160
12		0.558	43.256		0.298	7.743			2.105	0.160
13		0.550	43.046		0.296	7.741			2.110	0.158
14		0.549	43.429		0.297	7.729			2.107	0.158
15		0.560	43.725		0.296	7.670			2.114	0.161
16		0.555	43.625		0.294	7.664			2.123	0.158
17		0.572	44.376		0.300	7.735			2.150	0.162
18		0.544	43.164		0.295	7.598			2.119	0.157
19		0.527	42.461		0.290	7.593			2.116	0.154
20		0.536	42.742		0.292	7.607			2.137	0.154
21		0.544	43.022		0.290	7.550			2.139	0.157
22		0.546	43.237		0.292	7.577			2.155	0.157
23		0.539	42.977		0.293	7.616			2.154	0.156
24		0.532	42.564		0.290	7.602			2.150	0.154
25	※5 164.931	0.532	42.496		0.290	7.595			2.153	0.155
26	177.788	0.543	43.080		0.293	7.593			2.156	0.156
27	182.979	0.556	43.576		0.294	7.410			2.138	0.159
28	176.088	0.546	43.262		0.291	7.463			2.130	0.157
29	175.198	0.545	43.082		0.291	7.502			2.136	0.157
30	174.525	0.542	42.985		0.292	7.509			2.137	0.154
31										
1ヶ月値	176.035	0.546	43.403		0.294	7.623			2.127	※1 0.158
最大値	191.932	0.614	45.633		0.400	7.975			2.428	0.190
最大値日時	11/25 11:30	11/27 13:20	11/04 12:40		11/07 07:00	11/12 13:20			11/01 09:40	11/27 21:50
最小値	0.359	0.488	29.348		0.257	6.824			1.969	0.130
最小値日時	11/25 10:20	11/26 08:20	11/05 09:20		11/24 21:40	11/11 09:10			11/02 10:00	11/11 06:10

# 測定月報

測定日：2024/11

(10/11)

日	モニタ									
	B091 MP2(予備機)	B092 MP1(予備機)	★ B093 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B094 携行利用型線量表示器B094	B095 携行利用型線量表示器B095	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 故障中	B098 MP6(点検中)	B099 MP7(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1			5.411			3.692				
2			5.306			3.609				
3			5.280			3.590				
4			5.364			3.659				
5			5.340			3.650				
6			5.174			3.550				
7			5.124			3.520				
8			5.079			3.495				
9			5.158			3.548				
10			5.273			3.612				
11			5.426			3.709				
12			5.388			3.700				
13			5.218			3.578				
14			5.119			3.509				
15			5.206			3.557				
16			5.168			3.536				
17			5.347			3.638				
18			5.028			3.442				
19			4.878			3.342				
20			4.963			3.402				
21			5.045			3.451				
22			5.112			3.505				
23			5.027			3.462				
24			4.949			3.401				
25			4.947			3.380				
26			5.068			3.450				
27			5.078			3.443				
28			4.988			3.405				
29			5.012			3.432				
30			4.936			3.410				
31										
1ヶ月値			5.147			3.523				
最大値			5.624			3.851				
最大値日時			11/01 13:00			11/02 04:00				
最小値			4.708			3.185				
最小値日時			11/19 06:40			11/19 07:50				