

構内線量表示器測定記録(2024 年 12 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 12/13 B026 (予備機) を B006 (登録センター休憩所周辺) の代替機として配備

※3 : 12/13 B040 (予備機) を B020 (事務本館南側) の代替機として配備

※4 : 12/18 B081 (1 号機 R/B 西側) 通信不良のため、B052 (予備機) と入れ替え

※5 : 12/13 B001 (入退域管理棟周辺) 収集データ遅延のため F1-SC-109 による代替測定 $0.15 \mu \text{ Sv/h}$

12/14 B001 (入退域管理棟周辺) 収集データ遅延のため F1-SC-109 による代替測定 $0.15 \mu \text{ Sv/h}$

測定月報

測定日：2024/12

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 故障中	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.137	0.406	1.013	0.491		0.939	1.847	1.472	△	0.445
2	0.135	0.407	1.023	0.495		0.938	1.854	1.467		0.445
3	0.139	0.411	1.024	0.500		0.942	1.898	1.484		0.452
4	0.138	0.412	1.021	0.498		0.947	1.884	1.483		0.451
5	0.139	0.412	1.019	0.498		0.942	1.916	1.469		0.451
6	0.138	0.408	1.023	0.500		0.940	1.900	1.473		0.445
7	0.136	0.406	1.023	0.499		0.938	1.856	1.465		0.443
8	0.135	0.405	1.019	0.496		0.934	1.846	1.463		0.441
9	0.136	0.406	1.014	0.498		0.932	1.849	1.459		0.441
10	0.136	0.406	1.011	0.497		0.935	1.856	1.464		0.440
11	0.137	0.409	1.012	0.500		0.932	1.853	1.464		0.443
12	0.133	0.403	1.006	0.496		0.927	1.817	1.449		0.436
13	※5	0.406	1.015	0.500		※2 0.928	1.833	1.443		0.438
14		0.407	1.017	0.503			1.844	△		0.440
15	0.139	0.411	1.017	0.506			1.860			0.446
16	0.136	0.408	1.014	0.506			1.843			0.438
17	0.136	0.407	1.012	0.503			1.842			0.437
18	0.137	0.401	1.003	0.495			1.810			0.430
19	0.145	0.398	1.004	0.498			1.797			0.427
20	0.146	0.401	1.003	0.498			1.835			0.429
21	0.149	0.408	1.010	0.502			1.898			0.444
22	0.148	0.407	1.005	0.499			1.857			0.437
23	0.143	0.402	1.001	0.498			1.839			0.428
24	0.144	0.402	1.001	0.500			1.824			0.425
25	0.145	0.402	0.999	0.500			1.813			0.429
26	0.149	0.409	1.014	0.505		0.928	1.860	1.434		0.435
27	0.146	0.404	1.006	0.500		0.928	1.815	1.413		0.430
28	0.146	0.404	1.005	0.501		0.925	1.807	1.412		0.427
29	0.147	0.402	1.003	0.502		0.922	1.800	1.411		0.426
30	0.145	0.402	1.009	0.503		0.926	1.813	1.418		0.428
31	0.149	0.411	1.019	0.507		0.932	1.869	1.438		0.438
1ヶ月値	0.141	0.406	1.012	0.500		0.934	1.846	1.452		0.437
最大値	0.175	0.453	1.129	0.837		1.001	2.039	1.581		0.492
最大値日時	12/26 20:00	12/31 13:00	12/12 14:10	12/16 14:10		12/03 12:50	12/05 09:40	12/03 13:50		12/16 01:00
最小値	0.110	0.363	0.931	0.447		0.636	1.686	1.135		0.386
最小値日時	12/10 06:30	12/10 04:00	12/10 11:50	12/02 01:50		12/26 09:40	12/30 03:30	12/26 10:10		12/25 02:50

測定月報

測定日：2024/12

(2/11)

日	モニタ									
	B011 故障中	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	50.565	5.395	0.864		2.786	△	6.947	1.278	0.351
2		50.331	5.398	0.863		2.790		6.933	1.281	0.350
3		50.956	5.519	0.880		2.831		6.982	1.324	0.355
4		50.444	5.485	0.877		2.805		6.961	1.305	0.354
5		50.652	5.461	0.872		2.796		6.903	1.302	0.352
6		49.935	5.388	0.868		2.788		7.033	1.279	0.351
7		49.223	5.300	0.864		2.770		6.976	1.241	0.349
8		49.291	5.290	0.862		2.771		6.969	1.238	0.349
9		48.795	5.252	0.859		2.760		6.915	1.231	0.347
10		48.479	5.254	0.864		2.766		6.938	1.243	0.349
11		48.480	5.275	0.862		2.764		6.930	1.240	0.348
12		47.620	5.183	0.847		2.732		6.814	1.201	0.345
13		48.017	5.249	0.852		2.744		6.796	1.200	※3 0.343
14		47.288	5.248	0.856		2.754		6.844	△	
15		47.549	5.300	0.863		2.767		6.922		
16		46.823	5.225	0.858		2.750		6.871		
17		46.792	5.227	0.856		2.740		6.849		
18		46.274	5.153	0.845		2.721		6.818		
19		45.891	5.140	0.843		2.719		6.723		
20		46.365	5.210	0.851		2.737		6.815		
21		47.191	5.359	0.873		2.780		7.002		
22		46.887	5.264	0.861		2.743		6.934		
23		46.732	5.186	0.845		2.721		6.873		
24		46.985	5.198	0.848		2.717		6.877		
25		46.765	5.201	0.851		2.727		6.825		
26		47.701	5.368	0.876		2.770		6.906	1.256	0.344
27		47.146	5.246	0.858		2.731		6.852	1.208	0.342
28		46.934	5.227	0.853		2.729		6.833	1.201	0.342
29		46.861	5.203	0.855		2.719		6.827	1.193	0.342
30		47.167	5.246	0.856		2.736		6.856	1.206	0.342
31		48.058	5.388	0.880		2.777		6.972	1.260	0.349
1ヶ月値		48.006	5.285	0.860		2.756		6.893	1.248	0.348
最大値		52.720	5.754	0.950		2.981		8.556	1.435	0.390
最大値日時		12/03 13:20	12/03 14:40	12/10 15:00		12/03 14:40		12/16 15:00	12/05 12:40	12/31 13:50
最小値		32.581	4.955	0.780		2.376		5.539	1.109	0.282
最小値日時		12/21 15:10	12/19 07:50	12/25 03:30		12/13 10:20		12/14 10:30	12/29 06:30	12/26 09:50

測定月報

測定日：2024/12

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 予備機	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△		0.519	△	4.393		4.702	19.890	15.752	△
2			0.520		4.393		4.654	20.049	15.804	
3			0.527		4.508		4.686	20.386	16.012	
4			0.524		4.405		4.672	20.781	15.829	
5			0.521		4.356		4.663	21.284	15.783	
6			0.521		4.367		4.620	21.959	15.760	
7			0.518		4.312		4.620	22.123	15.650	
8			0.517		4.312		4.624	22.104	15.610	
9			0.518		4.293		4.563	22.290	15.597	
10			0.521		4.265		4.638	23.030	15.642	
11			0.522		4.235		4.719	23.083	15.615	
12			0.518		4.138		4.697	22.585	15.472	
13			0.514		4.178	※2	4.619	22.379	15.526	
14		△			4.174	0.901	4.579	22.306	15.578	
15					4.225	0.845	4.598	22.392	15.660	
16					4.159	0.789	4.572	22.223	15.610	
17					4.147	0.829	4.552	22.308	15.594	
18					4.091	0.780	4.528	21.843	15.254	
19					4.059	0.759	4.536	22.019	15.294	
20					4.117	0.892	4.543	22.207	15.406	
21					4.224	1.136	4.629	22.280	15.687	
22					4.109	1.393	4.626	22.134	15.487	
23					4.034	0.672	4.570	22.130	15.426	
24					4.029	0.676	4.572	22.199	15.474	
25					4.045	0.668	4.575	22.025	15.477	
26			0.521		4.196	0.665	4.630	22.430	15.620	
27			0.519		4.074		4.594	22.819	15.414	
28			0.515		4.056		4.596	22.817	15.417	
29			0.515		4.034		4.595	22.799	15.346	
30			0.515		4.061		4.612	22.867	15.423	
31			0.521		4.213		4.656	23.095	15.672	
1ヶ月値			0.519		4.200	0.858	4.614	22.092	15.577	
最大値			0.570		4.717	8.353	4.901	24.121	16.435	
最大値日時			12/03 10:30		12/03 11:50	12/21 06:00	12/11 18:10	12/26 11:30	12/03 12:30	
最小値			0.467		3.822	0.606	4.068	19.536	14.854	
最小値日時			12/28 23:50		12/25 03:00	12/18 05:20	12/13 11:30	12/02 06:30	12/20 02:50	

測定月報

測定日：2024/12

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.328	2.724	1.104	0.548	0.914	1.226	5.222	3.545	7.830	※3 0.337
2	0.328	2.708	1.084	0.546	0.915	1.230	5.252	3.610	7.477	
3	0.334	2.898	1.123	0.554	0.924	1.242	5.278	3.599	7.609	
4	0.331	2.926	1.101	0.553	0.918	1.244	5.263	3.504	7.734	
5	0.331	2.897	1.106	0.553	0.922	1.244	5.250	3.565	7.598	
6	0.328	2.961	1.096	0.550	0.920	1.250	5.254	3.586	7.570	
7	0.323	2.931	1.079	0.549	0.916	1.243	5.236	3.544	7.473	
8	0.325	2.930	1.078	0.546	0.915	1.241	5.223	3.535	7.441	
9	0.323	2.941	1.072	0.544	0.913	1.242	5.242	3.543	7.620	
10	0.325	3.018	1.079	0.548	0.912	1.248	5.247	3.542	7.668	
11	0.321	3.053	1.079	0.543	0.919	1.247	5.239	3.538	7.618	
12	0.319	2.723	1.057	0.532	0.910	1.236	5.214	3.526	7.618	
13	0.329	2.486	1.070	0.538	0.913	1.240	5.234	3.506	7.542	
14	0.327	2.851	1.072	0.540	0.915	1.247	5.227	3.530	7.399	
15	0.327	3.063	1.084	0.540	0.918	1.252	5.240	3.532	7.460	
16	0.328	2.752	1.073	0.543	0.920	1.242	5.248	3.505	7.476	
17	0.328	2.800	1.069	0.540	0.916	1.253	5.229	3.540	7.492	
18	0.324	2.867	1.053	0.537	0.909	1.231	5.186	3.464	7.408	
19	0.321	2.864	1.042	0.537	0.906	1.240	5.192	3.479	7.369	
20	0.323	2.917	1.058	0.543	0.912	1.240	5.207	3.477	7.550	
21	0.332	2.960	1.099	0.550	0.923		5.240	3.520	7.908	
22	0.328	2.910	1.072	0.548	0.914		5.228	3.511	7.774	
23	0.322	2.783	1.059	0.539	0.908		5.207	3.506	7.495	
24	0.328	2.632	1.061	0.543	0.912		5.214	3.526	7.478	
25	0.337	2.874	1.056	0.541	0.910		5.227	3.677	7.506	
26	0.344	2.824	1.097	0.549	0.923	1.268	5.243	3.750	7.640	
27	0.339	2.748	1.068	0.542	0.914	1.249	5.222	3.668	7.482	
28	0.338	2.813	1.062	0.542	0.912	1.252	5.223	3.761	7.482	
29	0.337	2.806	1.057	0.541	0.912	1.248	5.218	3.819	7.440	
30	0.338	2.822	1.060	0.543	0.914	1.254	5.233	3.737	7.493	
31	0.346	2.872	1.097	0.553	0.923	1.269	5.250	3.662	7.661	
1ヶ月値	0.329	2.850	1.076	0.544	0.915	1.246	5.232	3.574	7.558	0.333
最大値	0.389	3.278	1.208	0.607	0.981	1.354	5.457	4.376	8.254	0.369
最大値日時	12/24 11:10	12/05 10:20	12/01 11:30	12/21 10:40	12/03 11:20	12/31 12:10	12/02 17:20	12/28 09:30	12/21 13:20	12/21 13:50
最小値	0.285	2.380	0.975	0.490	0.831	1.101	4.995	3.301	6.985	0.292
最小値日時	12/02 03:50	12/13 01:30	12/18 07:00	12/30 03:30	12/28 04:50	12/12 10:30	12/19 22:40	12/20 06:00	12/03 14:10	12/19 23:40

測定月報

測定日：2024/12

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.642	1.955	1.541	10.196	0.329	1.936	△	△	16.180	△
2	2.640	1.955	1.547	10.214	0.329	1.943			16.465	
3	2.660	1.990	1.566	10.385	0.330	1.947			16.697	
4	2.661	1.970	1.556	10.349	0.330	1.948			16.559	
5	2.661	1.969	1.556	10.372	0.331	1.955			16.430	
6	2.659	1.923	1.546	10.469	0.330	1.951			16.398	
7	2.653	1.940	1.536	10.483	0.329	1.956			16.367	
8	2.651	1.949	1.533	10.464	0.329	1.955			16.358	
9	2.648	1.960	1.530	10.335	0.330	1.955			16.358	
10	2.653	1.908	1.537	10.326	0.329	1.954			16.382	
11	2.662	1.898	1.542	10.302	0.330	1.969			16.373	
12	2.645	1.935	1.522	10.211	0.327	1.979			16.285	
13	2.644	1.957	1.529	10.205	0.327	1.978			16.305	
14	2.660	1.940	1.530	10.245	0.329	1.983			16.317	
15	2.672	1.958	1.538	10.316	0.330	1.989			16.364	
16	2.657	1.889	1.529	10.311	0.330	1.989			16.296	
17	2.662	1.873	1.530	10.314	0.332	1.983			16.219	
18	2.635	1.874	1.513	10.112	0.326	1.958			16.006	
19		1.890	1.510	10.058	0.330	1.961			16.079	
20	2.660	1.934	1.520	10.159	0.328	1.959			16.055	
21	2.673	1.960	1.544	10.359	0.331	1.956			16.054	
22	2.662	1.933	1.523	10.248	0.329	1.956			15.991	
23	2.646	1.922	1.516	10.176	0.326	1.955			15.953	
24	2.657	1.926	1.515	10.237	0.326	1.951			15.989	
25	2.669	1.955	1.519	10.210	0.328	1.955			15.951	
26	2.684	1.949	1.544	10.384	0.332	1.964			15.816	
27	2.671	1.944	1.525	10.305	0.329	1.960			15.651	
28	2.671	1.946	1.521	10.336	0.331	1.958			15.643	
29	2.659	1.966	1.516	10.329	0.329	1.952			15.637	
30	2.667	1.956	1.519	10.374	0.329	1.958			15.667	
31	2.688	1.950	1.548	10.531	0.333	1.971			15.753	
1ヶ月値	2.659	1.938	1.532	10.300	0.329	1.961			16.148	
最大値	2.859	2.100	1.652	10.996	0.369	2.068			17.075	
最大値日時	12/31 19:20	12/30 07:10	12/21 12:00	12/31 11:30	12/31 10:40	12/15 11:00			12/03 14:10	
最小値	2.501	1.554	1.433	9.631	0.287	1.854			15.403	
最小値日時	12/02 12:00	12/23 12:00	12/12 20:40	12/13 10:30	12/20 05:50	12/10 04:00			12/27 04:40	

測定月報

測定日：2024/12

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	★ B052 1号機R/B西側	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1、2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	9.273		0.452	0.749	△	3.426	58.730	0.538	0.599	1.086
2	9.274		0.448	0.751		3.632	58.745	0.538	0.600	1.093
3	9.357		0.459	0.754		3.936	59.160	0.541	0.605	1.101
4	9.266		0.454	0.758		4.341	59.187	0.538	0.607	1.109
5	9.214		0.455	0.760		4.413	59.132	0.534	0.607	1.114
6	9.234		0.458	0.762		3.526	58.968	0.536	0.605	1.117
7	9.148		0.456	0.764		3.094	58.549	0.536	0.605	1.114
8	9.179		0.455	0.764		2.903	58.482	0.535	0.603	1.115
9	9.133		0.453	0.761		3.834	58.297	0.536	0.604	1.114
10	9.040		0.456	0.765		4.737	58.446	0.538	0.606	1.114
11	9.026		0.457	0.766		4.839	58.470	0.539	0.607	1.119
12	8.863		0.453	0.761		4.932	57.908	0.534	0.603	1.114
13	8.932		0.453	0.764		4.673	58.169	0.533	0.602	1.113
14	8.901		0.457	0.765		4.244	58.281	0.529	0.605	1.120
15	8.953		0.458	0.768		3.995	58.535	0.529	0.608	1.120
16	8.891		0.457	0.768		5.053	58.300	0.530	0.608	1.120
17	8.897		0.457	0.769		5.570	58.147	0.530	0.606	1.119
18	8.828	※4 146.319	0.451	0.755		5.927	57.820	0.525	0.600	1.101
19	8.788	150.152	0.452	0.756		5.664	57.702	0.537	0.602	1.101
20	8.836	150.364	0.453	0.759		4.812	58.014	0.540	0.603	1.107
21	8.945	150.914	0.460	0.764		4.537	58.574	0.547	0.611	1.118
22	8.839	150.546	0.458	0.765		4.239	58.319	0.545	0.606	1.118
23	8.714	150.008	0.453	0.765		3.989	57.895	0.538	0.604	1.115
24	8.761	150.192	0.451	0.762		3.905	57.957	0.533	0.604	1.118
25	8.719	150.164	0.452	0.768		3.932	58.013	0.537	0.604	1.119
26	8.908	151.393	0.464	0.771		3.841	58.755	0.545	0.612	1.127
27	8.790	150.407	0.459	0.768		3.617	58.180	0.536	0.607	1.123
28	8.779	150.081	0.455	0.770		3.619	58.075	0.536	0.605	1.126
29	8.748	150.094	0.456	0.767		3.607	57.911	0.537	0.605	1.124
30	8.793	150.368	0.458	0.772		3.623	58.158	0.539	0.607	1.129
31	8.950	151.601	0.462	0.779		3.679	58.897	0.547	0.616	1.139
1ヶ月値	8.967	150.323	0.456	0.764		4.198	58.380	0.537	0.605	1.115
最大値	9.670	154.981	0.518	0.837		7.682	60.589	0.606	0.664	1.215
最大値日時	12/03 15:30	12/18 12:10	12/29 13:10	12/17 00:50		12/18 13:10	12/03 13:20	12/21 15:00	12/26 09:20	12/31 11:30
最小値	8.258	0.232	0.399	0.687		2.731	48.503	0.418	0.545	1.007
最小値日時	12/23 08:40	12/18 10:40	12/09 10:00	12/19 05:50		12/09 09:30	12/03 09:20	12/05 09:50	12/01 04:50	12/02 10:40

測定月報

測定日：2024/12

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	★ B069	B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	予備機	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	集中RW南側	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.322	1.143			0.333	1.549	0.778	25.741	4.702	△
2	0.321	1.143		3.425	0.335	1.546	0.785	25.933	4.703	
3	0.323	1.155		3.425	0.338	1.554	0.877	26.037	4.726	
4	0.326	1.153		3.424	0.338	1.553	0.915	25.597	4.726	
5	0.326	1.152		3.432	0.336	1.550	0.914	25.390	4.716	
6	0.325	1.148		3.427	0.333	1.525	0.907	25.646	4.708	
7	0.326	1.147		3.431	0.334	1.528	0.904	25.615	4.690	
8	0.325	1.145		3.424	0.334	1.547	0.902	25.445	4.690	
9	0.325	1.142		3.424	0.334	1.524	0.902	25.466	4.696	
10	0.327	1.146		3.432	0.334		0.910	25.609	4.682	
11	0.328	1.148		3.432	0.335	1.487	0.913	25.550	4.663	
12	0.325	1.138		3.417	0.333	1.507	0.908	24.769	4.726	
13	0.326	1.143		3.430	0.333	1.513	0.911	25.101	4.751	
14	0.331	1.143		3.430	0.331	1.524	0.913	25.178	4.743	
15	0.332	1.148		3.432	0.335	1.531	0.920	25.293	4.756	
16	0.329	1.149		3.432	0.334	1.533	0.919	25.205	5.261	
17	0.331	1.144		3.432	0.336	1.499	0.909	25.161	5.593	
18	0.325	1.137		3.463	0.330	1.473	0.891	24.953	5.533	
19	0.327	1.135		3.527	0.331	1.497	0.897	24.998	5.318	
20	0.333	1.138		3.563	0.328	1.486	0.898	25.142	5.237	
21	0.338	1.148		3.574	0.335	1.523	0.907	24.889	5.186	
22	0.334	1.144		3.562	0.332	1.516	0.900	24.259	5.180	
23	0.333	1.136		3.565	0.331	1.530	0.898	24.157	5.154	
24	0.331	1.137		3.580	0.330	1.489	0.896	24.333	5.172	
25	0.331	1.141		3.601	0.330	1.512	0.900	24.260	5.187	
26	0.335	1.148		3.612	0.334	1.561	0.913	24.572	5.217	
27	0.334	1.140		3.596	0.332	1.549	0.907	24.290	5.180	
28	0.333	1.131		3.589	0.332	1.544	0.903	24.165	5.181	
29	0.332	1.137		3.589	0.332	1.545	0.905	24.107	5.181	
30	0.333	1.136		3.600	0.330	1.551	0.912	24.224	5.191	
31	0.338	1.150		3.610	0.334	1.567	0.916	24.598	5.234	
1ヶ月値	0.329	1.143		3.497	0.333	1.528	0.897	25.022	4.990	
最大値	0.380	1.243		3.774	0.376	1.655	0.979	29.610	6.541	
最大値日時	12/26 21:30	12/10 09:10		12/31 15:40	12/15 17:10	12/23 10:10	12/15 10:40	12/02 17:50	12/20 10:50	
最小値	0.286	1.054		3.282	0.294	1.260	0.722	21.323	4.493	
最小値日時	12/01 01:40	12/27 05:00		12/15 08:30	12/23 09:50	12/17 09:40	12/02 08:10	12/23 06:50	12/12 06:30	

測定月報

測定日：2024/12

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.940	0.424	△	0.707	3.993	0.598	18.166	△	6.297
2		0.941	0.426		0.706	3.993	0.599	18.189		6.275
3		0.949	0.429		0.713	4.020	0.603	18.270		6.430
4		0.948	0.428		0.718	4.014	0.603	18.257		6.360
5		0.948	0.432		0.717	4.015	0.604	18.250		6.350
6		0.945	0.431		0.719	4.012	0.603	18.273		6.310
7		0.946	0.433		0.721	3.999	0.603	18.295		6.207
8		0.946	0.430		0.721	3.994	0.605	18.271		6.200
9		0.943	0.432		0.717	3.995	0.600	18.290		6.165
10		0.946	0.434		0.724	4.002	0.603	18.293		6.192
11		0.949	0.434		0.722	4.003	0.607	18.283		6.198
12		0.942	0.430		0.719	3.975	0.601	18.235		6.072
13		0.942	0.433		0.719	3.987	0.601	18.275		6.126
14		0.945	0.433		0.721	3.996	0.604	18.308		6.132
15		0.947	0.436		0.727	3.995	0.603	18.324		6.198
16		0.949	0.436		0.726	4.006	0.605	18.285		6.134
17		0.948	0.436		0.727	3.998	0.604	18.287		6.105
18		0.935	0.426		0.707	3.957	0.599	18.103		6.040
19		0.934	0.427		0.710	3.966	0.599	18.199		5.996
20		0.938	0.430		0.716	3.979	0.602	18.255		6.089
21		0.949	0.435		0.722		0.606	18.375		6.282
22		0.944	0.435		0.723	3.982	0.605	18.356		6.164
23		0.939	0.432		0.719	4.001	0.601	18.299		6.058
24		0.940	0.435		0.720	4.013	0.601	18.319		6.069
25		0.943	0.433		0.721	4.021	0.603	18.366		6.094
26		0.950	0.437		0.726	4.021	0.608	18.412		6.259
27		0.942	0.439		0.724	3.996	0.605	18.360		6.119
28		0.941	0.435		0.723	3.993	0.603	18.374		6.093
29		0.940	0.436		0.724	3.989	0.602	18.361		6.079
30		0.943	0.438			3.992	0.603	18.385		6.126
31		0.957	0.442		0.740	4.020	0.607	18.449		6.298
1ヶ月値		0.944	0.433		0.720	3.999	0.603	18.296		6.178
最大値		1.023	0.479		0.790	4.167	0.667	18.800		6.672
最大値日時		12/14 12:50	12/14 22:10		12/13 14:30	12/31 12:00	12/21 18:30	12/31 13:30		12/03 10:40
最小値		0.861	0.379		0.654	3.819	0.542	17.749		5.702
最小値日時		12/06 03:10	12/02 02:40		12/04 19:50	12/27 06:50	12/14 23:40	12/18 01:10		12/19 09:30

測定月報

測定日：2024/12

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.、4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	175.041	0.541	42.899	△	0.289	7.530	△	△	2.137	0.155
2	175.780	0.543	42.887		0.291	7.535			2.140	0.156
3	178.463	0.554	43.475		0.294	7.573			2.154	0.158
4	178.984	0.552	43.470		0.294	7.581			2.156	0.158
5	178.412	0.550	43.528		0.292	7.589			2.149	0.157
6	177.096	0.545	42.935		0.295	7.583			2.143	0.157
7	176.145	0.534	42.435		0.295	7.573			2.139	0.154
8	176.048	0.533	42.384		0.296	7.575			2.129	0.156
9	176.077	0.534	42.264		0.292	7.552			2.134	0.154
10	176.586	0.534	42.376		0.290	7.579			2.147	0.156
11	176.927	0.534	42.406		0.291	7.591			2.149	0.154
12	174.183	0.531	41.814		0.290	7.541			2.141	0.152
13	175.613	0.547	42.137		0.289	7.539			2.142	0.156
14	174.040	0.547	42.168		0.289	7.580			2.150	0.154
15	173.259	0.553	42.363		0.292	7.589			2.155	0.155
16	172.207	0.549	42.268		0.293	7.582			2.157	0.155
17	171.097	0.547	42.138		0.295	7.559			2.151	0.156
18	※4	0.540	41.854		0.289	7.479			2.129	0.153
19		0.538	41.860		0.287	7.501			2.127	0.151
20		0.543	42.083		0.287	7.513			2.136	0.153
21		0.560	42.681		0.293	7.578			2.154	0.155
22		0.548	42.325		0.289	7.572			2.147	0.154
23		0.540	42.128		0.286	7.539			2.127	0.152
24		0.541	42.191		0.290	7.532			2.133	0.152
25		0.539	42.155		0.291	7.557			2.138	0.151
26		0.552	42.975		0.297	7.603			2.154	0.156
27		0.543	42.359		0.296	7.562			2.135	0.154
28		0.539	42.249		0.297	7.542			2.127	0.152
29		0.540	42.117		0.297	7.543			2.130	0.152
30		0.539	42.308		0.295	7.571			2.138	0.154
31		0.557	43.076		0.302	7.659			2.153	0.157
1ヶ月値	175.784	0.543	42.462		0.292	7.561			2.142	※1 0.155
最大値	188.975	0.623	44.738		0.465	7.875			2.264	0.184
最大値日時	12/03 12:10	12/15 12:00	12/03 12:00		12/12 15:40	12/31 12:50			12/12 15:40	12/03 10:30
最小値	168.727	0.475	40.941		0.248	6.960			2.019	0.124
最小値日時	12/15 07:20	12/20 06:40	12/20 03:30		12/18 11:10	12/12 09:50			12/29 02:40	12/19 13:00

測定月報

測定日：2024/12

(10/11)

日	モニタ									
	B091 MP2(予備機)	B092 MP1(予備機)	★ B093 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B094 携行利用型線量表示器B094	B095 携行利用型線量表示器B095	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 故障中	B098 MP6(点検中)	B099 MP7(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1			4.876			3.377	△			
2			4.906			3.385				
3			5.036			3.479				
4			5.015			3.450				
5			5.094			3.519				
6			5.073			3.498				
7			4.945			3.419				
8			4.931			3.406				
9			4.929			3.406				
10			4.962			3.421				
11			4.955			3.419				
12			4.837			3.350				
13			4.898			3.379				
14			4.911			3.393				
15			4.977			3.427				
16			4.952			3.408				
17			4.928			3.393				
18			4.820			3.338				
19			4.768			3.311				
20			4.860			3.368				
21			5.005			3.475				
22			4.867			3.402				
23			4.814			3.364				
24			4.781			3.327				
25			4.717			3.293				
26			4.869			3.390				
27			4.749			3.314				
28			4.726			3.292				
29			4.689			3.267				
30			4.741			3.291				
31			4.904			3.405				
1ヶ月値			4.888			3.386				
最大値			5.368			3.704				
最大値日時			12/05 12:10			12/05 12:20				
最小値			4.493			3.100				
最小値日時			12/29 07:00			12/30 01:50				