

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 （ 第 40 条 ） 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	容器数	容量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	保管容器 線量率
1	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
2	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
3	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
4	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
5	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
6	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
7	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
8	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置 他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/10/9	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物 (デミナー)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h