

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年 8月 1日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年 8月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	HP掲載内容	グレード
1	【建屋内RO循環設備の制御系の故障について】 建屋内RO循環設備(塩分等を除去する装置)の2重化されている制御設備の1系統において、制御設備のハードディスクの不具合を確認。 なお、本設備は2重化された設備であるため、今回の事象に伴う系統運転・監視への影響なし。	GⅢ