

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年 8月15日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【5号機中央操作室換気空調系(C系)冷凍機の自動停止について】 5号機中央操作室換気空調系(C系)冷凍機が油圧低により自動停止。 当該冷凍機の軸封部を交換後、試運転を実施し問題ないことを確認。	GⅢ