

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年 8月16日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年 8月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【汚染水処理設備の運転上の制限逸脱について】 汚染水処理設備について、過去の運転状態を確認したところ、運転上の制限を満足していなかったことが判明したことから、遡って運転上の制限からの逸脱ならびに復帰を宣言。	G I