

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年12月13日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年12月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【増設ALPS(B)フィルター流量調整弁の動作不良について】 増設ALPS(B)フィルター流量調整弁において、当該弁が「全閉」とならない状態が発生。調査・点検を行う予定。 なお、現在、当該弁の下流の弁で流量調整中。	GⅢ