

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年1月5日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年1月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【G3北エリアタンク移送配管残水移送作業に伴う水漏れについて】 G3北エリアタンクのRO濃縮水供給配管撤去工事において、配管内の残水移送に使用した仮設ホース端部の養生が破れ漏えい。 漏えい水は、ウエスにて拭取済。	G II