

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年1月25日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年1月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【6号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)用タイマーリレー不動作について】 6号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)計装品点検において、「吸込圧力低」警報単体のタイマーリレーに不動作を確認。タイマーリレーを交換修理予定。 タイマーリレーは警報用のもので、ポンプの運転に問題なし。	GⅢ