

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年3月29日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年3月29日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【雑固体廃棄物焼却設備の排ガスブロア(B)逆止弁保温材カバーからの水の滴下について】 雑固体廃棄物焼却設備の排ガスブロア(B)逆止弁保温材カバーからの水の滴下を確認。 汚染なし確認済。 今後、点検・修理予定。	GⅢ	3月26日