

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年7月1日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年7月1日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機原子炉建屋5階の空調設備排水ラインの詰まりについて】 5号機原子炉建屋5階の空調設備排水ラインの詰まりを確認。 点検・修理予定。	GⅢ	6月20日
2	【協力企業作業員の体調不良発生について】 協力企業作業員が、4号機タービン建屋2階エリアの片付け作業終了後、構外事務所で事務作業をしていたところ、体調不良により業務車にて構外病院へ搬送。 医師により熱中症と診断。 点滴加療後、快復し帰宅。	GⅢ	6月26日