

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2021年12月16日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年12月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【6号機廃液収集タンク(C)の水位警報の発生について】 当直員が6号機廃液収集タンク(C)の水位低警報が発生するも即復帰し、また水位指示計についても下限値を逸脱したが、即通常指示値に復帰していることを確認。 現在、警報は発生しておらず安定しているが、今後原因を調査し対策を実施。	GⅢ	12月11日
2	【緊急時避難指示システムの端末動作不良について】 当社社員が緊急時避難指示システムの端末に動作不良を確認。 構内一斉放送および車両での構内巡回にて避難指示を行うルールのため問題なし。 今後、原因を調査する。	GⅢ	12月14日