

2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年5月18日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年5月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【既設多核種除去設備(A)高性能容器用制御盤の温度表示の不具合について】 協力企業作業員がパトロールの際、既設多核種除去設備(A)高性能容器の温度表示が他の温度表示の約10℃と比べ約58℃と高いことを確認。 当該温度計の電源を再投入したが、温度表示が改善されないことを確認。 5月10日公表の不具合と同様のため、当該温度計回路上の不具合と判断。 なお、他系統の多核種除去設備により運転は可能。 今後、制御盤点検にて当該温度計回路を修理予定。	GⅢ	5月15日