

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月29日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【増設多核種除去設備(C)系における希硝酸薬液漏えいについて】 協力企業作業員が、増設多核種除去設備(C)のクロスフローフィルタの薬液洗浄作業をしていたところ、クロスフローフィルタに注入する洗浄用の薬液(濃度15%の希硝酸)が入った容器が破損し、内包していた薬液約80Lが床面に漏えいした。 作業に立ち会い、薬液の漏えいを確認した当社社員は、薬液が堰内に留まっていること、ならびに容器近傍で作業をしていた耐酸装備着用の作業員を含む作業員に薬液の飛散・負傷がないことを確認するとともに、容器近傍の立ち入り規制を実施。 漏えいした薬液は、安全対策を講じた上で回収・抜き取り作業を実施済み。 本事案に伴う作業員の負傷や外部環境への影響はない。 今後、原因調査し、再発防止策を検討。	GⅢ	11月26日