

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年2月26日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【燃料移送用タンクローリーのタンク定期点検未実施について】 当社社員が、燃料移送作業に使用するタンクローリー含む仮設備について、消防の立入検査を受けた際、タンク定期点検実施済(1回/5年)のラベルが貼られていないとの指摘を受けた。 当該タンクローリーの点検状況をリース会社に問い合わせたところ、当該タンクローリーを含め、合計4台のタンクローリーについて、当社からの依頼がなかったことからタンク定期点検未実施であることが判明。 点検未実施のタンクローリーについては、即日リース会社へ点検を依頼しており、点検完了までの期間は使用禁止とした。 なお、点検完了するまでは給油委託先のタンクローリーを臨時的に使用することで給油業務に支障はない。 今後、再発防止対策を検討。	G II	2月20日