

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年5月26日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機残留熱除去海水系(A) 出口ストレーナブロー弁の開操作不能について】 当社運転員が、5号機残留熱除去海水系(A)の点検において、水抜きのため出口ストレーナブロー弁の開操作を行ったところ、ハンドルが固く弁の操作ができないことを確認。 当該弁に潤滑剤を塗布したが、状況に変化がないことを確認。 5号機残留熱除去海水系(A)の点検については、他の弁で水抜きを実施しており、点検工程に影響はなし。 また、当該弁は通常閉運用のため、残留熱除去海水系(A)の運転に影響はない。 今後、当該弁の交換を実施予定。	GⅢ	5月20日