

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年5月28日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【構内輸送中の3号起動変圧器(A)からの絶縁油漏えいについて】 協力企業作業員が、3号起動変圧器(A)の撤去作業において、当該変圧器を構内輸送していたところ、変圧器の冷却器下部より絶縁油(低濃度PCBを含む)が漏えいしていることを確認(漏えい量約10リットル)。 変圧器と冷却器を繋ぐ配管の弁を閉止し、漏えいが停止したことを確認。漏えいした絶縁油は流水がない側溝と道路に留まっており、当該箇所の土回収、中和剤および吸着マットによる拭き取りにより回収済。 当該変圧器については漏えい箇所に吸着マットおよびビニールシートで養生を行い輸送を実施。	GⅢ	5月21日
2	【大型機器除染装置における無停電電源装置故障警報発生について】 協力企業作業員が、フランジ型タンク除染作業の準備をしていたところ、大型機器除染装置の配電盤において、「無停電電源装置故障」警報発生を確認。 大型機器除染装置については、主電源が停止した際に電源を供給する予備電源として、当該無停電電源装置のほかに非常用発電機も備えているため、運用に支障なし。 今後、当該装置の警報発生の原因について、調査予定。	GⅢ	5月26日