

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年7月3日(木)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年7月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【J4タンクエリアB1タンクの水位計故障について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、J4タンクエリアB1タンク水位計の指示がふらついていることを確認。 当該水位計を初期状態に戻し計測するも、ふらつきが解消しなかったことから、水位計の故障と判断。 今後、当該水位計を交換予定。 なお、水位計を交換するまでは、パトロールにて当該タンク廻りに漏えいがないこと、および1回/1日、隣接タンクとの連結弁の開閉操作を行い水位に変動がないことを確認する。</p>	GⅢ	7月1日