

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月12日(金)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【6号機計装用圧縮空気系除湿装置の警報発生について】 当社運転員が、パトロール中に6号機タービン建屋地下の計装用圧縮空気系除湿装置において「除湿塔切替不良」の警報が発生していることを確認。 除湿塔は2塔あり、使用時間により自動で切替わるところ切替わらなかったことから、手動で切替を実施したところ切替が可能であったため、除湿塔切替タイマーの不具合と推定。 なお、6号機の計装用圧縮空気については、5号機から供給するため影響はなし。 今後、計装用圧縮空気系除湿装置の交換実施。</p>	GⅢ	9月9日