

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2026年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年5月22日(金)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年5月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【溜まり水分析結果の記載誤りについて】 当社社員が、規制庁への報告資料作成時に1~4号機トレンチ等内の溜まり水分析結果について、2025年度と2024年度のデータを比較したところ、1箇所において、放射性物質濃度に有意な変動があることを確認。調査したところ、2024年度報告資料作成時に、分析データから報告様式に転記する際に誤りがあったことを確認。2024年度の溜まり水分析結果の報告データ全てを再確認したところ、更に1箇所のデータに転記誤りがあることを確認。 今後、規制庁に2024年度報告の訂正について説明するとともに、原因調査を行い、再発防止策を実施予定。</p>	GⅢ	5月19日