

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年7月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【コンテナ仮置き準備作業における体調不良者の発生について】 協力企業作業員が、廃棄物を格納するためのコンテナ仮置き準備作業終了後に体調不良を訴えた。 救急医療室において、熱中症Ⅱと診断され、医療機関へ緊急搬送。 医療機関にて処置を受けた。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	7月13日