

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年9月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【電動機点検における校正期限切れ測定器の使用について】 当社社員が、電動機点検において、2025年度の点検記録を確認したところ、2025年度の点検時に使用した測定器の校正記録の期限が切れていることを確認。 当該測定器の最新の校正記録を確認したところ、校正前の状態が判定基準内であった。 また、点検記録も判定基準内であったことから、点検記録は問題ないと判断。	Non-CAQ	9月7日