

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年9月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【3号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファン(B)の振動測定時期超過について】 当社社員が、3号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファン(B)の振動測定時期を確認したところ、測定時期を超過していることを確認。 なお、超過した後の当該機器の運転状態については、振動測定を実施し、振動値が正常であること、および当社社員による日々の確認結果や各種パラメータ確認において、排気ファン(B)の運転状態に異常がないことを確認。 今後、再発防止対策を検討。	CAQ低	9月7日