

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年10月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【運搬中の重機と車両スクリーニング場入口上部との接触による庇(ひさし)等損傷について】 協力企業作業員が、運搬車両で重機を運搬していたところ、積載していた重機の折りたたんだアーム部と構内車両スクリーニング場の入口上部が接触し、庇(ひさし)等の損傷を確認した。 なお、構内車両スクリーニング場は当該の車両通行レーンを除き、他の車両通行レーンは使用可能である。 今後、原因調査及び対応を検討する。	Non-CAQ	9月30日