東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所
2026年度　パフォーマンス向上会議情報（2026年11月10日（火）分）

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体（パフォーマンス向上会議）において「不適合」と判定したすべての事案を
本ホームページで公表しています。

2026年11月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【3号機燃料取扱設備のクレーン動作不良について】 協力企業作業員が、3号機燃料取扱設備のクレーン捕巻を操作したところ、クレーン捕巻に異常を示す警報が発生し、クレーン捕巻における昇降動作できないことを確認。 現在、クレーンは荷を吊っていない状態で使用済燃料プール上にて駐機されている。 なお、クレーン捕巻動作以外は異常なく動作可能を確認している。 今後、原因調査および復旧を実施予定。	Non-CAQ	11月2日