東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所
2026年度　パフォーマンス向上会議情報（2026年11月13日（金）分）

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体（パフォーマンス向上会議）において「不適合」と判定したすべての事案を
本ホームページで公表しています。

2026年11月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【既設多核種除去設備（B）系移送タンク（B）出口配管からの水の滴下について】 当社社員が、点検のため停止中の既設多核種除去設備移送タンク（B）出口配管溶接部からの水の滲みと床面への水の滴下を確認。 当該漏えい個所に袋養生を実施。および、床面の水のふき取りを実施。 なお、既設多核種除去設備（A）（C）系が運転可能であり、浄化処理に影響なし。 今後、当該漏えい個所の修理を実施予定。	Non-CAQ	11月6日