

使用済燃料等の保管状況

| 保管場所  | 保管体数(体)  |       |            |       | 取出し率   | (参考)<br>2011/3/11<br>時点 | 備考                                                                                      |
|-------|----------|-------|------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 使用済燃料プール |       | 新燃料<br>貯蔵庫 |       |        |                         |                                                                                         |
|       | 新燃料      | 使用済燃料 | 新燃料        | 合計    |        |                         |                                                                                         |
| 1号機   | 100      | 292   | 0          | 392   | 0.0%   | 392                     |                                                                                         |
| 2号機   | 28       | 587   | 0          | 615   | 0.0%   | 615                     |                                                                                         |
| 3号機   | 0        | 0     | 0          | 0     | 100.0% | 566                     |                                                                                         |
| 4号機   | 0        | 0     | 0          | 0     | 100.0% | 1,535                   |                                                                                         |
| 5号機   | 168      | 1,242 | 0          | 1,410 | 8.6%   | 1,542                   | ・2011/3/11時点の体数は炉内含む                                                                    |
| 6号機   | 180      | 0     | 248※       | 428   | 77.3%  | 1,704                   | ・2011/3/11時点の体数は炉内含む<br>・使用済燃料プール保管新燃料の<br>180体は4号機新燃料<br>※搬出のために輸送容器に<br>装填する新燃料30体を含む |
| 1～6号機 | 476      | 2,121 | 248※       | 2,845 | 55.2%  | 6,354                   |                                                                                         |

| 保管場所            | 保管体数(体) |       |       | 保管率    | (参考)<br>保管容量 | 備考                               |
|-----------------|---------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------------|
|                 | 新燃料     | 使用済燃料 | 合計    |        |              |                                  |
| 乾式キャスク<br>仮保管設備 | 0       | 3,965 | 3,965 | 100.0% | 3,965        | キャスク基数65（容量:65基）<br>30基増設工事実施中   |
| 共用プール           | 76      | 6,251 | 6,327 | 94.0%  | 6,734        | ラック取替工事実施により当初保管<br>容量6,840体から変更 |

|        | 保管体数(体) |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
|        | 新燃料     | 使用済燃料  | 合計     |
| 福島第一合計 | 800     | 12,337 | 13,137 |

