

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ


号機	1号機		2号機		3号機	
	7月29日	8月26日	7月29日	8月26日	7月29日	8月26日
原子炉注水状況	給水系：0.0m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (7/29 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：0.0m ³ /h (8/26 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (7/29 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (8/26 11:00 現在)	給水系：1.3m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (7/29 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.3m ³ /h (8/26 11:00 現在)
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：27.2℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：25.3℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：27.2℃ (7/29 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：29.2℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：26.4℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：29.2℃ (8/26 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：32.3℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：36.4℃ (7/29 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：34.2℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：37.2℃ (8/26 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT (TE-2-3-69F1)：28.5℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：28.4℃ (7/29 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT (TE-2-3-69F1)：30.7℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：30.5℃ (8/26 11:00 現在)
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：27.0℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：27.0℃ (7/29 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：29.1℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：29.2℃ (8/26 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：32.5℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：32.5℃ (7/29 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：34.4℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：34.3℃ (8/26 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：-℃ ※6 SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：27.8℃ (7/29 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：-℃ ※6 SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：29.9℃ (8/26 11:00 現在)
原子炉格納容器 圧力	-0.01kPa g (7/29 11:00 現在)	0.00kPa g (8/26 11:00 現在)	3.93kPa g (7/29 11:00 現在)	3.39kPa g (8/26 11:00 現在)	0.53kPa g (7/29 11:00 現在)	0.52kPa g (8/26 11:00 現在)
窒素封入流量 ※1	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：17.04Nm ³ /h (JP-A)：15.31Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (7/29 11:00 現在)	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：17.08Nm ³ /h (JP-A)：15.29Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (8/26 11:00 現在)	RPV-A：7.14Nm ³ /h RPV-B：7.18Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (7/29 11:00 現在)	RPV-A：13.04Nm ³ /h RPV-B：-Nm ³ /h ※9 PCV：-Nm ³ /h ※2 (8/26 11:00 現在)	RPV-A：7.07Nm ³ /h RPV-B：7.02Nm ³ /h PCV：5.99Nm ³ /h (7/29 11:00 現在)	RPV-A：7.07Nm ³ /h RPV-B：7.07Nm ³ /h PCV：6.00Nm ³ /h (8/26 11:00 現在)
原子炉格納容器 酸素濃度 ※3	A系：-vol% ※8 B系：0.00vol% (7/29 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (8/26 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (7/29 11:00 現在)	A系：0.01vol% B系：0.01vol% (8/26 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.05vol% (7/29 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：-vol% ※10 (8/26 11:00 現在)
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：1.45E-03Bq/cm ³ B系：9.65E-04Bq/cm ³ (7/29 11:00 現在)	A系：1.42E-03Bq/cm ³ B系：1.12E-03Bq/cm ³ (8/26 11:00 現在)	A系：ND(1.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.1E-01Bq/cm ³ 以下) (7/29 11:00 現在)	A系：ND(1.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.2E-01Bq/cm ³ 以下) (8/26 11:00 現在)	A系：ND(1.8E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.7E-01Bq/cm ³ 以下) (7/29 11:00 現在)	A系：ND(1.8E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.7E-01Bq/cm ³ 以下) (8/26 11:00 現在)
使用済燃料 プール水温度	32.1℃ (7/29 11:00 現在)	34.4℃ (8/26 11:00 現在)	31.4℃ (7/29 11:00 現在)	34.0℃ (8/26 11:00 現在)	-℃ ※5 (7/29 11:00 現在)	-℃ ※5 (8/26 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	3.94m (7/29 11:00 現在)	3.38m (8/26 11:00 現在)	3.13m (7/29 11:00 現在)	2.02m (8/26 11:00 現在)	-m ※7 (7/29 11:00 現在)	-m ※7 (8/26 11:00 現在)

号機	4号機		5号機		6号機	
	7月29日	8月26日	7月29日	8月26日	7月29日	8月26日
使用済燃料 プール水温度	-℃ ※4 (7/29 11:00 現在)	-℃ ※4 (8/26 11:00 現在)	27.9℃ (7/29 11:00 現在)	27.6℃ (8/26 11:00 現在)	24.8℃ (7/29 11:00 現在)	24.5℃ (8/26 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	6.85m (7/29 11:00 現在)	6.84m (8/26 11:00 現在)	2.86m (7/29 11:00 現在)	2.67m (8/26 11:00 現在)	2.94m (7/29 11:00 現在)	2.64m (8/26 11:00 現在)


※1: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
※2: 窒素封入停止中。
※3: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(酸素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)
※4: 4号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。
※5: 3号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。
※6: マイクロドローンによるPCV内部気中部調査の準備ステップとして温度計を取り外したため、データが欠損。
※7: 3号機FPCスキマサージタンク水抜きを実施したため、データが欠損。
※8: 1号機PCVガス管理設備計装品定例点検のため、酸素モニタ(A)系のデータが欠損。
※9: 2号機窒素封入設備流量ユニットB点検に伴い、データが欠損。
※10: 3号機酸素ガスモニタ(B)系点検のため、データが欠損。

※ 1～3号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度、格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。
以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており、原子炉が安定状態にあることを確認。


1号機



1号機 原子炉圧力容器まわり温度 (2/1～8/25)



1号機 D/W雰囲気温度 (2/1～8/25)




※1 2021/6/11～大気圧の変動に伴い一部の温度計のデータが変動


※2 2026/1/20～2026/2/5 1号機CST炉注設備の定例点検に伴う炉注水源切替(CST→高台炉注)のため、バッファタンク出口温度を記載

※3 2026/4/23 CST炉注水設備水源切替(3号CST→2号CST)に伴い炉注水を停止したため、一時的にデータが欠測

2号機




2号機 原子炉圧力容器まわり温度(2/1～8/25)




* : RPV温度計(TE-2-3-69R)は2015/4/23に実施計画監視対象計器と判断。

2号機 D/W雰囲気温度(2/1～8/25)




- ※1 2020/11/10～PCV内部調査及び試験的取り出しの準備作業に伴い一部の温度計(TE-16-001,007,008)のデータが欠測
- ※2 2026/4/16 2号機既設原子炉水位計装配管を活用したRPV内部調査に伴い炉注水を停止したため、一時的にデータが欠測
- ※3 2026/4/23 CST炉注水設備水源切替(3号CST→2号CST)に伴い炉注水を停止したため、一時的にデータが欠測


3号機



3号機 原子炉圧力容器まわり温度 (2/1~8/25)



3号機 D/W雰囲気温度 (2/1~8/25)



※1 2025/10/24~ マイクロドローンによるPCV内部気中部調査の準備ステップとして温度計を取り外したため、データが欠損
※2 2026/2/10~ 2026/2/20 3号機CST炉注設備の定例点検に伴う炉注水源切替(CST→高台炉注)のため、バッファタンク出口温度を記載
※3 2026/3/5~3/19 マイクロドローンによるPCV内部気中部調査中は炉注を停止したため、一時的にデータが欠損
※4 2026/4/23 CST炉注設備水源切替(3号CST→2号CST)に伴い炉注水を停止したため、一時的にデータが欠損