


# 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移



地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2019年1月31日 ~ 2019年2月6日)

[m³/日]

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計(α)
1月31日~ 2月6日	0	0	0	0

(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン 建屋への移送 量[(α)+(β)]
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
7	0	0	7	7

①建屋への地下水・雨水等流入量 : 79m³/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 7m³/日, ③(①+②の合計): 86m³/日, 降水量: 0mm/週

なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 建屋水位計の取替えを実施