

# 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移


<参考資料>

2023年 4月17日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

※グラフは至近16ヶ月程度の期間



地下水ドレンからタービン建屋への移送量 ( 2023年4月6日 ~ 2023年4月12日 )

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計(α)
4月6日~	0	0	0	0
4月12日				

(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	[(α)+(β)]
5	0	0	5	5

①建屋への地下水・雨水等流入量 :42m<sup>3</sup>/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量5m<sup>3</sup>/日, ③(①+②の合計):47m<sup>3</sup>/日, 降水量:11.5mm/週

なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

