
建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

＜参考資料＞
2026年11月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー



地下水ドレンからタービン建屋への移送量　　（ 2026年10月22日 ～ 2026年10月28日 ）

［m³／日］

日付	地下水ドレン中継タンク				（参考）改修ウェル，ウェルポイント				（参考）タービン建屋への移送量［（α）+（β）］
	A	B	C	合計（α）	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計（β）	
10月22日～10月28日	0	0	0	0	6	0	0	6	6

①建屋への地下水・雨水等流入量：　80 m3/日，　②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量：6m3/日，　③（①+②の合計）：86m3/日，　降水量：34.5mm/週

なお，合計値は小数点第一位のデータを合計しているため，個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。

（参考）④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均：　98 m3/日

（参考）評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

