

福島第一原子力発電所 増設多核種除去設備 排水サンプル1シンク下部からの漏えいについて

< 参 考 資 料 >
2019年7月29日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

【概要】

- 本日（7月29日）午前11時9分頃、増設多核種除去設備のサンプル1シンク下部から水が漏えいしていることを当社社員が発見しました。漏えいした水は堰内の養生シート内に留まっています。
- その後、午前11時40分、滴下を監視中に、滴下が停止したことを確認しました。
- 漏えい範囲は、約1m×2m×深さ約1mmです。
- 漏えい水のサンプリングを実施し結果、全β放射能は 1.8×10^5 Bq/Lでした。
- 今後、詳細な漏えい原因を検討し、必要な対策を講じて参ります。

【系統図】

